

Организация ООО "УК Паритет" выручиливая д.д.д  
 Адрес ул. Ворошилова д.121  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 02.30  
 Номер теплосчетчика 362278

Спод.: 0.1 — 100 Ом3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гобр.: 0.1 — 100.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Сп : 10 \_\_\_л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.11.2022 по 11.12.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °С		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		М1	М2	М1-М2 утечка	ВИ	М2-М1 подмес	t1			t2	t1-t2
17.11.22	7.095	262.1055	259.9258	2.1797	0.00	74.12	46.95	27.17	0.00	24.00	
18.11.22	7.232	260.6250	258.5781	2.0469	0.00	74.78	46.93	27.85	0.00	24.00	
19.11.22	7.247	261.1211	259.0898	2.0313	0.00	74.55	46.69	27.86	0.00	24.00	
20.11.22	6.883	261.5886	259.5352	2.0234	0.00	72.11	45.69	26.42	0.00	24.00	
21.11.22	7.072	266.0430	264.0195	2.0234	0.00	72.97	46.28	26.69	0.00	24.00	
22.11.22	6.857	272.5586	269.9453	2.6133	0.00	71.14	45.87	25.27	0.00	24.00	
23.11.22	6.559	275.3047	273.5273	1.7773	0.00	69.32	45.38	23.94	0.00	24.00	
24.11.22	6.922	272.3008	270.5664	1.7344	0.00	71.61	46.07	25.53	0.00	24.00	
25.11.22	7.423	269.9938	267.9180	1.6738	0.00	74.90	47.25	27.64	0.00	24.00	
26.11.22	7.282	269.2578	267.5742	1.6836	0.00	73.85	46.70	27.15	0.00	24.00	
27.11.22	7.197	270.4648	268.1797	1.7070	0.00	73.15	46.43	26.72	0.00	24.00	
28.11.22	7.355	269.9063	268.1797	1.7266	0.00	73.67	46.31	27.36	0.00	24.00	
29.11.22	7.639	269.2930	267.5977	1.6953	0.00	75.48	47.01	28.47	0.00	24.00	
30.11.22	7.823	260.9688	259.2500	1.7188	0.00	77.31	47.23	30.08	0.00	24.00	
01.12.22	7.627	252.2695	253.5820	1.6875	0.00	76.26	46.28	29.98	0.00	24.00	
02.12.22	7.754	258.6055	256.8945	1.7109	0.00	76.59	46.50	30.09	0.00	24.00	
03.12.22	8.054	260.5156	258.8125	1.7031	0.00	77.84	46.82	31.02	0.00	24.00	
04.12.22	8.936	258.7636	257.0938	1.6719	0.00	77.31	46.54	30.77	0.00	24.00	
05.12.22	8.183	289.3008	287.7070	1.5938	0.00	75.35	46.96	28.39	0.00	24.00	
06.12.22	8.725	324.7305	323.0586	1.6719	0.00	75.75	48.78	26.97	0.00	24.00	
07.12.22	9.069	344.4766	342.7578	1.7188	0.00	75.27	49.30	26.43	0.00	24.00	
08.12.22	8.402	306.8711	305.1250	1.7461	0.00	75.73	47.79	27.48	0.00	24.00	
09.12.22	7.032	251.6055	249.8672	1.7383	0.00	72.88	44.82	28.06	0.00	24.00	
10.12.22	6.162	209.9297	208.3125	1.6172	0.00	72.63	43.16	29.47	0.00	24.00	
11.12.22	5.601	194.6328	193.0508	1.5820	0.00	70.66	41.76	28.89	0.00	24.00	
Итого	185.133	6695.8047	6650.7266	45.0783	0.00	74.28	46.52	27.76	0.00	600.00	0.00

*документ по 16.12.22*

Показания интеграторов КМ-5

Дата время	Q	М1	М2	ВИ	Тр
11.12.22 24:00	1171.869	43901.87	43653.04	0.00	4784.75
17.11.22 00:00	986.737	37206.07	37002.31	0.00	4184.75
Итого	185.133	6695.80	6650.73	0.00	600.00

Отчетный период

— 600.00\_час.

период норм. работы

— 600.00\_час.

Период отключения питания

(U) — 0.000\_час.

период функц. отказа (E)

(g) — 0.000\_час.

Период t1-t2 < min

(D) — 0.000\_час.

Период G<min

(g) — 0.000\_час.

Период G>max

(G) — 0.000\_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

*Q = 229,16 Гкал*

