

Организация "ООО "УК Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова д.163А
 Фил теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Версия 02.30
 Номер теплосчетчика 373235
 Ворошилова ЛбзА
 Номер договора _____
 Телефон _____

Глод.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10 _____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.11.2022 по 11.12.2022 *по 16.12.22*

Дата	Q Гкал	Масса, ТОНН		Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		М1	М2	М1-М2 утечка	Vi	М2-М1 подмес	t1	t2			t1-t2	Нераб. Тн
17.11.22	5.081	459.8594	462.3906	-	0.00	2.5313	70.98	59.95	11.03	0.00	24.00	
18.11.22	5.047	433.9063	436.2422	-	0.00	2.3359	70.56	58.94	11.62	0.00	24.00	
19.11.22	5.292	455.5547	458.0313	-	0.00	2.4766	71.41	59.82	11.60	0.00	24.00	
20.11.22	5.789	501.4922	504.3047	-	0.00	2.8125	74.57	63.06	11.52	0.00	24.00	
21.11.22	5.801	517.5547	520.5625	-	0.00	3.0078	74.62	63.44	11.18	0.00	24.00	
22.11.22	5.512	532.8984	536.0313	-	0.00	3.1328	72.71	62.40	10.31	0.00	24.00	
23.11.22	5.202	531.7969	534.8672	-	0.00	3.0703	70.62	60.86	9.75	0.00	24.00	
24.11.22	3.225	526.2031	529.2109	-	0.00	3.0078	70.71	60.80	9.90	0.00	24.00	
25.11.22	5.371	523.5859	526.5703	-	0.00	2.9844	70.80	60.57	10.23	0.00	24.00	
26.11.22	5.497	553.7188	556.8125	-	0.00	3.0938	70.55	60.75	9.90	0.00	24.00	
27.11.22	5.483	549.7500	552.8329	-	0.00	3.0859	70.55	60.61	9.94	0.00	24.00	
28.11.22	5.521	553.5469	556.7344	-	0.00	3.1875	70.78	60.84	9.94	0.00	24.00	
29.11.22	5.509	544.8125	547.9531	-	0.00	3.1406	70.90	60.82	10.08	0.00	24.00	
30.11.22	6.005	553.7656	557.0391	-	0.00	3.2734	73.59	62.78	10.81	0.00	24.00	
01.12.22	6.582	569.8125	573.2266	-	0.00	3.4141	77.23	65.71	11.51	0.00	24.00	
02.12.22	6.337	573.2969	576.8125	-	0.00	3.5156	75.44	64.42	11.02	0.00	24.00	
03.12.22	6.287	566.2813	569.7578	-	0.00	3.4766	74.95	63.89	11.07	0.00	24.00	
04.12.22	6.586	572.9141	576.4453	-	0.00	3.5313	77.00	65.54	11.46	0.00	24.00	
05.12.22	7.017	577.8984	581.6328	-	0.00	3.7344	80.08	67.98	12.10	0.00	24.00	
06.12.22	6.978	584.3750	588.3281	-	0.00	3.9531	80.05	68.15	11.89	0.00	24.00	
07.12.22	6.952	582.4844	586.5156	-	0.00	4.0313	79.93	68.04	11.89	0.00	24.00	
08.12.22	6.959	591.6953	595.7969	-	0.00	4.1016	80.18	68.46	11.71	0.00	24.00	
09.12.22	6.773	600.1484	604.4922	-	0.00	4.3438	79.60	68.36	11.24	0.00	24.00	
10.12.22	6.137	594.7188	599.1953	-	0.00	4.4766	76.31	66.04	10.28	0.00	24.00	
11.12.22	5.283	575.2422	579.4922	-	0.00	4.2500	70.42	61.27	9.15	0.00	24.00	
Итого	148.226	13627.3125	13711.2813	0.0000	0.00	83.9690	74.36	63.52	10.84	0.00	600.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M		Vi	Tp
			M1	M2		
11.12.22	24:00	1046.522	101526.12	102114.59	0.00	5531.46
17.11.22	00:00	898.296	87898.80	88403.31	0.00	4931.46
Итого		148.226	13627.31	13711.28	0.00	600.00

Ворошилова Івєн

Отчетный период

— 600.00_час.

Период норм. работы

— 600.00_час.

Период отключения питания
Период t1-t2 < min

(U) — 0.000_час.
(D) — 0.000_час.

Период функц. отказа (E)

(g) — 0.000_час.

Период G>max
(G) — 0.000_час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации



*P = 177,871 год
от*

