

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 14.12.2023 по 15.01.2024Потребитель: ООО "Паритет"Адрес объекта: Пушино микрорайон АБ д. 12Теплосчетчик МКТС: № 050046-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
14.12.23	7.501	469.63	465.47	4.13	73.9	58.0	16.0	4.8	3.8	23.99	0.01	He
15.12.23	7.042	464.44	460.56	3.89	71.2	56.1	15.2	4.8	3.8	24.00	0.01	He
16.12.23	7.059	466.78	462.84	3.94	71.2	56.1	15.1	4.8	3.8	23.99	0.01	He
17.12.23	6.836	468.50	464.69	3.80	70.2	55.6	14.6	4.8	3.8	23.99	0.01	He
18.12.23	6.726	477.63	473.84	3.77	70.8	56.8	14.1	4.9	3.8	23.99	0.01	He
19.12.23	6.388	476.88	473.25	3.66	70.2	56.8	13.4	4.9	3.8	23.99	0.01	He
20.12.23	6.381	480.56	476.94	3.62	70.6	57.4	13.3	4.9	3.8	24.00	0.00	
21.12.23	6.065	471.78	468.34	3.45	69.0	56.2	12.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
22.12.23	6.182	476.03	472.50	3.52	70.2	57.2	13.0	4.9	3.8	24.00	0.00	
23.12.23	6.124	475.00	471.50	3.48	69.5	56.6	12.9	4.9	3.8	24.00	0.00	
24.12.23	6.149	475.91	472.41	3.50	70.0	57.1	12.9	4.9	3.8	24.00	0.00	
25.12.23	6.095	474.72	471.31	3.43	69.6	56.8	12.8	4.9	3.8	24.00	0.00	
26.12.23	6.212	480.22	476.69	3.52	70.4	57.5	12.9	4.9	3.8	24.00	0.00	
27.12.23	6.104	475.16	471.78	3.38	69.9	57.1	12.8	4.9	3.8	24.00	0.00	
28.12.23	6.125	471.53	468.25	3.28	70.1	57.1	13.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
29.12.23	6.107	472.28	468.97	3.30	69.8	56.9	12.9	4.8	3.8	24.00	0.00	
30.12.23	6.345	478.25	474.81	3.46	70.5	57.2	13.3	4.9	3.8	24.00	0.00	
31.12.23	6.313	472.16	468.69	3.44	70.1	56.8	13.4	4.9	3.8	24.00	0.00	
01.01.24	6.738	473.84	470.25	3.60	72.6	58.4	14.2	4.9	3.8	24.00	0.00	
02.01.24	7.831	478.91	474.81	4.11	78.2	61.8	16.3	4.9	3.8	24.00	0.00	
03.01.24	8.430	474.84	470.56	4.30	79.6	61.8	17.7	4.9	3.8	24.00	0.00	
04.01.24	8.320	464.38	460.31	4.04	77.2	59.3	17.9	4.8	3.8	24.00	0.00	
05.01.24	8.240	462.47	458.53	3.94	75.8	58.0	17.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
06.01.24	8.376	472.13	468.06	4.03	76.3	58.6	17.7	4.9	3.8	24.00	0.00	
07.01.24	8.479	470.25	466.25	4.03	77.0	59.0	18.0	4.9	3.8	24.00	0.00	
08.01.24	8.455	464.22	460.25	3.94	75.8	57.6	18.2	4.8	3.9	24.00	0.00	
09.01.24	8.355	474.44	470.50	3.96	76.2	58.6	17.6	4.9	3.8	24.00	0.00	
10.01.24	8.419	479.84	475.75	4.11	77.6	60.1	17.5	4.9	3.8	24.00	0.00	
11.01.24	8.411	480.44	476.28	4.13	78.4	60.9	17.5	4.9	3.8	24.00	0.00	
12.01.24	8.293	467.72	463.88	3.89	77.7	60.0	17.7	4.8	3.8	24.00	0.00	
13.01.24	8.154	455.22	451.53	3.66	76.1	58.2	17.9	4.7	3.9	24.00	0.00	
14.01.24	8.169	456.63	453.00	3.62	75.6	57.7	17.9	4.7	3.9	24.00	0.00	
15.01.24	7.903	469.44	465.88	3.55	75.1	58.3	16.8	4.9	3.8	24.00	0.00	
Итого:	238.327	15572.19	15448.69	123.46	73.2	57.9	15.3	4.9	3.8	791.94	0.06	He

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.01.24 24:00	4551.335	301643.63	298589.44	28513.48
13.12.23 24:00	4313.008	286071.44	283140.75	27721.54
Итого:	238.327	15572.19	15448.69	791.94

Отчетный период: 792.00 чВремя работы: 791.94 чСуммарное время отказа: 0.06 ч0.000.060.000.000.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(He)

Gv<min (DG)

Gv>max(DG)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36