

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.04.2024 по 15.05.2024Потребитель: ООО "Паритет"Адрес объекта: Пушино микрорайон АБ д. 12Теплосчетчик МКТС: № 050046-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.04.24	2.746	212.88	211.63	1.28	67.1	54.2	12.9	4.9	3.7	24.00	0.00	He
17.04.24	2.938	227.69	226.41	1.30	66.9	54.0	12.9	4.9	3.6	24.00	0.00	
18.04.24	3.277	199.75	198.25	1.48	66.6	50.2	16.4	4.8	3.6	23.98	0.02	
19.04.24	3.465	239.84	238.16	1.68	67.2	52.7	14.4	4.8	3.6	24.00	0.00	
20.04.24	3.730	274.88	273.19	1.72	67.4	53.8	13.6	4.8	3.7	24.00	0.00	
21.04.24	2.885	206.84	205.31	1.51	67.3	53.4	13.9	4.8	3.7	24.00	0.00	
22.04.24	2.849	199.38	197.88	1.50	66.7	52.4	14.3	4.8	3.6	24.00	0.00	
23.04.24	3.304	222.06	220.44	1.63	67.2	52.3	14.9	4.8	3.7	24.00	0.00	
24.04.24	3.304	235.06	233.47	1.59	66.9	52.9	14.0	4.7	3.7	24.00	0.00	
25.04.24	1.787	162.91	161.81	1.09	66.4	55.4	11.0	4.7	3.6	24.00	0.00	
26.04.24	1.228	141.38	140.53	0.85	65.2	56.5	8.7	4.7	3.5	24.00	0.00	
27.04.24	1.225	142.22	141.38	0.84	65.5	56.9	8.6	4.7	3.5	24.00	0.00	
28.04.24	1.189	142.31	141.50	0.81	66.0	57.7	8.3	4.7	3.5	24.00	0.00	
29.04.24	1.187	141.69	140.91	0.78	65.4	57.1	8.4	4.7	3.5	24.00	0.00	
30.04.24	1.156	141.97	141.22	0.77	65.4	57.3	8.1	4.7	3.5	24.00	0.00	
01.05.24	1.246	141.81	141.00	0.80	65.4	56.6	8.8	4.7	3.5	24.00	0.00	
02.05.24	1.214	141.19	140.41	0.78	65.4	56.8	8.6	4.7	3.5	24.00	0.00	
03.05.24	1.209	140.75	139.97	0.77	65.1	56.5	8.6	4.6	3.5	24.00	0.00	
04.05.24	1.250	141.69	140.88	0.79	65.3	56.5	8.8	4.7	3.5	24.00	0.00	
05.05.24	1.271	141.13	140.34	0.79	65.0	56.0	9.0	4.6	3.5	24.00	0.00	
06.05.24	1.235	141.31	140.53	0.78	65.2	56.5	8.7	4.7	3.5	24.00	0.00	
07.05.24	1.268	139.75	139.00	0.78	65.0	55.9	9.1	4.6	3.6	24.00	0.00	
08.05.24	1.542	160.19	159.19	0.99	62.0	52.4	9.6	4.6	3.6	24.00	0.00	
09.05.24	4.933	395.00	393.25	1.75	61.4	48.9	12.5	4.4	3.7	24.00	0.00	
10.05.24	3.170	274.28	272.91	1.37	63.5	51.9	11.6	4.6	3.7	24.00	0.00	
11.05.24	4.843	410.19	408.38	1.82	64.8	53.0	11.8	4.6	3.7	24.00	0.00	
12.05.24	4.833	406.41	404.63	1.79	64.7	52.8	11.9	4.6	3.7	24.00	0.00	
13.05.24	4.560	379.69	378.06	1.62	64.4	52.4	12.0	4.5	3.7	24.00	0.00	
14.05.24	4.331	349.41	347.84	1.60	65.1	52.7	12.4	4.6	3.7	24.00	0.00	
15.05.24	2.687	245.56	244.34	1.18	64.3	53.4	10.9	4.5	3.6	24.00	0.00	
Итого:	75.861	6499.19	6462.78	36.42	65.3	53.7	11.7	4.7	3.6	719.98	0.02	He

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.05.24 24:00	5102.218	340684.31	337383.47	31413.89
15.04.24 24:00	5026.357	334185.13	330920.69	30693.91
Итого:	75.861	6499.19	6462.78	719.98

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 719.98 чСуммарное время отказа: 0.02 ч = 0.00 + 0.02 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой МкТсРпт, версия: 1.36