

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 16.05.2024 по 15.06.2024Потребитель: ООО "Паритет"Адрес объекта: Пушино микрорайон АБ д. 12Теплосчетчик МКТС: № 050046-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.05.24	1.214	156.28	155.50	0.79	63.8	56.0	7.8	4.5	3.6	24.00	0.00	
17.05.24	1.138	161.25	160.50	0.74	62.6	55.5	7.0	4.6	3.5	24.00	0.00	
18.05.24	1.133	155.91	155.16	0.74	62.0	54.7	7.3	4.5	3.5	24.00	0.00	
19.05.24	1.101	148.53	147.88	0.69	58.5	51.1	7.4	4.3	3.5	24.00	0.00	
20.05.24	1.150	159.44	158.69	0.74	61.5	54.3	7.2	4.5	3.5	24.00	0.00	
21.05.24	1.131	163.72	162.97	0.74	62.2	55.3	6.9	4.6	3.5	24.00	0.00	
22.05.24	1.220	162.19	161.41	0.78	62.1	54.6	7.5	4.6	3.5	24.00	0.00	Эл
23.05.24	1.116	164.28	163.53	0.75	62.7	55.9	6.8	4.7	3.5	24.00	0.00	
24.05.24	1.076	161.53	160.78	0.74	61.8	55.2	6.6	4.6	3.5	24.00	0.00	
25.05.24	1.121	160.69	159.94	0.76	61.5	54.5	7.0	4.5	3.5	24.00	0.00	
26.05.24	1.113	162.13	161.34	0.77	61.9	55.0	6.9	4.6	3.5	24.00	0.00	
27.05.24	1.073	162.50	161.75	0.75	61.9	55.3	6.6	4.6	3.5	24.00	0.00	
28.05.24	1.137	164.63	163.84	0.79	62.4	55.5	6.9	4.7	3.5	24.00	0.00	
29.05.24	1.076	164.59	163.84	0.76	62.4	55.9	6.5	4.6	3.5	24.00	0.00	
30.05.24	1.106	164.81	164.03	0.78	62.5	55.8	6.7	4.6	3.5	24.00	0.00	
31.05.24	1.080	164.72	163.94	0.78	62.5	56.0	6.5	4.6	3.5	24.00	0.00	
01.06.24	1.070	161.78	161.00	0.77	61.7	55.0	6.6	4.5	3.5	24.00	0.00	
02.06.24	1.085	165.28	164.50	0.79	62.3	55.8	6.5	4.6	3.5	24.00	0.00	
03.06.24	1.097	165.50	164.69	0.80	62.6	56.0	6.6	4.7	3.4	24.00	0.00	
04.06.24	0.213	53.63	53.44	0.19	53.9	49.9	4.0	1.5	1.5	24.00	0.00	
05.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	25.4	25.3	0.1	-0.2	0.0	24.00	0.00	
06.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	24.0	23.9	0.1	-0.2	0.0	24.00	0.00	
07.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	23.3	23.1	0.2	-0.2	0.0	24.00	0.00	
08.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	22.7	22.5	0.2	-0.2	0.0	24.00	0.00	
09.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	22.4	22.2	0.1	-0.2	0.0	24.00	0.00	
10.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	22.2	22.1	0.2	-0.2	0.0	24.00	0.00	
11.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	22.0	21.8	0.2	-0.1	0.0	24.00	0.00	
12.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	22.0	21.7	0.2	-0.1	0.0	24.00	0.00	
13.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	21.9	21.7	0.2	-0.1	0.0	24.00	0.00	Эл
14.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	21.7	21.5	0.2	-0.1	0.0	24.00	0.00	
15.06.24	0.000	0.00	0.00	0.00	21.5	21.4	0.2	-0.1	0.0	24.00	0.00	
Итого:	21.452	3123.38	3108.72	14.66	61.9	55.1	6.9	2.8	2.2	743.99	0.01	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.06.24 24:00	5123.670	343807.69	340492.19	32157.88
15.05.24 24:00	5102.218	340684.31	337383.47	31413.89
Итого:	21.452	3123.38	3108.72	743.99

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 743.99 чСуммарное время отказа: 0.01 + 0.01 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36