

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВСза период с 16.08.2024 по 15.09.2024Потребитель: ООО "Паритет"Адрес объекта: Пушино микрорайон АБ д. 12Теплосчетчик МКТС: № 050046-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [ати]	P2 [ати]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
16.08.24	1.169	165.313	163.500	0.000	1.813	162.156	160.969	0.000	1.197	64.8	57.6	---	4.4	3.5	24.00	
17.08.24	1.178	161.406	159.531	0.000	1.875	158.313	157.094	0.000	1.210	65.0	57.6	---	4.4	3.5	24.00	
18.08.24	1.154	163.563	161.719	0.000	1.844	160.375	159.188	0.000	1.186	65.4	58.2	---	4.4	3.5	24.00	
19.08.24	1.137	163.313	161.563	0.000	1.750	160.125	158.969	0.000	1.165	65.6	58.5	---	4.5	3.5	24.00	
20.08.24	1.144	172.250	170.406	0.000	1.844	168.906	167.719	0.000	1.188	65.2	58.5	---	4.5	3.5	24.00	
21.08.24	1.052	170.531	168.844	0.000	1.688	167.406	166.250	0.000	1.152	63.6	57.3	---	4.5	3.5	24.00	
22.08.24	1.112	176.281	174.281	0.000	2.000	172.844	171.500	0.000	1.342	65.2	58.8	---	4.6	3.5	24.00	
23.08.24	1.065	175.313	173.375	0.000	1.938	171.938	170.563	0.000	1.362	65.3	59.1	---	4.6	3.4	24.00	
24.08.24	1.109	176.875	174.906	0.000	1.969	173.469	172.094	0.000	1.367	65.2	58.8	---	4.6	3.4	24.00	
25.08.24	1.190	176.906	174.875	0.000	2.031	173.469	172.125	0.000	1.368	65.3	58.4	---	4.6	3.4	24.00	
26.08.24	1.141	174.938	173.000	0.000	1.938	171.563	170.219	0.000	1.335	65.3	58.7	---	4.5	3.4	24.00	
27.08.24	1.105	175.719	173.781	0.000	1.938	172.313	171.000	0.000	1.333	65.2	58.8	---	4.5	3.4	24.00	
28.08.24	1.070	176.844	174.906	0.000	1.938	173.406	172.031	0.000	1.337	65.5	59.3	---	4.5	3.4	24.00	
29.08.24	1.071	176.531	174.625	0.000	1.906	173.125	171.844	0.000	1.325	65.1	58.9	---	4.5	3.4	24.00	
30.08.24	1.092	177.813	175.906	0.000	1.906	174.406	173.094	0.000	1.295	64.9	58.6	---	4.6	3.4	24.00	
31.08.24	1.097	178.594	176.750	0.000	1.844	175.188	173.906	0.000	1.259	65.0	58.7	---	4.6	3.4	24.00	
01.09.24	1.210	178.156	176.219	0.000	1.938	174.688	173.469	0.000	1.240	65.2	58.2	---	4.6	3.3	24.00	
02.09.24	1.072	177.719	176.031	0.000	1.688	174.344	173.219	0.000	1.142	64.6	58.5	---	4.6	3.3	24.00	
03.09.24	1.092	177.219	175.500	0.000	1.719	173.875	172.719	0.000	1.134	64.6	58.3	---	4.5	3.3	24.00	Эл
04.09.24	1.146	177.719	175.938	0.000	1.781	174.313	173.156	0.000	1.135	65.0	58.5	---	4.5	3.4	24.00	
05.09.24	1.133	177.906	176.188	0.000	1.719	174.469	173.375	0.000	1.105	65.1	58.7	---	4.5	3.4	24.00	
06.09.24	1.107	178.531	176.813	0.000	1.719	175.031	173.938	0.000	1.091	65.6	59.2	---	4.6	3.3	24.00	
07.09.24	1.108	177.031	175.375	0.000	1.656	173.594	172.531	0.000	1.072	65.5	59.2	---	4.5	3.3	24.00	
08.09.24	1.179	174.375	172.656	0.000	1.719	171.031	169.969	0.000	1.089	64.7	57.9	---	4.4	3.3	24.00	
09.09.24	1.111	176.438	174.750	0.000	1.688	173.063	171.969	0.000	1.067	64.9	58.5	---	4.5	3.3	24.00	
10.09.24	1.104	178.063	176.375	0.000	1.688	174.656	173.594	0.000	1.060	64.8	58.5	---	4.5	3.3	24.00	
11.09.24	1.147	178.875	177.219	0.000	1.656	175.469	174.406	0.000	1.066	64.8	58.3	---	4.6	3.3	24.00	
12.09.24	1.120	178.688	177.031	0.000	1.656	175.250	174.219	0.000	1.048	64.8	58.5	---	4.6	3.3	24.00	
13.09.24	1.058	178.875	177.250	0.000	1.625	175.438	174.406	0.000	1.026	65.1	59.1	---	4.6	3.3	24.00	
14.09.24	1.081	179.406	177.813	0.000	1.594	175.938	174.875	0.000	1.038	65.4	59.3	---	4.6	3.3	24.00	
15.09.24	1.196	177.750	176.000	0.000	1.750	174.313	173.250	0.000	1.074	65.0	58.2	---	4.5	3.3	24.00	
Итого:	34.751	5428.938	5373.125	0.000	55.813	5324.469	5287.656	0.000	36.807	65.0	58.5	---	4.5	3.4	744.00	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
15.09.24 24:00	5216.122	366001.13	359738.34	358107.47	354688.03	34365.88
15.08.24 24:00	5181.371	360572.19	354365.22	352783.00	349400.38	33621.88
Итого:	34.751	5428.94	5373.13	5324.47	5287.66	744.00

Отчетный период: 744.00 чВремя работы: 744.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00


Сбой эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Диап. Gv (ДГ)

Диап. t (Дт)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36