

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 16.02.2024 по 15.03.2024Потребитель: ООО "Паритет"Адрес объекта: Пушино микрорайон АБ д. 12Теплосчетчик МКТС: № 050046-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
16.02.24	6.443	421.97	419.34	2.64	71.2	55.9	15.3	5.0	4.2	24.00	0.00	
17.02.24	6.314	427.31	424.72	2.59	70.6	55.9	14.8	5.0	4.2	24.00	0.00	
18.02.24	6.282	414.88	412.19	2.70	70.9	55.8	15.1	5.1	4.2	24.00	0.00	He
19.02.24	6.104	419.13	416.41	2.72	69.8	55.3	14.5	5.0	4.2	24.00	0.00	
20.02.24	6.382	412.16	409.19	2.98	71.4	55.9	15.5	4.9	4.2	24.00	0.00	He
21.02.24	6.279	419.19	416.25	2.91	70.6	55.6	15.0	4.9	4.2	23.99	0.01	He
22.02.24	6.211	423.16	420.34	2.84	70.2	55.5	14.7	5.0	4.2	23.99	0.01	ЭлHe
23.02.24	5.923	383.19	380.47	2.69	70.2	54.8	15.4	5.0	4.2	24.00	0.00	He
24.02.24	5.970	385.16	382.47	2.71	70.8	55.4	15.5	5.1	4.2	24.00	0.00	
25.02.24	5.790	374.44	371.75	2.67	70.0	54.5	15.4	5.1	4.2	24.00	0.00	
26.02.24	5.967	421.69	418.94	2.75	70.2	56.0	14.1	5.0	4.2	24.00	0.00	He
27.02.24	5.816	407.38	404.66	2.70	70.2	56.0	14.3	5.0	4.2	24.00	0.00	
28.02.24	5.569	379.13	376.53	2.62	69.8	55.1	14.7	4.9	4.2	24.00	0.00	
29.02.24	5.252	345.09	342.59	2.47	70.3	55.1	15.2	5.0	4.2	24.00	0.00	He
01.03.24	5.152	326.88	324.41	2.49	69.8	54.1	15.8	5.0	4.2	24.00	0.00	
02.03.24	5.475	370.38	367.84	2.54	70.1	55.3	14.8	5.0	4.2	24.00	0.00	He
03.03.24	5.449	376.22	373.72	2.48	70.3	55.8	14.5	5.0	4.2	24.00	0.00	
04.03.24	5.354	381.25	378.88	2.41	69.8	55.8	14.0	5.0	4.2	24.00	0.00	He
05.03.24	5.447	386.50	384.03	2.43	70.3	56.2	14.1	5.0	4.2	24.00	0.00	He
06.03.24	5.555	417.59	415.16	2.46	70.2	56.9	13.3	4.9	4.0	24.00	0.00	
07.03.24	5.435	411.25	408.81	2.42	69.9	56.8	13.2	4.8	3.9	24.00	0.00	
08.03.24	5.658	434.75	432.31	2.45	69.8	56.8	13.0	4.8	3.9	24.00	0.00	
09.03.24	5.687	436.66	434.13	2.51	70.1	57.1	13.0	4.8	3.9	23.99	0.01	He
10.03.24	5.696	432.66	430.22	2.49	70.2	57.0	13.1	4.8	3.9	24.00	0.00	He
11.03.24	5.753	422.81	420.31	2.46	70.6	57.0	13.6	4.8	3.9	23.99	0.01	He
12.03.24	5.283	369.22	366.91	2.32	69.7	55.4	14.3	4.9	3.9	24.00	0.00	He
13.03.24	5.439	398.19	395.94	2.27	69.7	56.1	13.7	4.9	3.9	23.99	0.01	He
14.03.24	5.216	386.59	384.47	2.13	69.3	55.8	13.5	4.8	3.9	23.99	0.01	He
15.03.24	4.885	336.47	334.38	2.08	69.9	55.4	14.5	4.9	3.8	23.99	0.01	He
<b>Итого:</b>	<b>165.786</b>	<b>11521.25</b>	<b>11447.34</b>	<b>73.92</b>	<b>70.2</b>	<b>55.8</b>	<b>14.4</b>	<b>5.0</b>	<b>4.1</b>	<b>695.92</b>	<b>0.08</b>	<b>ЭлHe</b>

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.03.24 24:00	4920.810	326419.44	323201.97	29950.30
15.02.24 24:00	4755.024	314898.19	311754.63	29254.38
<b>Итого:</b>	<b>165.786</b>	<b>11521.25</b>	<b>11447.34</b>	<b>695.92</b>

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **695.92** чСуммарное время отказа: **0.08** ч

0.00

+

0.08

+

0.00

+

0.00

+

0.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(He)

Gv&lt;min(ДG)

Gv&gt;max(ДG)

dt&lt;min(Dt)

Представитель  
потребителя: \_\_\_\_\_Представитель  
поставщика: \_\_\_\_\_Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.36**