

Организация:	ООО "УК Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	386692
Адрес дома:	проезд Мишина 13,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т	Подмес, Т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
19.10	7,57	590,89	591,85	0,00	0,96	604,11	600,92	3,19	70,2	57,4	12,81	5,87	5,07	24,0	
20.10	7,66	596,84	598,01	0,00	1,16	610,47	607,41	3,06	71,01	58,19	12,83	5,89	5,09	24,0	
21.10	7,36	601,54	602,65	0,00	1,11	615,00	612,13	2,88	70,27	58,03	12,23	5,9	5,09	24,0	
22.10	7,56	672,08	673,76	0,00	1,68	687,44	685,00	2,44	70,95	59,72	11,24	6,02	4,93	23,88	D
23.10	7,49	615,47	616,66	0,00	1,19	629,69	626,77	2,92	71,45	59,31	12,15	5,87	4,89	24,0	
24.10	7,30	561,88	562,56	0,00	0,69	574,53	571,22	3,31	70,46	57,48	12,98	5,71	4,85	24,0	
25.10	7,42	556,17	556,83	0,00	0,66	568,75	565,38	3,38	70,53	57,2	13,33	5,75	4,9	24,0	
26.10	7,70	554,28	554,95	0,00	0,67	567,22	563,59	3,63	71,81	57,92	13,88	5,77	4,95	24,0	
27.10	7,46	556,48	557,19	0,00	0,70	569,05	565,72	3,33	70,52	57,13	13,39	5,8	4,98	24,0	
28.10	7,52	577,53	578,31	0,00	0,78	590,63	587,31	3,31	70,97	57,96	13,01	5,98	5,1	24,0	
29.10	7,50	595,59	596,44	0,00	0,84	608,94	605,75	3,19	70,31	57,73	12,58	6,11	5,17	24,0	
30.10	8,41	693,48	695,16	0,00	1,67	710,19	707,19	3,00	73,13	61,02	12,11	6,32	5,05	24,0	
31.10	7,35	576,70	577,67	0,00	0,97	589,38	586,39	2,98	69,54	56,82	12,73	5,94	4,98	24,0	
01.11	7,82	585,36	586,23	0,00	0,88	599,02	595,58	3,44	71,82	58,48	13,35	6,05	5,14	24,0	
02.11	7,75	563,69	564,53	0,00	0,84	576,80	573,38	3,42	71,69	57,96	13,73	5,93	5,01	24,0	
03.11	8,14	552,25	553,14	0,00	0,89	565,47	561,86	3,61	72,86	58,13	14,73	5,89	5,06	24,0	
04.11	8,08	552,19	553,11	0,00	0,92	565,22	561,59	3,63	72,15	57,53	14,62	5,91	5,04	24,0	
05.11	8,10	546,14	547,02	0,00	0,88	559,23	555,56	3,67	72,73	57,91	14,81	5,87	5,06	24,0	
06.11	7,90	546,45	547,16	0,00	0,70	559,06	555,48	3,58	71,47	57,02	14,45	5,87	5,06	24,0	
07.11	7,75	557,64	558,34	0,00	0,70	570,45	566,92	3,53	71,21	57,32	13,89	5,91	5,08	24,0	
08.11	7,62	551,92	552,55	0,00	0,63	564,45	560,89	3,56	70,67	56,87	13,8	5,87	5,05	24,0	
09.11	7,96	551,91	552,58	0,00	0,67	564,95	561,20	3,75	72,35	57,94	14,41	5,87	5,04	24,0	
10.11	7,82	551,34	552,13	0,00	0,78	564,16	560,59	3,56	71,54	57,36	14,18	5,87	5,04	24,0	
11.11	8,04	539,92	540,58	0,00	0,66	552,84	549,11	3,73	72,78	57,89	14,89	5,83	5,0	24,0	
12.11	7,86	541,00	541,80	0,00	0,80	553,48	549,97	3,52	71,36	56,85	14,51	5,82	5,0	24,0	
13.11	7,90	542,13	543,06	0,00	0,94	554,86	551,42	3,44	71,91	57,35	14,55	5,82	5,02	24,0	
14.11	7,86	540,39	541,31	0,00	0,92	552,91	549,48	3,42	71,37	56,84	14,53	5,82	5,02	24,0	
15.11	7,95	543,58	544,22	0,00	0,64	556,39	552,64	3,75	72,1	57,49	14,61	5,8	4,99	24,0	
16.11	7,92	548,66	549,27	0,00	0,61	561,34	557,67	3,67	71,53	57,09	14,43	5,86	5,05	24,0	
17.11	7,92	556,84	557,64	0,00	0,80	569,91	566,36	3,55	71,96	57,74	14,22	5,91	5,07	24,0	
Итого:	232,69	17120,35	17146,69	0,00	26,34	17515,92	0,00	101,44	71,42	57,84	13,58	5,90	5,03	719,88	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.10.2024	24:00	1386,36	128821,29	129074,77	6918,86
17.11.2024	24:00	1619,05	145941,64	146221,45	7638,74
ИТОГО:		232,69	17120,35	17146,69	719,88

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тдт<min	+ ТГ<min	+ ТГ>max	+ Тд.о.
720,00	= 719,88	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,12	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчёт: Q = 232,719 Гкал

Представитель
 тепло(водо)снабжающей
 абонента организации

