

000 "Тариф" "

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 386692

Адрес дома: проезд Мишина 13

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 18.11.2024 по 17.12.2024

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, М1-М2	Подмес, тонн, М2-М1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		М1	М2				T1	T2	T1-T2		
18.11	7.671753	552.484	553.266	0.000	0.781	0.000	71.3	57.4	13.9	24.00	
19.11	7.878174	554.078	554.797	0.000	0.719	0.000	72.2	58.0	14.2	24.00	
20.11	7.734741	545.563	546.734	0.000	1.172	0.000	71.4	57.2	14.2	24.00	
21.11	7.682007	556.094	557.125	0.000	1.031	0.000	71.6	57.8	13.8	24.00	
22.11	7.681396	538.703	539.531	0.000	0.828	0.000	71.2	56.9	14.3	24.00	
23.11	7.811646	539.906	540.641	0.000	0.734	0.000	71.8	57.4	14.5	24.00	
24.11	8.048340	533.469	534.250	0.000	0.781	0.000	72.2	57.1	15.1	24.00	
25.11	8.301758	530.297	531.047	0.000	0.750	0.000	73.5	57.9	15.6	24.00	
26.11	8.356201	532.203	532.969	0.000	0.766	0.000	73.9	58.2	15.7	24.00	
27.11	8.408813	529.000	529.688	0.000	0.688	0.000	74.1	58.2	15.9	24.00	
28.11	8.209106	524.672	525.219	0.000	0.547	0.000	73.3	57.6	15.6	24.00	
29.11	8.095459	531.906	532.500	0.000	0.594	0.000	72.5	57.3	15.2	24.00	
30.11	8.035034	534.141	534.703	0.000	0.563	0.000	72.5	57.5	15.0	24.00	
01.12	8.135376	535.328	535.906	0.000	0.578	0.000	72.9	57.7	15.2	24.00	
02.12	7.831787	528.594	529.203	0.000	0.609	0.000	71.4	56.6	14.8	24.00	
03.12	7.958374	534.875	535.438	0.000	0.563	0.000	72.6	57.7	14.9	24.00	
04.12	8.257813	532.516	533.031	0.000	0.516	0.000	73.6	58.1	15.5	24.00	
05.12	8.328003	521.047	521.625	0.000	0.578	0.000	73.8	57.8	16.0	24.00	
06.12	8.242310	511.250	511.719	0.000	0.469	0.000	73.2	57.1	16.1	24.00	
07.12	8.314575	520.547	521.109	0.000	0.563	0.000	73.2	57.2	16.0	24.00	
08.12	8.287720	524.109	524.625	0.000	0.516	0.000	72.6	56.8	15.8	24.00	
09.12	8.063843	524.313	524.844	0.000	0.531	0.000	72.5	57.1	15.4	24.00	
10.12	8.024292	520.406	520.953	0.000	0.547	0.000	72.2	56.8	15.4	24.00	
11.12											-
12.12											-
13.12											-
14.12											-
15.12											-
16.12											-
17.12											-
Итого	185.3585	12255.50	12270.92	0.00	15.42	0.00	72.6	57.5	15.1	552.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.11.2024	24:00	1619.04980	145941.64	146221.45	0.00	7638.74
10.12.2024	24:00	1804.40833	158197.14	158492.38	0.00	8190.74
Итого		185.359	12255.50	12270.92	0.00	552.00


Классификация ошибок:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Q = 241,772 Гкал

Тотч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + TG<min + TG>max
720.00 = 552.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации

