

Организация ООО "Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Пушино микрорайон 13Д Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.33 Номер теплосчетчика 430583

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 180 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.10.2023 по 18.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C		Время, час			Нераб. ошибок	Работы	Классиф
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi подмес	M2-M1	t1	t2	t1-t2 Тн   Тр			
19.10.23	5.352	359.4297	357.8047	1.6250	0.00	-	72.15	57.27	14.88	0.00	24.00	
20.10.23	5.291	356.5938	355.0195	1.5742	0.00	-	71.66	56.83	14.83	0.10	23.90	U
21.10.23	5.418	356.2930	354.7188	1.5742	0.00	-	71.53	56.34	15.20	0.00	24.00	
22.10.23	5.472	353.3945	351.8086	1.5859	0.00	-	70.76	55.28	15.48	0.00	24.00	
23.10.23	5.398	361.8203	360.1836	1.6367	0.00	-	72.05	57.14	14.91	0.00	24.00	
24.10.23	5.324	349.2969	347.6797	1.6172	0.00	-	71.64	56.40	15.23	0.00	24.00	
25.10.23	5.274	343.2148	341.6797	1.5352	0.00	-	70.74	55.38	15.36	0.00	24.00	
26.10.23	5.057	338.5078	337.0039	1.5039	0.00	-	69.03	54.10	14.93	0.00	24.00	
27.10.23	5.094	338.4688	336.9023	1.5664	0.00	-	68.37	53.32	15.05	0.00	24.00	
28.10.23	4.993	335.2656	333.7617	1.5039	0.00	-	68.04	53.15	14.89	0.00	24.00	
29.10.23	5.165	333.5234	332.0000	1.5234	0.00	-	67.79	52.30	15.48	0.00	24.00	
30.10.23	5.337	357.7813	356.0859	1.6953	0.00	-	69.66	54.75	14.91	0.00	24.00	
31.10.23	5.433	373.9766	372.1094	1.8672	0.00	-	71.65	57.13	14.52	0.00	24.00	
01.11.23	5.286	375.9531	374.1055	1.8477	0.00	-	71.22	57.17	14.05	0.00	24.00	
02.11.23	5.270	372.4180	370.6680	1.7500	0.00	-	71.15	57.01	14.14	0.00	24.00	
03.11.23	5.432	368.1328	366.3281	1.8047	0.00	-	71.47	56.73	14.74	0.00	24.00	
04.11.23	5.591	370.1875	368.3555	1.8320	0.00	-	72.17	57.08	15.09	0.00	24.00	
05.11.23	5.523	379.6133	377.7734	1.8398	0.00	-	71.78	57.24	14.54	0.00	24.00	
06.11.23	5.494	380.9219	379.0469	1.8750	0.00	-	71.44	57.02	14.41	0.00	24.00	
07.11.23	5.352	379.5781	377.7266	1.8516	0.00	-	71.29	57.20	14.09	0.00	24.00	
08.11.23	5.526	383.3203	381.3906	1.9297	0.00	-	71.99	57.59	14.40	0.00	24.00	
09.11.23	5.477	380.7539	378.8281	1.9258	0.00	-	71.47	57.10	14.37	0.01	23.99	U
10.11.23	5.323	383.7852	381.8320	1.9531	0.00	-	70.42	56.56	13.86	0.00	24.00	
11.11.23	5.623	371.2070	369.3477	1.8594	0.00	-	71.98	56.85	15.13	0.00	24.00	
12.11.23	5.583	371.3633	369.5156	1.8477	0.00	-	71.94	56.92	15.02	0.00	24.00	
13.11.23	5.451	371.8125	369.8750	1.9375	0.00	-	71.86	57.21	14.65	0.00	24.00	
14.11.23	5.386	370.9570	369.0781	1.8789	0.00	-	71.59	57.09	14.51	0.00	24.00	
15.11.23	5.433	374.8750	372.9570	1.9180	0.00	-	71.72	57.24	14.48	0.00	24.00	
16.11.23	5.470	372.0898	370.1641	1.9258	0.00	-	71.47	56.78	14.69	0.00	24.00	
17.11.23	5.490	358.8945	357.0938	1.8008	0.00	-	72.01	56.72	15.28	0.00	24.00	
18.11.23	5.760	353.6992	351.8984	1.8008	0.00	-	72.66	56.39	16.28	0.00	24.00	
Итого	167.080	11277.1289	11222.7422	54.3868	0.00	0.0000	71.15	56.35	14.81	0.11	743.89	0.11

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vи	Tr
18.11.23	24:00	931.482	44537.88	44400.81	0.00	7345.79
19.10.23	00:00	764.402	33260.75	33178.07	0.00	6601.91
Итого		167.080	11277.13	11222.74	0.00	743.89

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00\_ час. Период норм.работы \_\_\_\_\_ 743.89\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.113\_ час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период  $t1-t2 < \min$  (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период  $G < \min$  (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период  $G > \max$  (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

