

Организация	ООО "УК Паритет"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	386692											
Адрес дома:	проезд Мишина 13,		Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Объём, м3		Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр,	Клас- сифик ошибо			
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
23.10	7,10	537,13	538,13	0,00	1,00	548,73	545,96	2,77	68,93	55,72	13,21	6,22	5,24	24,0	
24.10	6,84	524,13	525,16	0,00	1,03	535,01	532,46	2,55	67,47	54,43	13,04	6,15	5,15	24,0	
25.10	7,01	510,44	511,37	0,00	0,93	521,17	518,43	2,74	67,89	54,16	13,73	6,08	5,11	24,0	
26.10	7,43	522,94	523,98	0,00	1,04	534,45	531,51	2,95	69,56	55,36	14,2	6,13	5,12	24,0	
27.10	7,49	533,23	534,38	0,00	1,15	545,04	542,19	2,85	69,95	55,91	14,04	6,18	5,21	24,0	
28.10	7,36	529,67	530,73	0,00	1,05	541,05	538,23	2,83	68,74	54,85	13,89	6,31	5,34	24,0	
29.10	7,41	532,38	533,43	0,00	1,05	543,61	540,83	2,78	68,09	54,17	13,92	6,32	5,32	24,0	
30.10	7,08	535,57	536,73	0,00	1,16	546,81	544,26	2,55	67,87	54,65	13,22	6,33	5,36	24,0	
31.10	7,08	567,93	569,38	0,00	1,45	579,93	577,67	2,26	68,17	55,72	12,45	6,48	5,41	24,0	
01.11	7,11	576,67	578,19	0,00	1,52	589,28	586,97	2,31	69,36	57,06	12,31	6,57	5,46	24,0	
02.11	6,91	568,37	569,73	0,00	1,36	580,69	578,35	2,34	69,07	56,93	12,14	6,55	5,38	24,0	
03.11	6,95	555,68	556,90	0,00	1,22	567,48	565,03	2,45	68,33	55,83	12,5	6,48	5,38	24,0	
04.11	6,99	555,90	557,14	0,00	1,24	567,38	564,96	2,41	67,25	54,69	12,57	6,47	5,38	24,0	
05.11	7,24	571,84	573,22	0,00	1,38	584,03	581,59	2,45	68,51	55,86	12,65	6,57	5,47	24,0	
06.11	6,96	570,56	571,88	0,00	1,31	582,64	580,25	2,39	68,13	55,94	12,19	6,57	5,44	24,0	
07.11	6,72	568,93	570,24	0,00	1,31	580,80	578,59	2,22	67,71	55,91	11,79	6,56	5,43	24,0	
08.11	6,84	565,98	567,29	0,00	1,30	577,80	575,52	2,28	67,66	55,59	12,08	6,54	5,41	24,0	
09.11	6,81	556,30	557,44	0,00	1,13	567,82	565,41	2,41	67,36	55,12	12,24	6,48	5,37	24,0	
10.11	6,77	552,63	553,82	0,00	1,20	564,07	561,72	2,35	67,35	55,11	12,25	6,46	5,39	24,0	
11.11	6,88	555,73	556,95	0,00	1,22	567,30	564,90	2,41	67,61	55,25	12,36	6,49	5,39	24,0	
12.11	7,03	555,29	556,56	0,00	1,27	566,84	564,44	2,40	67,49	54,84	12,65	6,49	5,39	24,0	
13.11	6,97	548,27	549,64	0,00	1,38	559,66	557,40	2,26	67,43	54,73	12,7	6,45	5,4	24,0	
14.11	6,97	550,60	551,99	0,00	1,39	562,15	559,88	2,27	67,79	55,14	12,65	6,46	5,39	24,0	
15.11	6,94	548,74	550,07	0,00	1,33	560,11	557,82	2,29	67,4	54,76	12,64	6,46	5,4	24,0	
16.11	7,15	547,16	548,57	0,00	1,41	558,84	556,48	2,37	68,46	55,4	13,06	6,45	5,38	24,0	
17.11	7,58	536,84	538,18	0,00	1,34	549,00	546,24	2,76	70,66	56,55	14,1	6,39	5,34	24,0	
18.11	8,45	537,34	538,71	0,00	1,38	550,83	547,44	3,39	74,67	58,95	15,71	6,39	5,33	24,0	

19.11	8,74	528,33	529,87	0,00	1,54	541,78	538,45	3,34	75,46	58,94	16,52	6,34	5,32	24,0
20.11	8,65	528,50	529,98	0,00	1,48	542,03	538,59	3,44	75,54	59,18	16,36	6,34	5,34	24,0
21.11	8,60	519,84	521,20	0,00	1,37	533,02	529,50	3,52	75,1	58,56	16,54	6,27	5,27	24,0
Итого	218,10	16392,91	16430,84	0,00	37,93	16749,34	0,00	78,30	69,13	55,84	13,29	6,40	5,35	720,0

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
22.10.2023	24:00	1292,52	113791,38	113882,14	6716,85
21.11.2023	24:00	1510,63	130184,29	130312,98	7436,85
ИТОГО:		218,10	16392,91	16430,84	720,00

Классификация ошибок:  
 D - отключение по t1-t2<min  
 G - отключение по Gmin, Gmax  
 E - функциональный отказ  
 H - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.от	+	Тд<min	+	ТГ<min	+	ТГ>max	+	Тд.о.
720,00	=	720,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 218,103, Гкал

Представитель абонента	Представитель тепло(водо)снабжающей организации

