

Организация:	ООО УК "Паритет"		Номер абонента:	Котельная											
Тип прибора:	КМ-5-2		Номер прибора:	386692											
Адрес дома:	проезд Мишина 13,		Система:	Отп											
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.04.2024 по 18.05.2024															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т	Подмес, Т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
19.04	7,04	644,48	646,61	0,00	2,13	657,89	656,31	1,58	67,57	56,66	10,91	6,0	5,1	24,0	
20.04	7,07	641,20	643,34	0,00	2,14	654,51	652,91	1,60	67,38	56,37	11,02	6,0	5,11	24,0	
21.04	7,10	648,16	650,31	0,00	2,16	661,82	660,16	1,66	67,94	56,99	10,95	6,03	5,11	24,0	
22.04	6,75	649,22	651,44	0,00	2,22	662,52	661,23	1,28	67,02	56,63	10,39	6,01	5,12	24,0	
23.04	6,87	651,66	653,95	0,00	2,29	665,19	663,85	1,34	67,31	56,79	10,52	6,01	5,08	24,0	
24.04	7,11	655,80	658,11	0,00	2,30	669,62	668,09	1,52	67,89	57,06	10,83	6,03	5,08	24,0	
25.04	5,33	562,02	563,80	0,00	1,78	574,30	573,22	1,09	69,36	59,9	9,46	6,01	4,75	23,99	D
26.04	2,15	302,02	301,88	0,14	0,00	308,55	307,23	1,33	68,9	61,81	7,1	5,62	4,07	24,0	
27.04	2,33	311,30	311,14	0,16	0,00	318,04	316,63	1,41	69,08	61,62	7,46	5,74	4,06	24,0	
28.04	2,32	313,03	312,90	0,13	0,00	319,72	318,34	1,38	68,5	61,13	7,37	5,79	4,11	24,0	
29.04	2,33	314,22	314,13	0,09	0,00	321,03	319,63	1,40	68,87	61,47	7,4	5,81	4,11	24,0	
30.04	2,46	317,84	317,80	0,03	0,00	324,78	323,38	1,40	69,35	61,63	7,72	5,84	4,11	24,0	
01.05	2,40	317,27	317,16	0,10	0,00	323,90	322,51	1,39	67,59	60,07	7,52	5,85	4,08	24,0	
02.05	2,47	316,75	316,72	0,03	0,00	323,39	322,04	1,35	67,8	60,04	7,76	5,84	4,08	24,0	
03.05	2,26	312,55	312,48	0,08	0,00	318,90	317,66	1,24	66,62	59,4	7,22	5,79	4,07	24,0	
04.05	2,39	313,19	313,09	0,10	0,00	319,55	318,17	1,38	66,64	59,05	7,59	5,81	4,1	24,0	
05.05	2,30	314,26	314,26	0,00	0,00	320,54	319,28	1,26	65,85	58,57	7,28	5,83	4,11	24,0	
06.05	2,32	308,17	308,03	0,14	0,00	314,25	312,88	1,38	65,49	57,97	7,51	5,77	4,11	24,0	
07.05	2,30	288,95	288,65	0,30	0,00	294,66	293,14	1,52	65,52	57,57	7,94	5,59	4,11	24,0	
08.05	2,47	308,30	307,98	0,31	0,00	314,41	312,79	1,63	65,8	57,81	7,99	6,03	4,38	24,0	
09.05	2,42	321,27	321,05	0,22	0,00	328,13	326,59	1,55	68,62	61,11	7,51	6,43	4,71	24,0	
10.05	2,46	322,66	322,48	0,19	0,00	329,28	327,77	1,51	67,04	59,44	7,6	6,51	4,8	24,0	
11.05	2,57	324,69	324,55	0,13	0,00	331,52	329,98	1,53	67,9	60,01	7,89	6,53	4,77	24,0	
12.05	2,59	318,97	318,72	0,25	0,00	325,50	323,84	1,66	66,99	58,91	8,08	6,47	4,76	24,0	
13.05	2,49	316,54	316,34	0,20	0,00	323,11	321,56	1,55	67,54	59,71	7,83	6,44	4,76	24,0	
14.05	2,42	315,84	315,75	0,09	0,00	322,26	320,87	1,39	66,74	59,12	7,62	6,42	4,76	24,0	
15.05	2,37	320,20	320,12	0,09	0,00	326,82	325,46	1,36	67,39	60,02	7,37	6,27	4,59	24,0	
16.05	2,40	326,46	326,38	0,09	0,00	332,96	331,62	1,34	66,05	58,75	7,31	5,99	4,26	24,0	
17.05	2,27	350,49	350,70	0,00	0,21	357,63	356,61	1,02	66,62	60,17	6,45	6,24	4,27	24,0	
18.05	2,27	359,15	359,42	0,00	0,27	366,55	365,64	0,91	67,17	60,88	6,29	6,35	4,23	24,0	
Итого:	102,03	11766,64	11779,27	2,88	15,51	12011,32	12011,32	0,00	67,48	58,83	8,65	6,04	4,60	719,99	
Показания интеграторов счётчика:															
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	Классификация ошибок:									
18.04.2024	24:00	949,52	70966,45	71238,50	2614,70	D - отключение по t1-t2<min									
18.05.2024	24:00	1051,55	82733,09	83017,77	3334,69	G - отключение по Gmin, Gmax									
ИТОГО:		102,03	11766,64	11779,27	719,99	E - функциональный отказ									
						U - отключение питания									
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тdt<min	+	ТG<mi	+	ТG>max	+	Тд.о.	
720,00	=	719,99	+	0,0	+	0,0	+	0,01	+	0,0	+	0,0	+	0,0	
Досчёт: Q = 102,03 Гкал															
Представитель абонента								Представитель тепло(водо)снабжающей организации							

