

с. 28.11. по 28.12.

Организация: ООО "УК Паритет" Номер абонента: Котельная
 Тип прибора: КИ-5-2 Номер прибора: 386692
 Адрес дома: проезд Мухомов 13, Система: ДИМ

Поскольку величина учета параметров теплопотребления за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Дата	Темп, Градусы	Масса, т			Учесть, Показат.			Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Неравнотн. котла	Крас. отброс
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
22.11	8,54	517,09	518,27	0,00	1,17	530,13	528,47	3,86	74,89	58,2	16,5	6,26	5,32	24,0			
23.11	8,98	585,48	586,34	0,00	0,85	575,89	575,89	4,20	75,18	59,36	15,83	6,23	5,36	24,0			
24.11	8,87	627,52	629,70	0,00	2,19	642,84	639,95	2,89	73,33	59,21	14,13	6,25	5,43	24,0			
25.11	8,59	644,44	646,92	0,00	2,48	650,59	657,19	2,41	71,63	58,82	13,31	6,38	5,52	24,0			
26.11	8,62	647,00	648,22	0,00	2,22	661,98	658,52	2,47	71,8	58,28	13,31	6,4	5,49	24,0			
27.11	8,35	664,05	665,33	0,00	2,28	669,03	666,75	2,28	71,14	58,39	12,75	6,38	5,49	24,0			
28.11	8,77	644,81	646,98	0,00	2,08	660,53	657,87	2,86	73,58	60,0	13,58	6,41	5,53	24,0			
29.11	8,03	647,00	649,20	0,00	2,20	663,16	660,19	2,97	74,47	60,53	13,94	6,41	5,45	24,0			
30.11	8,42	647,94	650,20	0,00	2,27	662,89	660,42	2,27	71,07	58,02	12,99	6,42	5,6	24,0			
01.12	8,85	647,94	650,34	0,00	2,41	663,94	661,41	2,53	74,15	60,5	13,85	6,41	5,53	24,0			
02.12	9,18	655,19	657,98	0,00	2,38	671,70	668,96	2,84	74,92	60,96	13,96	6,46	5,94	24,0			
03.12	9,37	647,64	650,05	0,00	2,41	664,39	661,34	2,95	75,65	61,2	14,45	6,43	5,5	24,0			
04.12	9,09	632,11	634,34	0,00	2,23	648,05	645,09	2,95	74,82	60,56	14,36	6,33	5,46	24,0			
05.12	9,52	627,70	630,17	0,00	2,47	644,36	641,30	3,06	78,83	61,76	16,15	6,32	5,46	24,0			
06.12	9,61	625,17	627,77	0,00	2,59	641,95	638,97	2,98	77,44	62,1	15,35	6,29	5,44	24,0			
07.12	9,69	612,36	614,81	0,00	2,44	628,86	625,88	3,17	77,51	61,71	15,8	6,23	5,36	24,0			
08.12	9,66	594,03	596,25	0,00	2,22	608,84	606,45	3,39	76,99	60,74	16,25	6,16	5,38	24,0			
09.12	10,68	617,89	620,22	0,00	2,33	638,31	632,17	4,14	81,92	64,65	17,26	6,28	5,47	24,0			
10.12	9,88	618,22	620,61	0,00	2,39	634,93	631,45	3,34	77,44	61,47	15,97	6,29	5,46	24,0			
11.12	9,53	622,06	624,59	0,00	2,50	638,33	635,31	3,02	76,32	61,02	16,3	6,3	5,57	24,0			
Итого:	183,19	12495,68	12539,77	0,00	44,09	12812,28	12812,28	60,39	73,02	60,37	14,54	6,33	5,47	480,0			

Показания интеллектуальных счетчиков:
 Классификация ошибок:
 Д - отклонение по 1-2-счет
 Г - отклонение по Сигн, Сигнал
 Е - функциональный отказ
 И - отклонение измерения

Q = 283,929 Гкал

