

Организация:	ООО "УК Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	386692
Адрес дома:	проезд Мишина 13,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

по 22.10.23

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
19.09	2,22	294,44	294,02	0,42	0,00	300,51	298,86	1,65	66,98	59,46	7,53	5,51	4,04	24,0			
20.09	2,26	327,82	327,62	0,20	0,00	334,70	333,27	1,44	67,74	60,88	6,86	5,81	3,94	24,0			
21.09	2,23	301,30	301,03	0,27	0,00	307,48	306,00	1,48	66,77	59,38	7,38	5,56	3,99	24,0			
22.09	2,22	308,80	308,53	0,27	0,00	315,52	314,04	1,48	69,18	62,02	7,16	5,65	4,01	24,0			
23.09	2,08	302,27	301,88	0,40	0,00	308,05	306,61	1,45	64,56	57,72	6,84	5,57	3,95	24,0			
24.09	2,28	303,18	302,78	0,40	0,00	309,30	307,70	1,61	66,4	58,91	7,49	5,59	3,96	24,0			
25.09	2,21	300,62	300,22	0,40	0,00	306,85	305,27	1,58	67,41	60,1	7,31	5,57	3,98	24,0			
26.09	2,19	298,09	297,70	0,39	0,00	304,09	302,52	1,56	66,32	59,0	7,32	5,53	3,96	24,0			
27.09	2,17	293,93	293,52	0,41	0,00	299,59	298,02	1,57	64,7	57,35	7,35	5,49	3,97	24,0			
28.09	2,24	297,13	296,73	0,40	0,00	303,03	301,43	1,60	65,76	58,24	7,52	5,54	4,02	24,0			
29.09	2,16	299,63	299,25	0,38	0,00	305,78	304,23	1,55	67,04	59,86	7,18	5,54	4,0	24,0			
30.09	2,13	301,42	301,00	0,42	0,00	307,22	305,68	1,54	64,63	57,6	7,03	5,56	3,98	24,0			
01.10	2,29	301,02	300,70	0,32	0,00	306,82	305,34	1,48	64,71	57,12	7,59	5,58	3,99	24,0			
02.10	2,18	291,03	290,70	0,34	0,00	296,54	295,05	1,48	64,1	56,63	7,47	5,45	3,95	24,0			
03.10	2,23	278,83	278,47	0,36	0,00	284,24	282,73	1,52	64,96	56,99	7,96	5,27	3,9	24,0			
04.10	4,25	473,42	473,31	0,11	0,00	482,91	480,58	2,33	66,31	57,37	8,94	5,91	4,35	24,0			
05.10	5,82	586,98	588,78	0,00	1,80	598,60	597,37	1,23	65,7	55,8	9,9	6,15	4,74	24,0			
06.10	5,75	560,53	562,05	0,00	1,52	572,09	570,56	1,53	67,17	56,94	10,23	6,37	4,98	24,0			
07.10	5,97	553,94	551,65	2,29	0,00	565,53	560,04	5,49	67,73	56,97	10,77	6,53	5,18	24,0			
08.10	6,01	540,84	527,80	13,03	0,00	551,75	535,39	16,36	66,46	55,36	11,1	6,47	5,14	24,0			
09.10	5,82	519,98	506,83	13,16	0,00	530,59	514,18	16,41	66,88	55,69	11,18	6,36	5,16	24,0			
10.10	5,68	458,38	443,69	14,69	0,00	467,84	449,99	17,85	67,25	54,87	12,38	5,73	4,7	24,0			
11.10	6,67	528,10	527,30	0,80	0,00	538,98	534,74	4,24	67,24	54,62	12,62	6,15	5,21	24,0			
12.10	7,07	540,04	539,57	0,47	0,00	551,63	547,39	4,23	68,75	55,66	13,08	6,22	5,25	24,0			
13.10	7,01	546,15	547,35	0,00	1,20	557,95	555,41	2,53	68,91	56,08	12,83	6,24	5,24	24,0			
14.10	7,05	547,78	548,89	0,00	1,11	559,80	557,13	2,67	69,48	56,62	12,86	6,26	5,24	24,0			
15.10	7,46	556,34	557,48	0,00	1,14	569,20	566,25	2,95	71,45	58,07	13,39	6,3	5,25	24,0			
16.10	7,02	547,07	548,40	0,00	1,33	559,18	556,73	2,45	69,83	57,02	12,81	6,25	5,17	24,0			
17.10	6,97	538,82	540,00	0,00	1,18	550,37	547,84	2,52	68,61	55,68	12,93	6,19	5,14	24,0			
18.10	6,81	535,33	536,55	0,00	1,23	546,44	544,09	2,34	67,46	54,75	12,71	6,18	5,18	24,0			
Итого:	128,45	12533,22	12493,80	49,92	10,50	12792,58	0,00	108,13	67,30	57,08	10,22	5,99	4,68	720,0			

95,36 Ккал

1/602


Показания интеграторов счётчика: *Q уток от = 124,729*

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
18.09.2023	24:00	1135,89	99134,62	99260,63	5900,85
18.10.2023	24:00	1264,34	111667,84	111754,42	6620,85
ИТОГО:		128,45	12533,22	12493,80	720,00

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Tdt<min	TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
720,00	= 720,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Досчет: Q = 128,451 Гкал



Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации

ТМ-3162

Qотг = 145,577 Гкал