

Организация:	ООО "УК Паритет"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	386692
Адрес дома:	проезд Мишина 13,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 19.08.2023 по 18.09.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка,	Подмес,	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2	т	т	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
19.08	1,89	312,77	312,48	0,29	0,00	319,08	317,80	1,28	66,28	60,28	6,0	5,7	3,95	24,0	
20.08	1,98	309,96	309,65	0,31	0,00	316,14	314,81	1,33	65,92	59,57	6,35	5,7	3,96	24,0	
21.08	1,93	306,32	305,94	0,38	0,00	312,32	310,95	1,37	65,45	59,19	6,26	5,63	3,91	24,0	
22.08	2,03	302,16	301,73	0,44	0,00	308,09	306,60	1,48	65,48	58,8	6,69	5,61	3,94	24,0	
23.08	2,00	301,89	301,40	0,49	0,00	307,78	306,22	1,56	65,11	58,52	6,59	5,62	3,97	24,0	
24.08	2,01	300,23	299,84	0,40	0,00	306,01	304,54	1,47	64,6	57,94	6,66	5,58	3,95	24,0	
25.08	2,16	298,65	298,20	0,45	0,00	304,69	303,09	1,60	66,38	59,19	7,19	5,58	3,97	24,0	
26.08	2,02	298,24	297,84	0,40	0,00	303,74	302,28	1,46	63,13	56,39	6,74	5,6	4,0	24,0	
27.08	2,09	302,17	301,72	0,45	0,00	308,02	306,49	1,53	65,07	58,18	6,9	5,61	4,0	24,0	
28.08	2,11	301,81	301,40	0,41	0,00	307,71	306,16	1,55	65,21	58,23	6,98	5,55	3,92	24,0	
29.08	2,16	304,36	303,98	0,38	0,00	310,20	308,71	1,49	64,76	57,7	7,06	5,57	3,93	24,0	
30.08	2,06	311,56	311,20	0,37	0,00	317,57	316,12	1,45	64,73	58,13	6,6	5,58	3,93	24,0	
31.08	2,30	311,74	311,33	0,41	0,00	317,84	316,22	1,63	65,26	57,91	7,35	5,62	3,97	24,0	
01.09	2,11	314,29	313,94	0,35	0,00	320,49	319,05	1,45	65,56	58,88	6,68	5,71	4,03	24,0	
02.09	2,08	313,80	313,36	0,44	0,00	319,98	318,45	1,53	65,52	58,93	6,59	5,69	3,98	24,0	
03.09	2,26	310,80	310,43	0,38	0,00	316,91	315,35	1,55	65,31	58,06	7,25	5,66	4,0	24,0	
04.09	2,13	308,28	308,08	0,20	0,00	314,09	312,80	1,29	64,07	57,18	6,89	5,64	4,01	24,0	
05.09	2,23	307,84	307,60	0,23	0,00	313,89	312,48	1,41	65,44	58,24	7,2	5,62	3,98	24,0	
06.09	2,18	307,60	307,35	0,25	0,00	313,52	312,14	1,38	64,73	57,68	7,05	5,63	3,99	24,0	
07.09	2,25	305,46	305,21	0,25	0,00	311,59	310,17	1,42	66,32	58,98	7,34	5,64	3,98	24,0	
08.09	2,22	304,46	304,21	0,25	0,00	310,44	309,05	1,39	65,47	58,22	7,25	5,61	4,0	24,0	
09.09	2,27	304,54	304,25	0,29	0,00	310,57	309,06	1,51	65,64	58,21	7,43	5,61	4,01	24,0	
10.09	2,46	303,99	303,69	0,30	0,00	310,16	308,56	1,59	66,51	58,43	8,08	5,61	4,02	24,0	
11.09	2,34	299,54	299,13	0,41	0,00	305,47	303,84	1,63	65,72	57,95	7,77	5,55	4,0	24,0	
12.09	2,24	298,93	298,57	0,36	0,00	304,76	303,25	1,51	65,27	57,81	7,46	5,55	4,01	24,0	
13.09	2,24	298,90	296,47	0,43	0,00	302,75	301,15	1,60	65,47	57,97	7,5	5,55	4,03	24,0	
14.09	2,29	294,73	294,33	0,40	0,00	300,64	299,02	1,62	66,15	58,41	7,73	5,5	4,0	24,0	
15.09	2,29	292,98	292,56	0,42	0,00	298,87	297,21	1,66	66,01	58,22	7,78	5,49	4,02	24,0	
16.09	2,28	295,75	295,29	0,46	0,00	301,80	300,10	1,70	66,64	58,97	7,67	5,53	4,01	24,0	
17.09	2,45	293,91	293,45	0,46	0,00	299,73	297,98	1,75	65,82	57,52	8,3	5,49	3,99	24,0	
18.09	2,26	293,16	292,62	0,54	0,00	299,02	297,30	1,71	66,04	58,37	7,67	5,48	4,01	24,0	
Итого:	67,28	9408,84	9397,22	11,62	0,00	9593,87	0,00	46,88	65,45	58,33	7,12	5,60	3,98	744,0	

Показания интеграторов счётчика:						Классификация ошибок:	
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	D	G
18.08.2023	24:00	1068,61	89725,78	89863,41	5156,85		
18.09.2023	24:00	1135,89	99134,62	99260,63	5900,85		
ИТОГО:		67,28	9408,84	9397,22	744,00		

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<mi	-	ТГ<mi	+	ТГ>max	+	Тд.о.
744,00	=	744,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	-	0,0	+	0,0	+	

Досчёт: Q = 67,276 Гкал

Представитель	Представитель
абонента	тепло(водо)снабжающей
	организации

