

Адрес Ул. Ворошилова Д.151 Номер телефона \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369177  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Глод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду=    мм  
 Годб.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду=    мм  
 ГП : 10    л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоготребления  
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °С					Давление		Время, час		Классиф ошибка
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
19.10.24	4.674	142.19	145.6211	136.52	137.5820	5.67	73.1	40.3	32.9	0.0	5.4	3.7	0.00	24.00		
20.10.24	3.943	116.16	118.9375	110.21	111.0313	5.95	72.8	38.8	33.9	0.0	5.5	3.7	0.00	24.00		
21.10.24	3.680	106.39	108.9297	100.20	100.9180	6.19	72.5	37.9	34.6	0.0	5.5	3.7	0.00	24.00		
22.10.24	3.705	107.19	109.7461	100.56	101.2695	6.63	72.6	38.0	34.6	0.0	5.5	3.7	0.00	24.00		
23.10.24	3.515	99.76	102.1133	91.21	91.8008	8.55	72.2	37.0	35.2	0.0	5.5	3.7	0.00	24.00		
24.10.24	4.142	121.77	124.6797	110.78	111.5859	10.99	72.7	38.7	34.0	0.0	5.5	3.7	0.00	24.00		
25.10.24	4.498	135.77	139.0000	124.61	125.5430	11.16	72.5	39.4	33.1	0.0	5.4	3.7	0.00	24.00		
26.10.24	4.649	144.11	147.5742	133.11	134.1602	11.00	72.9	40.6	32.3	0.0	5.4	3.7	0.00	24.00		
27.10.24	3.971	114.75	117.4766	103.43	104.1484	11.32	72.5	37.9	34.6	0.0	5.4	3.7	0.00	24.00		
28.10.24	4.009	115.04	117.8047	102.64	103.3594	12.40	72.8	38.0	34.8	0.0	5.5	3.7	0.00	24.00		
29.10.24	4.519	135.86	139.0938	123.69	124.6055	12.17	72.5	39.2	33.3	0.0	5.4	3.8	0.00	24.00		
30.10.24	5.035	160.48	164.3164	148.44	149.6797	12.04	72.7	41.4	31.4	0.0	5.4	3.8	0.00	24.00		
31.10.24	5.497	178.29	182.5547	166.35	167.7695	11.94	72.8	42.0	30.8	0.0	5.3	3.7	0.00	24.00		
01.11.24	4.503	136.24	139.5078	123.33	124.2813	12.91	72.9	39.9	33.0	0.0	5.8	3.9	0.00	24.00		
02.11.24	6.465	229.55	235.0195	217.22	219.3086	12.32	72.7	44.5	28.2	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00		
03.11.24	6.756	243.29	249.1367	230.95	233.2344	12.34	73.0	45.2	27.8	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
04.11.24	7.222	270.35	276.8242	258.07	260.7070	12.27	72.8	46.1	26.7	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
05.11.24	7.126	262.48	268.94125	249.89	252.4258	12.59	73.1	45.9	27.1	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
06.11.24	6.393	221.60	226.9453	208.75	210.7266	12.85	73.1	44.3	28.8	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
07.11.24	4.857	148.78	152.3125	135.35	136.3906	13.43	72.5	39.8	32.6	0.0	5.8	3.9	0.00	24.00		
08.11.24	5.152	163.84	167.6875	150.48	151.6641	13.36	72.0	40.5	31.4	0.0	5.8	3.9	0.00	24.00		
09.11.24	5.316	168.33	172.3398	155.00	156.2617	13.33	72.7	41.1	31.6	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
10.11.24	5.292	168.71	172.7188	155.46	156.7266	13.24	72.5	41.1	31.4	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
11.11.24	6.486	226.06	231.4570	213.03	215.0039	13.04	72.7	44.1	28.7	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
12.11.24	6.544	226.84	232.2617	214.05	216.0391	12.79	72.8	43.9	28.8	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
13.11.24	6.441	223.46	228.7930	209.38	211.3008	14.09	72.5	43.7	28.8	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
14.11.24	6.594	232.00	237.4961	219.13	221.1602	12.88	72.4	44.0	28.4	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
15.11.24	6.650	243.49	249.1289	230.79	232.9648	12.70	71.5	44.2	27.3	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00		
16.11.24	5.778	196.46	201.0391	183.35	184.9258	13.11	71.7	42.3	29.4	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
17.11.24	5.210	168.31	172.2031	155.00	156.2383	13.30	71.5	40.6	30.9	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
Итого	158.620	5207.53	5331.5313	4860.98	4902.8125	346.55	72.6	42.1	30.5	0.0	5.6	3.9	0.00	720.00	0.00	

Оказавшая интеграцию КМ-5

-5102

Дата учета	У	П1	П2	П3	П4	П5	П6
17.11.24 24:00	994.455	39636.76	38990.54	40569.32	39410.44	4182.22	
19.10.24 00:00	835.836	34429.23	34129.57	35237.79	34507.63	3462.22	
Итого	158.620	5207.53	4860.98	5331.53	4902.81	720.00	

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период t2-t1 > min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Период t2-t1 > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

