

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова д.151
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 369177
 Год.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Годр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/ммл

Посуточная ведомость Учета параметров теплопотребления
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
23.10.23	4.151	114.74	117.5625	112.18	112.9336	2.56	73.8	37.6	36.2	0.0	5.8	4.0	0.00	24.00		
24.10.23	5.317	145.26	149.1172	143.22	144.3438	2.03	77.0	40.4	36.6	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
25.10.23	6.022	188.95	193.5898	187.61	189.1953	1.34	73.7	41.9	31.9	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00		
26.10.23	6.813	257.76	263.4453	257.31	259.6055	0.45	69.5	43.1	26.4	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00		
27.10.23	6.697	248.32	253.8438	247.68	249.8828	0.64	70.0	43.0	27.0	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00		
28.10.23	6.205	220.79	225.7109	219.68	221.5547	1.11	70.0	41.9	28.1	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00		
29.10.23	6.264	229.32	234.3906	228.48	230.4492	0.84	69.7	42.4	27.3	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00		
30.10.23	4.971	169.17	172.9023	167.47	168.8008	1.70	69.7	40.3	29.4	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00		
31.10.23	3.435	130.34	132.6563	127.12	127.8789	3.22	61.4	35.1	26.4	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00		
01.11.23	2.965	89.43	91.2930	85.64	86.1250	3.79	67.7	34.5	33.2	0.0	5.8	3.9	0.00	24.00		
02.11.23	4.009	133.25	136.0625	130.34	131.2422	2.92	67.9	37.8	30.1	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
03.11.23	5.015	174.65	178.3945	172.56	173.8750	2.09	68.5	39.8	28.7	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00		
04.11.23	5.135	177.95	181.7773	175.90	177.2305	2.05	68.6	39.8	28.9	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00		
05.11.23	3.483	104.94	107.1758	101.90	102.5156	3.04	68.2	35.0	33.2	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
06.11.23	3.349	101.95	104.1055	99.01	99.6133	2.94	67.9	35.0	32.9	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
07.11.23	3.402	103.81	106.0039	98.96	99.5664	4.85	68.1	35.4	32.8	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
08.11.23	3.829	120.27	122.8320	112.93	113.6758	7.34	68.4	36.5	31.8	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
09.11.23	4.438	144.63	147.7734	137.96	138.9375	6.67	68.9	38.3	30.7	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00		
10.11.23	4.346	144.26	147.7734	137.96	138.9375	6.58	68.1	38.0	30.1	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
11.11.23	4.646	157.43	160.7734	151.20	152.3164	6.23	68.2	38.7	29.5	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
12.11.23	4.758	161.18	164.6016	155.08	156.2070	6.09	68.2	38.7	29.5	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00		
13.11.23	4.957	174.86	178.5156	168.99	170.2734	5.87	67.6	39.3	28.3	0.0	5.7	4.0	0.00	24.00		
14.11.23	4.989	173.13	176.8086	167.14	168.4102	5.98	68.2	39.4	28.8	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00		
15.11.23	5.134	181.13	184.9766	175.36	176.7031	5.77	68.2	39.8	28.3	0.0	5.6	3.9	0.00	24.00		
16.11.23	5.690	239.67	244.3711	235.07	237.0156	4.60	65.2	41.4	23.7	0.0	5.5	3.8	0.00	24.00		
17.11.23	6.895	280.20	286.2422	276.16	278.7695	4.03	68.9	44.3	24.6	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00		
18.11.23	7.936	325.84	333.2891	322.40	325.7734	3.44	71.0	46.7	24.3	0.0	6.3	3.9	0.00	24.00		
19.11.23	8.273	326.43	334.1836	323.00	326.4453	3.43	72.5	47.2	25.3	0.0	6.4	4.0	0.00	24.00		
20.11.23	8.427	332.02	339.9766	329.07	332.6406	2.95	72.8	47.5	25.3	0.0	6.5	3.8	0.00	24.00		
21.11.23	8.967	366.62	375.4961	364.31	368.4648	2.31	73.3	48.9	24.4	0.0	6.6	3.7	0.01	23.99	U	
Итого	160.517	5718.29	5845.1797	5611.43	5659.0820	106.86	69.8	41.7	28.1	0.0	5.8	3.9	0.01	719.99	0.01	

Показания интеграторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Tr

-5.848

21.11.23 24:00	979.155	38300.64	38451.71	39200.64	38856.46	4717.43
23.10.23 00:00	818.638	32582.35	32840.29	33355.46	33197.38	3997.45
Итого	160.517	5718.29	5611.43	5845.18	5659.08	719.99

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм.работы _____ 719.99_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.013_час. Период фннкл.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G>min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организацией _____



Q = 160,517 Гкал