

Организация ООО "Паритет" \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.151 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_ Версия 02.30 \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 369177  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 *дд.мм.гг*

Дата	Масса, тонн					Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы				
Гкал						разбор	атм	атм	Тн	Тр	ошибок							
22.11.23	9.029	386.01	395.2383	379.69	384.0898		6.32	72.7	49.3	23.4	0.0	6.5	3.7	0.01	23.99	U		
23.11.23	8.861	329.62	338.0195	322.52	326.1367		7.10	75.4	48.5	26.8	0.0	6.7	3.7	0.00	24.00			
24.11.23	7.511	247.35	253.7344	239.10	241.4805		8.25	75.9	45.6	30.3	0.0	6.8	3.7	0.00	24.00			
25.11.23	6.784	216.15	221.6406	205.85	207.7461		10.30	75.2	43.8	31.3	0.0	6.8	3.6	0.00	24.00			
26.11.23	7.287	230.96	236.9570	220.37	222.4883		10.59	76.1	44.6	31.5	0.0	6.8	3.6	0.00	24.00			
27.11.23	6.726	230.13	235.6172	219.36	221.3555		10.77	72.6	43.4	29.2	0.0	6.4	3.7	0.00	24.00			
28.11.23	7.837	326.83	334.1289	317.10	320.3281		9.73	70.1	46.1	24.0	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00			
29.11.23	7.869	322.82	330.0586	313.04	316.2070		9.78	70.2	45.9	24.4	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00			
30.11.23	7.473	302.71	309.3633	292.70	295.5391		10.00	69.5	44.8	24.7	0.0	6.1	3.8	0.00	24.00			
01.12.23	7.576	311.45	318.3086	301.58	304.5586		9.87	69.6	45.3	24.3	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00			
02.12.23	7.819	326.58	333.8359	316.96	320.1914		9.62	69.9	46.0	23.9	0.0	6.0	3.8	0.00	24.00			
03.12.23	8.434	371.88	380.1602	362.86	366.7383		9.02	70.0	47.3	22.7	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00			
04.12.23	9.106	428.54	438.2266	420.29	425.1680		8.25	70.6	49.3	21.2	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00			
05.12.23	8.939	415.46	424.8164	406.85	411.5039		8.61	70.5	49.0	21.5	0.0	5.9	3.8	0.00	24.00			
06.12.23	8.944	424.61	433.9727	417.82	422.5430		6.78	69.7	48.7	21.0	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00			
07.12.23	10.579	583.03	596.5234	580.83	588.6563		2.20	71.5	53.4	18.1	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00			
08.12.23	11.430	597.65	612.5859	595.49	604.1016		2.16	74.5	55.4	19.1	0.0	6.0	3.9	0.00	24.00			
09.12.23	11.344	610.12	625.0664	609.58	618.2891		0.54	73.7	55.1	18.6	0.0	5.9	3.9	0.00	24.00			
10.12.23	10.322	608.96	622.2266	611.36	619.2461		-2.40	69.2	52.2	16.9	0.0	5.9	3.9	0.00	24.00			
11.12.23	9.364	485.73	496.1445	486.57	492.2227		-0.84	68.6	49.4	19.3	0.0	5.9	3.9	0.00	24.00			
Итого	173.233	7756.59	7936.6250	7619.93	7708.5898		136.66	71.6	49.3	22.3	0.0	6.2	3.8	0.01	479.99	0.01		

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	1152.388	46057.22	46071.64	47137.26	46565.05	5197.42
22.11.23	00:00	979.155	38300.64	38451.71	39200.64	38856.46	4717.43
Итого		173.233	7756.59	7619.93	7936.63	7708.59	479.99

*Q = 268,517 / год*

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 479.99 час.  
 Период отключения питания (U) 0.013 час. Период функ. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

