

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова Д.151
 Тип Теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Ворошилова 151
 Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 369177

Версия 02.30
 ГИ : 10 л/ИМП

Год. : 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм
 Годр. : 0.16 - 160.0м3/ч ДУ= мм
 ГИ : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 01.10.2023 по 18.10.2023

18.10.23

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор		Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
						t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр			
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	45.8	48.0	-2.2	0.0	5.2	3.8	24.00	0.00	D
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	45.6	47.6	-2.1	0.0	5.2	3.8	24.00	0.00	D
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	45.0	47.4	-2.4	0.0	5.2	3.8	24.00	0.00	D
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	44.3	47.0	-2.7	0.0	5.2	3.8	24.00	0.00	D
05.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	44.1	46.4	-2.3	0.0	5.2	3.7	24.00	0.00	D
06.10.23	2.385	109.41	111.7852	104.35	105.4863	5.07	69.0	47.2	21.8	25.8	0.0	5.6	3.6	8.92	15.08	D
07.10.23	3.812	135.35	138.3359	132.68	133.7891	2.67	69.7	41.5	28.2	27.2	0.0	5.9	3.7	0.00	24.00	D
08.10.23	4.358	161.48	164.9453	158.80	160.1367	2.67	68.6	41.6	27.0	26.6	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00	D
09.10.23	4.655	172.52	176.2871	170.39	171.8574	2.13	69.2	42.2	27.0	26.6	0.0	5.6	4.0	0.00	24.00	D
10.10.23	5.123	192.57	196.8047	191.05	192.7363	1.52	69.5	42.9	26.6	26.6	0.0	5.3	3.8	0.00	24.00	D
11.10.23	4.804	169.00	172.7402	165.29	166.6602	3.71	69.7	41.3	28.4	28.4	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	D
12.10.23	3.410	104.83	107.1133	101.82	102.4785	3.02	69.2	36.6	32.5	33.0	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	D
13.10.23	3.310	100.21	102.3633	97.33	97.9199	2.88	68.6	35.5	33.0	33.0	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	D
14.10.23	3.388	104.84	107.0879	102.32	102.9746	2.52	68.7	36.4	32.3	33.7	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	D
15.10.23	2.920	86.63	88.4961	83.98	84.4805	2.66	68.7	35.0	33.7	33.7	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	D
16.10.23	3.809	123.20	125.8242	120.77	121.5820	2.43	68.3	37.4	30.9	30.9	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	D
17.10.23	4.886	168.10	171.7617	166.69	167.9785	1.42	69.1	40.1	29.1	29.1	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	D
18.10.23	4.503	147.59	150.8145	145.37	146.4355	2.22	69.3	38.8	30.5	30.5	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	D
Итого	51.363	1775.73	1814.3594	1740.83	1754.5156	34.91	69.1	40.2	28.9	28.9	0.0	5.5	3.9	128.92	303.08	128.92

Тр = 312

Показания интеграторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Tr

18.10.23 24:00	799.177	31936.53	32202.58	32695.44	32554.89	3901.45
01.10.23 00:00	747.814	30160.79	30461.75	30881.08	30800.38	3598.37
Итого	51.363	1775.73	1740.83	1814.36	1754.52	303.08



Период = 67,167 часа



Учетный период 432.00 час. Период норм. работы 303.08 час.
 Период отключения 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 128.924 час. Период G<min (G) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.