

Организация Таргет Номер договора _____

Адрес Воронькова 163а Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373235

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	
					разбор		атм	атм	Тн	Тр			ошибок		
18.01.25	5.301	530.57	542.4570	534.49	543.5215	-3.92	70.2	60.3	10.0	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	
19.01.25	5.311	528.85	540.6738	532.22	541.1768	-3.37	70.2	60.1	10.0	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	
20.01.25	5.312	524.34	536.0635	527.88	536.7344	-3.54	70.1	60.0	10.1	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00	
21.01.25	5.284	505.46	516.6777	509.23	517.6172	-3.78	69.8	59.4	10.4	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
22.01.25	5.383	498.64	509.7090	502.04	510.2197	-3.40	69.9	59.1	10.8	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
23.01.25	5.424	507.72	519.1260	511.08	519.5488	-3.36	70.3	59.6	10.7	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
24.01.25	5.415	527.08	538.8975	530.64	539.5400	-3.56	70.3	60.0	10.2	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
25.01.25	5.394	534.76	546.7627	538.53	547.6221	-3.77	70.3	60.2	10.1	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00	
26.01.25	5.326	542.75	554.9307	546.63	555.9463	-3.89	70.3	60.5	9.8	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00	
27.01.25	5.232	546.98	559.2295	550.89	560.3232	-3.91	70.2	60.7	9.5	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00	
28.01.25	5.230	553.15	565.7158	556.80	566.5313	-3.65	70.8	61.4	9.4	0.0	5.9	4.1	0.00	24.00	
29.01.25	5.156	552.80	565.2461	556.16	565.8203	-3.36	70.4	61.2	9.3	0.0	5.9	4.1	0.00	24.00	
30.01.25	5.185	554.20	566.7451	557.44	567.1699	-3.24	70.6	61.3	9.3	0.0	5.9	4.1	0.00	24.00	
31.01.25	5.141	544.11	556.3232	548.27	557.7217	-4.17	70.3	60.9	9.4	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00	
01.02.25	5.170	542.76	555.0088	546.47	555.9150	-3.71	70.5	61.0	9.5	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00	
02.02.25	5.216	536.07	548.1563	540.11	549.3984	-4.05	70.5	60.8	9.7	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00	
03.02.25	5.243	534.95	546.9160	538.76	547.9063	-3.81	70.2	60.4	9.8	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
04.02.25	5.306	535.19	547.1914	538.75	547.8906	-3.56	70.3	60.4	9.9	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00	
05.02.25	5.313	531.90	543.7109	535.68	544.6328	-3.77	69.9	59.9	10.0	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
06.02.25	5.296	535.72	547.6367	539.54	548.6133	-3.82	70.0	60.1	9.9	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00	
07.02.25	5.143	482.18	492.7695	485.21	493.0449	-3.02	69.4	58.8	10.6	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
08.02.25	5.308	473.08	483.5703	476.20	483.8281	-3.12	69.8	58.6	11.2	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	
09.02.25	5.379	489.42	500.4082	492.98	501.0723	-3.56	70.3	59.4	11.0	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	

10.02.25	5.338	486.84	497.6270	490.00	497.9238	-3.17	69.8	58.9	10.9	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00
11.02.25	5.316	485.22	495.8945	488.69	496.5195	-3.46	69.5	58.6	10.9	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00
12.02.25	5.307	477.11	487.5977	480.09	487.7344	-2.98	69.5	58.4	11.1	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00
13.02.25	5.608	479.64	490.7344	483.21	491.2480	-3.57	71.4	59.8	11.7	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00
14.02.25	5.720	494.05	505.7012	497.35	505.8379	-3.30	72.2	60.6	11.6	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00
15.02.25	5.625	486.86	498.1426	489.56	497.7617	-2.70	71.6	60.0	11.5	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00
16.02.25	5.621	483.24	494.3145	485.99	493.9961	-2.76	71.1	59.5	11.6	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00
17.02.25	5.878	482.35	493.9727	485.14	493.4863	-2.79	73.0	60.9	12.2	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00
Итого	165.881	15987.9	16347.9102	16096.0	16366.3027	-108.05	70.4	60.1	10.3	0.0	5.8	4.3	0.00	744.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.02.25	24:00	255.303	24452.84	24616.82	25000.25	25026.53	1152.00
18.01.25	00:00	89.422	8464.86	8520.79	8652.34	8660.22	408.00
Итого		165.881	15987.99	16096.04	16347.91	16366.30	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

