

Организация ООО "Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.163А Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373235  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф	
						[M1-M2]	t1	t2	[t1-t2]	tхв	P1	P2		Нераб.
23.12.23	4.878	487.89	498.203	490.26	497.9922	-2.37	68.1	58.1	10.0	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00
24.12.23	4.900	484.97	495.164	487.41	495.0156	-2.44	67.9	57.8	10.1	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00
25.12.23	4.808	478.19	488.1172	480.42	487.7969	-2.23	67.3	57.3	10.0	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00
26.12.23	4.764	474.34	483.9453	476.45	483.6094	-2.11	66.7	56.7	10.0	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00
27.12.23	4.828	474.77	484.3750	476.91	484.0156	-2.15	66.6	56.4	10.2	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00
28.12.23	4.906	471.00	480.6094	473.20	480.2109	-2.20	66.8	56.4	10.4	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
29.12.23	4.741	471.06	480.3203	473.09	479.9219	-2.03	65.5	55.4	10.0	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00
30.12.23	4.711	487.11	496.6953	489.41	496.5703	-2.30	65.6	55.9	9.7	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00
31.12.23	4.652	478.14	487.4297	480.24	487.1875	-2.10	65.2	55.5	9.7	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00
01.01.24	5.161	449.27	458.7588	451.20	457.9551	-1.92	68.0	56.6	11.5	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00
02.01.24	6.070	453.76	464.7763	455.71	463.3313	-1.96	73.3	59.9	13.4	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00
03.01.24	7.631	471.31	485.7709	473.28	483.0283	-1.97	83.2	67.0	16.2	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00
04.01.24	7.856	470.22	485.0715	472.22	482.1718	-2.01	84.5	67.8	16.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00
05.01.24	7.788	471.94	486.5726	473.91	483.7208	-1.97	83.7	67.2	16.5	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00
06.01.24	6.921	463.14	476.0786	465.10	473.9263	-1.97	79.0	64.0	14.9	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
07.01.24	7.286	466.06	479.5371	468.04	477.1282	-1.98	80.5	64.9	15.6	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00
08.01.24	7.885	474.03	489.0322	476.13	486.2036	-2.10	84.6	68.0	16.6	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00
09.01.24	5.759	447.97	458.3384	449.72	456.9297	-1.76	71.4	58.6	12.8	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00
10.01.24	5.330	454.08	463.6445	456.04	462.8027	-1.97	68.0	56.2	11.7	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00
11.01.24	5.338	480.32	490.4399	482.43	489.7305	-2.11	67.9	56.8	11.1	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00
12.01.24	6.018	480.69	492.1211	482.93	491.0146	-2.24	72.5	60.0	12.5	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00
13.01.24	7.656	510.72	526.2607	513.15	523.9736	-2.43	82.8	67.8	14.9	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00
14.01.24	7.091	497.74	512.1050	500.04	510.1118	-2.30	80.3	66.1	14.2	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00
15.01.24	5.372	480.00	490.3047	482.14	489.5854	-2.14	68.6	57.5	11.2	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00
16.01.24	5.189	501.02	511.5024	503.43	511.1831	-2.42	67.6	57.3	10.3	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00
17.01.24	5.422	475.30	485.7046	477.37	484.8564	-2.06	69.3	57.9	11.4	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00
18.01.24	6.113	480.92	492.6855	483.07	491.4043	-2.15	73.6	60.9	12.7	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00
19.01.24	5.399	485.23	495.8174	487.49	495.1846	-2.26	69.2	58.1	11.1	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00
20.01.24	5.391	469.20	479.4873	471.35	478.7461	-2.15	69.4	58.0	11.5	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00
21.01.24	5.491	463.76	474.1289	465.75	473.1387	-1.99	70.1	58.3	11.8	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00
Итого	175.356	14254.1	14592.9980	14317.9	14558.4473	-63.77	72.2	60.0	12.3	0.0	5.8	4.5	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	132.168	9946.67	9990.52	10198.14	10166.13	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	843.566	80343.83	80711.88	82145.60	82054.80	4010.17
23.12.23	00:00	800.378	76036.36	76384.48	77750.74	77662.48	3794.17
Итого		175.356	14254.14	14317.91	14593.00	14558.45	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_