

Адрес ул. Ворошилова Д.163А
 Тип теплосчетчика КИ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика

ИПШЕР ДУЛ СВУРА
 Телефон
 Номер теплосчетчика 373235

Гпод.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м³				M1-M2 разбор	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
18.12.24	5.328	452.66	462.6953	455.62	462.7969	-2.96	69.8	58.1	11.8	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
19.12.24	5.836	447.20	457.9453	449.91	457.4141	-2.71	72.9	59.9	13.0	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
20.12.24	5.398	496.55	507.5156	500.09	508.1406	-3.54	69.6	58.8	10.8	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00		
21.12.24	5.326	504.59	515.7500	507.86	516.1953	-3.27	69.8	59.3	10.5	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00		
22.12.24	5.203	490.57	501.3438	494.01	501.9688	-3.44	69.4	58.8	10.6	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00		
23.12.24	5.266	493.08	504.0078	496.28	504.3828	-3.20	69.8	59.1	10.7	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00		
24.12.24	5.199	498.04	509.1016	501.50	509.7344	-3.46	69.8	59.4	10.4	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00		
25.12.24	5.232	490.40	501.3125	493.90	501.9531	-3.50	69.9	59.3	10.6	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
26.12.24	5.227	492.85	503.6484	496.08	504.0781	-3.23	69.4	58.8	10.6	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
27.12.24	5.296	504.70	515.9766	508.05	516.4609	-3.35	70.1	59.6	10.5	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00		
28.12.24	5.274	503.05	514.2344	506.20	514.5313	-3.15	69.9	59.4	10.5	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00		
29.12.24	5.290	500.16	511.3672	503.70	512.0547	-3.54	70.1	59.6	10.6	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00		
30.12.24	5.285	497.05	508.1016	500.08	508.2656	-3.03	69.9	59.3	10.6	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00		
31.12.24	5.283	499.99	511.1719	503.36	511.7109	-3.37	70.2	59.7	10.5	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
01.01.25	5.288	500.07	511.1745	503.40	511.6601	-3.33	69.9	59.3	10.6	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00		
02.01.25	5.293	510.63	522.0258	513.92	522.4953	-3.32	70.1	59.7	10.3	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00		
03.01.25	5.236	498.49	509.5486	501.76	509.9620	-3.23	69.9	59.4	10.5	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
04.01.25	5.274	482.42	493.2045	485.58	493.5156	-3.16	70.1	59.2	10.9	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		
05.01.25	5.268	474.58	485.0625	477.80	485.4561	-3.22	69.7	58.6	11.1	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		
06.01.25	5.361	472.63	483.1411	475.38	483.0032	-2.75	69.9	58.6	11.3	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		
07.01.25	5.356	489.98	500.8633	493.24	501.2495	-3.27	69.9	59.0	10.9	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
08.01.25	5.320	513.28	524.7959	516.56	525.2083	-3.29	70.3	60.0	10.3	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00		
09.01.25	5.202	503.02	514.1794	507.06	514.7668	-3.39	69.9	59.5	10.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
10.01.25	5.223	503.50	514.6997	506.40	515.4448	-3.55	69.9	59.6	10.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
11.01.25	5.158	515.60	527.1099	518.91	527.6328	-3.31	70.1	60.1	10.0	0.0	5.7	4.1	0.00	24.00		
12.01.25	5.220	492.74	503.7529	495.89	504.0806	-3.15	70.1	59.5	10.6	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
13.01.25	5.154	482.34	492.9258	485.45	493.2734	-3.11	69.4	58.8	10.7	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00		
14.01.25	5.133	468.09	478.1440	471.15	478.4839	-3.06	68.6	57.7	10.9	0.0	5.4	4.2	0.00	24.00		
15.01.25	5.086	504.04	514.7188	507.65	515.6460	-3.61	68.1	58.1	10.1	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
16.01.25	5.437	513.22	524.6465	516.65	525.1611	-3.44	70.0	59.4	10.6	0.0	5.7	4.2	0.00	24.00		
17.01.25	5.413	540.22	552.3467	543.98	553.1831	-3.75	70.3	60.3	10.0	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00		
Итого	163.867	15335.7	15676.5117	15437.4	15689.9102	-101.68	69.9	59.2	10.7	0.0	5.6	4.2	0.00	744.00	0.00	

Дата время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25 24:00	89.422	8464.86	8520.79	8652.34	8660.22	408.00
01.01.25 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24 24:00	1037.096	96193.41	96769.99	98378.93	98389.44	5249.30
18.12.24 00:00	962.650	89322.52	89853.35	91354.76	91359.75	4913.30
Итого	163.867	15335.75	15437.43	15676.51	15689.91	744.00

Отчетный период _____ 744.00 час. Период норм. работы _____ 744.00 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (B) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

