

Организация ООО "Паритет" \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.163А \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_ Версия 02.30 \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 373235  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы		
					разбор		атм	атм	Tн	Tр			ошибок			
19.02.24	5.080	489.14	499.3438	492.63	500.1758	-3.49	67.6	57.2	10.4	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
20.02.24	5.423	485.00	495.8203	487.94	495.8359	-2.94	70.0	58.9	11.2	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
21.02.24	5.085	478.39	488.3125	481.48	488.7539	-3.09	67.4	56.8	10.6	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00		
22.02.24	5.034	488.41	498.4785	491.74	499.1914	-3.33	67.2	56.9	10.3	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
23.02.24	5.044	502.59	513.0742	506.12	513.9668	-3.53	67.6	57.6	10.0	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
24.02.24	4.970	505.82	516.2383	509.20	517.0332	-3.38	67.2	57.4	9.8	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
25.02.24	4.975	507.51	518.0371	511.13	519.0625	-3.62	67.4	57.6	9.8	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
26.02.24	4.945	491.46	501.6797	494.62	502.2539	-3.16	67.5	57.4	10.0	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
27.02.24	4.995	486.55	496.6738	477.16	484.4805	9.39	67.5	57.3	10.2	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
28.02.24	5.245	495.85	506.7500	499.27	507.3652	-3.41	69.5	59.0	10.6	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
29.02.24	5.194	504.86	515.9531	508.38	516.7031	-3.52	69.5	59.3	10.3	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
01.03.24	5.036	508.57	519.4551	512.20	520.4258	-3.63	68.5	58.7	9.9	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
02.03.24	4.887	503.00	513.4141	506.54	514.4063	-3.54	67.3	57.6	9.7	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
03.03.24	4.878	496.69	507.0234	500.31	508.0918	-3.62	67.5	57.7	9.8	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
04.03.24	4.866	499.29	509.6602	502.86	510.6875	-3.57	67.4	57.7	9.7	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
05.03.24	5.050	497.14	508.0234	500.53	508.6992	-3.38	69.3	59.2	10.1	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
06.03.24	5.218	489.47	500.4258	492.94	501.0898	-3.47	70.2	59.6	10.6	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00		
07.03.24	5.212	485.14	496.0234	488.63	496.7031	-3.49	70.3	59.6	10.7	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00		
08.03.24	5.116	476.57	487.1758	479.69	487.5352	-3.12	69.9	59.2	10.7	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00		
09.03.24	5.035	474.96	485.3320	478.44	486.1328	-3.48	69.3	58.7	10.6	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00		
10.03.24	5.082	469.81	480.1445	472.82	480.4219	-3.02	69.5	58.7	10.8	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00		
11.03.24	5.264	476.38	487.1211	479.64	487.5391	-3.26	70.5	59.4	11.0	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00		
12.03.24	4.944	471.45	481.9180	473.03	480.8125	-1.58	69.9	59.4	10.5	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
13.03.24	5.277	515.68	527.2031	519.50	528.1953	-3.83	70.2	60.0	10.2	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
14.03.24	5.289	519.66	531.3633	523.36	532.1875	-3.70	70.4	60.3	10.2	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00		
15.03.24	5.291	530.54	542.5430	534.42	543.5664	-3.88	70.6	60.7	9.9	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00		
16.03.24	5.193	541.14	553.3594	545.41	554.8359	-4.27	70.5	61.0	9.6	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00		
17.03.24	5.214	539.56	551.7930	543.35	552.7500	-3.79	70.7	61.1	9.6	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00		
18.03.24	5.185	537.33	549.4219	541.42	550.7188	-4.09	70.4	60.8	9.6	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00		
19.03.24	5.162	537.04	549.1953	540.92	550.2891	-3.88	70.6	61.1	9.6	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00		
Итого	153.188	15005.0	15330.9570	15095.6	15339.9102	-90.68	69.1	58.9	10.2	0.0	5.8	4.4	0.00	720.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.03.24	24:00	430.615	38608.43	38824.20	39477.83	39458.97	1896.00
19.02.24	00:00	277.427	23603.43	23728.52	24146.87	24119.06	1176.00
Итого		153.188	15005.00	15095.67	15330.96	15339.91	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период  $t2-t1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.

Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

