

Адрес: ул. Воршилова Д.163А
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика: _____

Телефон: _____
 Номер теплосчетчика: 373235

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
19.10.24	5.004	419.02	428.9570	421.72	428.8711	-2.70	72.4	60.4	11.9	0.0	5.2	4.2	0.00	24.00	
20.10.24	4.922	432.58	442.8594	435.17	442.7148	-2.59	72.4	61.1	11.4	0.0	5.3	4.2	0.00	24.00	
21.10.24	4.768	433.55	443.7422	436.35	443.9219	-2.79	72.0	61.0	11.0	0.0	5.3	4.2	0.00	24.00	
22.10.24	4.846	434.55	444.7969	437.43	444.9922	-2.87	72.1	61.0	11.1	0.0	5.3	4.2	0.00	24.00	
23.10.24	4.679	437.50	447.7188	440.48	448.0703	-2.97	71.7	61.0	10.7	0.0	5.3	4.2	0.00	24.00	
24.10.24	4.850	427.61	437.7109	430.27	437.6875	-2.66	72.2	60.9	11.3	0.0	5.2	4.2	0.00	24.00	
25.10.24	4.818	419.95	429.7813	422.66	429.8438	-2.72	71.8	60.4	11.5	0.0	5.2	4.2	0.00	24.00	
26.10.24	4.895	409.17	418.8984	411.78	418.7891	-2.61	72.4	60.4	11.9	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
27.10.24	4.755	424.58	434.5625	427.41	434.7500	-2.83	72.0	60.8	11.2	0.0	5.2	4.2	0.00	24.00	
28.10.24	4.792	424.14	434.1875	426.85	430.2344	-2.71	72.3	61.0	11.3	0.0	5.2	4.2	0.00	24.00	
29.10.24	4.781	420.55	430.4141	423.22	431.5547	-2.66	71.9	60.6	11.4	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
30.10.24	4.821	401.94	411.4063	404.73	411.5547	-2.80	72.1	60.2	12.0	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
31.10.24	4.856	403.02	412.4844	405.75	412.5078	-2.73	71.9	59.8	11.5	0.0	5.1	4.2	0.00	24.00	
01.11.24	4.977	431.07	441.2813	434.28	441.7656	-3.21	72.4	60.9	11.5	0.0	5.4	4.3	0.00	24.00	
02.11.24	4.917	424.07	434.0234	426.97	434.1953	-2.90	71.9	60.4	11.6	0.0	5.4	4.4	0.00	24.00	
03.11.24	5.034	403.21	412.7031	406.00	412.7422	-2.79	72.1	59.7	12.5	0.0	5.3	4.4	0.00	24.00	
04.11.24	5.032	402.47	411.9531	405.26	411.9766	-2.79	72.1	59.6	12.5	0.0	5.3	4.4	0.00	24.00	
05.11.24	5.143	402.53	412.0547	405.28	411.9453	-2.75	72.3	59.5	12.8	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
06.11.24	5.175	406.22	415.8203	408.80	415.5781	-2.59	72.3	59.6	12.7	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
07.11.24	5.142	443.34	453.7109	445.98	453.5234	-2.65	71.9	60.3	11.6	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00	
08.11.24	4.921	433.29	443.3203	436.18	443.5078	-2.89	71.4	60.1	11.3	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00	
09.11.24	5.000	427.53	437.5469	430.64	437.8828	-3.11	71.9	60.2	11.7	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00	
10.11.24	5.068	438.11	448.3594	440.98	448.4453	-2.87	71.8	60.3	11.5	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00	
11.11.24	5.092	409.82	419.4531	412.27	419.0547	-2.45	72.0	59.6	12.4	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
12.11.24	5.121	412.78	422.4531	415.31	422.1563	-2.48	71.9	59.4	12.5	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
13.11.24	5.111	407.38	416.9297	409.87	416.5859	-2.53	71.9	59.5	12.4	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
14.11.24	5.097	409.76	419.2891	412.21	418.9453	-2.45	71.6	59.2	12.4	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
15.11.24	4.975	404.44	413.6641	406.97	413.5156	-2.53	70.9	58.6	12.3	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00	
16.11.24	5.068	417.49	427.0938	420.09	426.9141	-2.59	71.3	59.1	12.1	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
17.11.24	4.972	430.88	440.6641	433.22	440.3438	-2.34	70.8	59.3	11.5	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00	
Итого	148.630	12592.5	12887.8398	12674.1	12887.4453	-81.57	71.9	60.1	11.8	0.0	5.3	4.3	0.00	720.00	0.00

Оказавшая интеграцию КМ-5

Дата прервн	У	Г1Д	Г1В	Г1Т	Г1У	Г1У	Г1Р
17.11.24 24:00	806.971	75989.13	76437.78	77719.42	77726.95	4194.23	
19.10.24 00:00	658.341	63396.58	63763.66	64831.58	64839.50	3474.23	
Итого	148.630	12592.55	12674.13	12887.84	12887.45	720.00	

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 720.00_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период Гкmin (В) _____ 0.000_час.
 Период Гkmax (G) _____ 0.000_час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей
 абонента _____ организации _____

