

Организация 118 ПСБ  
 Адрес Ворошилова Д.163а ЦО Номер договора \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон \_\_\_\_\_  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 373235

Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф. ошибок	
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	Р1 атм	Р2 атм	Тн		Тр
18.02.25	5.733	483.51	494.8262	486.19	494.3555	-2.68	71.9	60.1	11.8	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00	
19.02.25	5.659	506.61	518.3340	509.28	517.8906	-2.67	71.5	60.3	11.1	0.0	6.0	4.5	0.00	24.00	
20.02.25	5.466	486.96	497.9199	489.78	497.7871	-2.82	70.4	59.2	11.2	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
21.02.25	5.237	485.04	495.3477	487.71	495.2363	-2.66	68.3	57.5	10.8	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
22.02.25	5.261	490.49	500.9746	493.11	500.8066	-2.62	68.5	57.8	10.7	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
23.02.25	5.506	491.06	502.0879	493.55	501.5879	-2.49	70.3	59.1	11.2	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
24.02.25	5.304	481.27	491.6758	483.91	491.4961	-2.64	68.9	57.9	11.0	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00	
25.02.25	5.445	498.63	509.7070	501.15	509.2871	-2.52	69.9	59.0	10.9	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00	
26.02.25	5.066	491.70	502.0605	494.46	502.1406	-2.76	67.9	57.6	10.3	0.0	5.9	4.5	0.01	23.99	У
27.02.25	5.364	499.85	510.8262	502.42	510.5117	-2.57	69.4	58.7	10.7	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00	
28.02.25	5.319	521.48	532.8828	524.24	532.7871	-2.76	69.3	59.2	10.2	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
01.03.25	5.243	539.07	550.8262	542.23	551.1836	-3.16	69.2	59.5	9.7	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
02.03.25	5.195	541.80	553.5918	544.79	553.8223	-2.99	69.2	59.6	9.6	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
03.03.25	5.180	543.42	555.2656	546.69	555.7656	-3.27	69.2	59.7	9.5	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
04.03.25	5.163	546.67	558.6074	549.92	559.0977	-3.24	69.3	59.9	9.4	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
05.03.25	5.188	559.01	571.2695	562.34	571.8281	-3.33	69.5	60.2	9.2	0.0	6.1	4.2	0.00	24.00	
06.03.25	5.090	553.07	565.1563	556.45	565.8125	-3.38	69.3	60.1	9.2	0.0	6.0	4.2	0.00	24.00	
07.03.25	4.983	560.18	572.5586	564.15	573.8633	-3.97	69.7	60.9	8.9	0.0	6.1	4.2	0.00	24.00	
08.03.25	4.909	551.75	563.8516	555.16	564.6523	-3.41	69.5	60.6	8.9	0.0	6.1	4.2	0.00	24.00	
09.03.25	4.830	554.48	566.6680	557.61	567.2070	-3.14	69.6	60.9	8.7	0.0	6.1	4.2	0.00	24.00	
10.03.25	4.775	544.80	556.7422	548.03	557.3945	-3.22	69.4	60.7	8.7	0.0	6.0	4.2	0.00	24.00	
11.03.25	4.655	524.78	536.2813	527.63	536.6211	-2.85	69.4	60.6	8.8	0.0	5.9	4.2	0.00	24.00	
12.03.25	2.637	258.42	264.0273	259.97	264.1953	-1.55	69.1	58.9	10.2	0.0	3.3	2.6	0.00	24.00	
13.03.25	4.642	498.89	509.7305	501.82	510.1758	-2.93	69.1	59.8	9.3	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00	
14.03.25	4.565	504.21	515.1875	506.94	515.4648	-2.73	69.2	60.2	9.0	0.0	5.9	4.4	0.00	24.00	
15.03.25	4.599	462.85	472.8867	465.73	473.3242	-2.88	69.0	59.1	9.9	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00	

16.03.25	4.631	426.40	435.5781	428.63	435.3164	-2.22	68.7	57.9	10.8	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00
17.03.25	4.672	429.48	438.7539	431.87	438.6484	-2.39	68.8	57.9	10.9	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00
Итого	140.316	14035.8	14343.6250	14115.7	14348.2598	-79.87	69.4	59.5	10.0	0.0	5.8	4.3	0.01	671.99



Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
17.03.25	24:00	395.619	38488.73	38732.57	39343.88	39374.79	1823.99
18.02.25	00:00	255.303	24452.84	24616.82	25000.25	25026.53	1152.00
Итого		140.316	14035.88	14115.75	14343.63	14348.26	671.99

Отчетный период \_\_\_\_\_ 672.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 671.99 час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.010 час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q = 140,316 часа*