

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова д.163А
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 373235

Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Годор.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 ГП : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
23.10.23	5.203	433.87	444.3633	436.06	443.6523	-2.19	73.1	61.1	12.0	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00		
24.10.23	5.598	446.00	457.6758	448.29	456.7188	-2.29	76.4	63.9	12.5	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
25.10.23	5.382	422.40	433.1289	424.41	432.0781	-2.02	75.0	62.3	12.7	0.0	5.5	4.5	0.00	24.00		
26.10.23	4.632	377.45	385.5938	379.04	384.7188	-1.59	68.8	56.5	12.3	0.0	5.3	4.5	0.09	23.91	U	
27.10.23	4.703	378.08	386.3164	379.66	385.3750	-1.58	69.1	56.7	12.4	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00		
28.10.23	4.720	383.93	392.2813	385.52	391.3633	-1.60	69.1	56.8	12.3	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00		
29.10.23	4.768	382.47	390.7344	384.05	389.7695	-1.58	68.8	56.4	12.5	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00		
30.10.23	4.762	391.34	399.8203	393.06	399.0039	-1.72	69.0	56.8	12.2	0.0	5.3	4.5	0.00	24.00		
31.10.23	3.929	385.00	392.3750	386.58	391.9297	-1.58	64.2	54.0	10.2	0.0	5.4	4.6	0.00	24.00		
01.11.23	4.369	455.34	464.7695	457.53	464.6602	-2.20	67.3	57.7	9.6	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
02.11.23	4.252	440.00	449.0898	442.11	448.9609	-2.11	67.2	57.6	9.6	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
03.11.23	4.430	421.38	430.2266	423.33	429.8398	-1.95	67.8	57.3	10.5	0.0	5.4	4.3	0.00	24.00		
04.11.23	4.577	420.36	429.1914	422.22	428.6523	-1.87	67.9	57.0	10.9	0.0	5.3	4.4	0.00	24.00		
05.11.23	4.501	440.84	452.1797	444.97	451.9258	-2.13	68.0	57.8	10.1	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
06.11.23	4.309	440.44	449.6016	442.48	449.3555	-2.04	67.5	57.7	9.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
07.11.23	4.342	442.35	451.5938	444.46	451.4023	-2.11	67.6	57.8	9.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
08.11.23	4.377	435.69	444.8359	437.70	444.5313	-2.01	67.8	57.8	10.0	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
09.11.23	4.453	427.90	437.0156	429.89	436.6406	-2.00	68.3	57.9	10.4	0.0	5.4	4.3	0.00	24.00		
10.11.23	4.417	430.29	439.3086	431.53	438.2031	-1.24	67.8	57.5	10.2	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
11.11.23	4.443	434.17	445.1914	434.65	441.3125	-0.48	67.4	57.2	10.2	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
12.11.23	4.550	436.67	445.7969	437.20	443.8828	-0.54	67.6	57.2	10.4	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
13.11.23	4.570	432.93	441.9805	433.68	440.2891	-0.75	67.6	57.1	10.5	0.0	5.4	4.4	0.00	24.00		
14.11.23	4.599	430.94	439.8750	431.65	438.1445	-0.71	67.3	56.7	10.7	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
15.11.23	4.559	421.92	430.6953	422.72	429.0898	-0.80	67.5	56.7	10.8	0.0	5.4	4.4	0.00	24.00		
16.11.23	4.425	417.61	425.9961	418.60	424.6719	-0.99	66.1	55.5	10.6	0.0	5.3	4.3	0.00	24.00		
17.11.23	4.859	457.98	467.6523	459.14	466.2070	-1.16	68.0	57.4	10.6	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
18.11.23	5.363	496.89	508.0117	498.68	506.8789	-1.79	70.2	59.4	10.8	0.0	5.9	4.5	0.00	24.00		
19.11.23	5.638	507.88	519.6836	509.92	518.6328	-2.04	71.7	60.6	11.1	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00		
20.11.23	5.854	549.19	562.1289	551.67	561.3398	-2.48	72.2	61.5	10.6	0.0	6.1	4.4	0.00	24.00		
21.11.23	6.038	585.91	599.9492	588.78	599.4492	-2.87	72.8	62.5	10.3	0.0	6.2	4.3	0.00	24.00		
Итого	142.619	13129.2	13415.0625	13179.5	13388.6797	-50.39	69.1	58.2	10.8	0.0	5.5	4.4	0.09	719.91	0.09	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	631.628	60123.41	60414.29	61482.94	61428.90	3050.31
23.10.23 00:00	489.010	46994.21	47234.70	48067.88	48040.22	2330.46
Итого	142.619	13129.20	13179.59	13415.06	13388.68	719.91

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм. работы _____ 719.91_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.094_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < mтп (D) _____ 0.000_час. Период G>mтп (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



$Q = 142,6 \text{ GWh}$