

Организация ООО "Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.163А Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373235  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы				
19.04.24	4.219	503.45	514.5391	506.95	515.7969	-3.51	69.6	61.3	8.4	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00				
20.04.24	4.463	505.07	516.2891	508.68	517.4766	-3.61	69.9	61.1	8.8	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00				
21.04.24	4.203	501.84	512.9141	505.37	514.1875	-3.54	69.7	61.4	8.3	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00				
22.04.24	4.034	499.26	510.3086	500.76	509.6055	-1.50	69.8	61.7	8.1	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00				
23.04.24	4.226	506.91	518.1289	502.85	511.6758	4.06	69.8	61.5	8.3	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00				
24.04.24	4.229	507.57	518.8281	503.40	512.2656	4.17	69.9	61.6	8.3	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00				
25.04.24	1.953	246.69	252.0977	244.73	249.0352	1.96	69.5	61.6	7.9	0.0	2.7	2.0	0.00	24.00				
26.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.9	28.5	2.4	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
27.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	28.1	26.7	1.3	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
28.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.3	24.8	0.5	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
29.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.4	23.1	0.3	0.0	-0.2	-0.1	4.53	19.47	D			
30.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.4	23.3	0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
01.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.7	23.6	0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
02.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	23.2	0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
03.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	22.1	0.2	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
04.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	21.4	0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
05.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.8	0.0	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
06.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	21.4	0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
07.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.0	20.9	0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
08.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.9	19.8	0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
09.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	19.2	0.3	0.0	-0.2	-0.1	11.19	12.81	D			
10.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.4	19.9	0.5	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
11.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	20.9	0.6	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
12.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.4	20.7	0.7	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
13.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.2	20.6	0.7	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
14.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.7	20.7	1.0	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
15.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.2	22.6	2.6	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
16.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.8	22.5	1.2	0.0	-0.2	-0.1	0.00	24.00				
17.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	22.7	0.4	0.0	-0.2	-0.1	5.78	18.22	D			
18.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.5	0.1	0.0	-0.2	-0.1	24.00	0.00	D			
Итого	27.328	3270.78	3343.1055	3272.74	3330.0430	-1.96	69.8	61.4	8.3	0.0	1.1	0.9	261.50	458.50	261.50			

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.05.24	24:00	593.819	57306.36	57636.30	58595.09	58601.92	3074.48
19.04.24	00:00	566.491	54035.58	54363.56	55251.99	55271.88	2615.99
Итого		27.328	3270.78	3272.74	3343.11	3330.04	458.50

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 458.50 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 261.503 час. Период G < min (G) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

