

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова д.163А Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 373235
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 *дд. мм. гг.*

Дата	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Юшибок			
Гкал						разбор	атм	атм	Тн	Тр								
22.11.23	5.988	576.01	589.7422	578.86	589.2734	-2.86	72.6	62.3	10.4	0.0	6.2	4.3	0.03	23.97	U			
23.11.23	6.278	591.57	606.3320	594.75	605.9648	-3.18	74.5	63.9	10.6	0.0	6.3	4.3	0.00	24.00				
24.11.23	6.286	606.77	622.2891	609.79	621.7031	-3.02	75.4	65.1	10.3	0.0	6.4	4.3	0.00	24.00				
25.11.23	6.151	618.78	634.4453	622.04	634.1914	-3.25	75.0	65.1	9.9	0.0	6.4	4.2	0.00	24.00				
26.11.23	6.205	617.31	633.1641	620.52	632.8398	-3.21	75.7	65.7	10.0	0.0	6.4	4.3	0.00	24.00				
27.11.23	5.698	573.61	587.6289	576.46	587.2734	-2.85	73.6	63.7	9.9	0.0	6.1	4.2	0.00	24.00				
28.11.23	5.154	510.61	521.8086	513.05	521.4844	-2.45	69.5	59.4	10.1	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00				
29.11.23	5.285	505.79	516.9375	508.12	516.4141	-2.32	69.6	59.1	10.4	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00				
30.11.23	5.226	518.27	529.5469	520.76	529.2344	-2.49	69.2	59.1	10.1	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00				
01.12.23	5.200	507.07	518.0234	509.39	517.5625	-2.32	68.9	58.6	10.2	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00				
02.12.23	5.237	502.36	513.2813	504.68	512.7969	-2.32	69.1	58.7	10.4	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00				
03.12.23	5.236	489.01	499.6641	491.22	499.0938	-2.21	69.3	58.6	10.7	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00				
04.12.23	5.364	485.06	495.7813	487.38	495.2031	-2.32	69.7	58.7	11.0	0.0	5.6	4.3	0.00	24.00				
05.12.23	5.405	486.03	496.7969	488.21	496.0859	-2.18	69.8	58.7	11.1	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00				
06.12.23	5.380	491.04	501.7344	493.30	501.0938	-2.26	69.1	58.2	10.9	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00				
07.12.23	5.501	484.90	495.5938	487.08	494.8047	-2.18	69.6	58.3	11.3	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00				
08.12.23	5.967	489.10	501.1094	473.45	481.7734	15.66	73.9	61.7	12.2	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00				
09.12.23	6.008	491.49	503.3750	493.70	502.2109	-2.21	73.0	60.9	12.2	0.0	5.8	4.4	0.00	24.00				
10.12.23	5.466	477.69	488.0859	479.62	487.0781	-1.93	69.2	57.8	11.4	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00				
11.12.23	5.305	480.88	490.9844	482.95	490.2578	-2.07	67.9	56.9	11.0	0.0	5.7	4.4	0.00	24.00				
Итого	112.338	10503.3	10746.3242	10535.3	10716.3398	-31.96	71.4	60.8	10.7	0.0	5.9	4.3	0.03	479.97	0.03			

Показания интеграторов КМ-5

Q = 174,134 Гкал

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	743.966	70626.77	70949.60	72229.27	72145.24	3530.34
22.11.23	00:00	631.628	60123.41	60414.29	61482.94	61428.90	3050.37
Итого		112.338	10503.35	10535.31	10746.32	10716.34	479.97

Отчетный период 480.00 час. Период норм. работы 479.97 час.

Период отключения питания (U) 0.026 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

