

Организация ООО УК "Паритет" ворошилова 165
 адрес ул. Ворошилова д. 165 Номер договора _____
 № теплосчетчика КМ-5-2 Телефон _____
 дата последней поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 369169

Глод.: 0.16_ - 160.0м3/ч ДУ= _____ мм
 Гобр.: 0.16_ - 160.0м3/ч ДУ= _____ мм
 ГП : 10_ /ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.10.2022 по 16.11.2022
17.10.22

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	P1 атм	P2 атм	ТН		Работы Тр	
8.8.10.22	2.949	80.73	82.6172	77.99	78.4570	2.74	71.7	35.1	36.5	0.0	5.9	4.1	0.00	24.00	
9.8.10.22	3.136	87.05	89.0664	84.12	84.6328	2.93	71.7	35.7	36.0	0.0	5.9	4.0	0.00	24.00	
10.10.22	3.678	106.02	108.4883	103.07	103.7695	2.95	71.9	37.2	34.7	0.0	5.9	4.1	0.00	24.00	
11.10.22	3.987	118.87	121.6523	116.03	116.8594	2.84	71.8	38.3	33.5	0.0	5.7	3.9	0.00	24.00	
12.10.22	3.276	89.30	91.3945	86.34	86.8633	2.96	72.0	35.3	36.7	0.0	5.7	3.7	0.00	24.00	
13.10.22	3.528	98.32	100.6289	95.32	95.9219	3.00	72.1	36.2	35.9	0.0	5.5	3.7	0.00	24.00	
14.10.22	3.873	110.04	112.6328	106.24	106.9609	3.80	72.3	37.1	35.2	0.0	5.4	3.7	0.00	24.00	
15.10.22	4.852	150.31	153.8945	147.61	148.7734	2.70	72.5	40.2	32.3	0.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
16.10.22	5.339	177.19	181.3320	174.22	175.6914	2.97	71.8	41.7	30.1	0.0	5.3	3.8	0.00	24.00	
17.10.22	5.812	306.16	311.7500	303.51	306.2578	2.65	62.2	43.2	19.0	0.0	4.6	3.6	0.00	24.00	
18.10.22	6.333	257.17	263.0898	254.63	257.2969	2.54	71.3	46.7	24.6	0.0	5.4	4.0	0.00	24.00	
19.10.22	4.553	150.95	154.4063	148.42	149.6094	2.52	71.1	40.9	30.2	0.0	5.5	3.9	0.00	24.00	
20.10.22	5.482	199.57	204.2539	197.19	199.0742	2.38	71.9	44.5	27.5	0.0	5.5	3.7	0.00	24.00	
21.10.22	8.065	407.55	417.2148	404.83	410.1250	2.72	72.3	52.6	19.8	0.0	5.3	3.8	0.00	24.00	
22.10.22	7.819	361.91	370.6094	359.30	363.7734	2.61	72.8	51.3	21.6	0.0	5.4	3.9	0.00	24.00	
23.10.22	7.451	333.85	341.7773	331.25	335.1914	2.61	72.4	50.1	22.3	0.0	5.4	3.8	0.00	24.00	
24.10.22	8.845	510.66	522.6573	507.32	514.4570	3.34	72.0	54.7	17.3	0.0	5.5	3.9	0.00	24.00	
25.10.22	8.930	535.88	548.4688	532.27	539.9609	3.61	72.1	53.4	16.6	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
26.10.22	7.609	349.38	357.6055	346.52	350.6992	2.86	72.1	50.4	21.8	0.0	5.9	4.1	0.00	24.00	
27.10.22	7.968	387.23	396.2617	384.23	389.0117	3.00	71.8	51.3	20.6	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
28.10.22	7.935	395.21	404.4688	392.13	397.1172	3.08	71.9	51.9	20.1	0.0	6.1	4.4	0.00	24.00	
29.10.22	6.926	311.63	318.8438	308.70	312.2773	2.93	71.6	49.4	22.2	0.0	6.2	4.4	0.00	24.00	
30.10.22	5.459	206.14	210.8906	203.33	205.3047	2.81	71.3	44.9	26.5	0.0	6.3	4.4	0.00	24.00	
31.10.22	5.344	215.02	219.7500	211.90	213.9141	3.13	69.3	44.5	24.8	0.0	6.2	4.4	0.00	24.00	
1.11.22	5.349	199.52	204.1250	196.72	198.8988	2.80	71.4	44.6	26.8	0.0	6.2	4.4	0.00	24.00	
2.11.22	4.503	150.50	153.9414	147.56	148.7617	2.94	71.2	41.3	29.9	0.0	6.3	4.3	0.00	24.00	
3.11.22	5.386	196.16	200.6680	193.34	195.1406	2.81	71.3	43.8	27.4	0.0	6.2	4.4	0.00	24.00	
4.11.22	8.246	442.71	452.9453	439.40	445.2148	3.31	71.5	52.9	18.6	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
5.11.22	9.198	594.29	608.0156	590.07	598.7578	4.22	71.4	56.0	15.5	0.0	5.9	4.1	0.00	24.00	
6.11.22	9.176	592.28	606.4219	588.26	597.0352	4.32	71.8	56.4	15.5	0.0	5.8	4.4	1.00	23.00	
Итого	181.006	8121.88	8309.8672	8031.81	8125.5000	90.07	71.4	49.1	22.3	0.0	5.7	4.0	1.00	719.00	1.00

184-743

казания интеграторов КМ-5

Дата Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Тр
 Страница 1

	1043 593		55814.29		55563.02		57107.83		56306.82		6617.36	
	862.586		47692.41		47531.21		48797.96		48181.32		5898.37	
Итого	181.006		8121.88		8031.81		8309.87		8125.50		719.00	

отчетный период _____ 720.00_час. период норм. работы _____ 719.00_час.
 период отключения питания (U) _____ 0.000_час. период функц. отказа (E) _____ 1.002_час.
 период t2-t1 < min (O) _____ 0.000_час. период G<min (G) _____ 0.000_час.
 период G>max (G) _____ 0.000_час.

представитель _____ представитель теплоснабжающей
 абонента _____ организации _____



Внос. = 184,7 грн