

Организация: ООО "Иригет" Номер д/и учета: \_\_\_\_\_  
 Адрес: Ул. Ворошилова Д.165 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2 Версия: 02.30 Номер теплосчетчика: 369169  
 Дата последней поверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_

Год.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = \_\_\_\_мм  
 Годр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = \_\_\_\_мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
19.10.24	5.221	169.59	173.6953	167.54	168.9961	2.05	73.2	42.4	30.8	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00		
20.10.24	4.066	123.17	126.1055	121.74	122.6836	1.43	72.7	39.7	33.0	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00		
21.10.24	3.849	113.95	116.6602	112.59	113.4023	1.36	72.5	38.7	33.8	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00		
22.10.24	3.772	110.98	113.6328	108.91	109.6992	2.07	72.6	38.6	34.0	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00		
23.10.24	3.668	106.45	108.9648	104.90	105.6211	1.54	72.3	37.8	34.5	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
24.10.24	4.146	125.45	128.4258	122.70	123.6289	2.74	72.7	39.6	33.1	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00		
25.10.24	4.662	147.34	150.8477	145.30	146.4844	2.04	72.5	40.9	31.7	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00		
26.10.24	4.626	149.20	152.7734	147.27	148.5117	1.93	72.8	41.8	31.0	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00		
27.10.24	4.245	128.70	131.7578	126.93	127.9063	1.76	72.6	39.6	33.0	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00		
28.10.24	4.333	132.50	135.6797	130.37	131.3945	2.13	72.9	40.2	32.7	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00		
29.10.24	4.671	147.09	150.5898	145.20	146.3711	1.89	72.5	40.7	31.8	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00		
30.10.24	5.168	172.91	177.0391	170.76	172.2695	2.14	72.8	42.9	29.9	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00		
31.10.24	5.492	184.48	188.9336	182.33	183.9492	2.16	72.9	43.1	29.8	0.0	5.5	5.0	0.00	24.00		
01.11.24	4.585	143.70	147.1602	141.84	142.9922	1.86	72.9	41.0	31.9	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00		
02.11.24	5.880	207.54	212.4922	205.24	207.1797	2.30	72.6	44.3	28.3	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
03.11.24	6.407	232.47	238.0625	229.97	232.2461	2.50	73.0	45.4	27.6	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
04.11.24	5.101	159.52	163.3281	157.50	158.7578	2.03	72.7	40.7	32.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
05.11.24	5.909	199.60	204.3906	196.84	198.5938	2.77	72.8	43.2	29.6	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
06.11.24	6.210	214.23	219.3711	211.75	213.7148	2.48	73.0	44.0	29.0	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00		
07.11.24	7.616	385.95	395.1289	382.14	387.2500	3.81	72.6	52.9	19.7	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00		
08.11.24	9.829	644.34	659.5820	638.68	648.3750	5.67	72.3	57.0	15.2	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00		
09.11.24	9.819	643.87	659.3242	638.13	648.0234	5.74	72.9	57.7	15.2	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
10.11.24	9.536	633.20	648.3008	627.55	637.2695	5.64	72.6	57.6	15.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
11.11.24	9.573	602.45	616.9219	596.96	606.0430	5.49	72.9	57.0	15.9	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00		
12.11.24	7.631	389.36	398.7148	385.68	390.8789	3.68	73.0	53.4	19.6	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
13.11.24	6.370	240.90	246.6328	238.93	241.3594	1.97	72.5	46.1	26.4	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
14.11.24	6.675	260.78	266.9648	258.65	261.3672	2.13	72.4	46.8	25.6	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
15.11.24	6.655	268.08	274.2109	265.81	268.5586	2.19	71.4	46.6	24.8	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00		
16.11.24	5.798	210.87	215.7734	209.08	211.0469	1.79	71.7	44.2	27.5	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00		
17.11.24	5.287	179.40	183.5586	177.79	179.3125	1.61	71.6	42.1	29.5	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00		
Итого	176.799	7427.99	7605.0234	7349.09	7433.8867	78.89	72.6	48.8	23.8	0.0	5.8	5.0	0.00	720.00	0.00	

Оказавшая интеграцию КМ-5

-6099

Дата учета	У	И1	И2	В1	В2	ИР
17.11.24 24:00	1055.292	49940.48	49213.45	51117.40	49830.88	7672.84
19.10.24 00:00	878.493	42512.50	41864.36	43512.38	42396.99	6952.84
Итого	176.799	7427.99	7349.09	7605.02	7433.89	720.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00\_час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц.отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период т2-т1 < млн (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период Гк/млн (В) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период Г/макс (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

