Организация _ООО "Паритет" _____ Номер договора _____
Адрес _ул. Ворошилова д.165_____ Телефон _____
Тип теплосчетчика _КМ-5-2___ Версия _02.30____ Номер теплосчетчика _369169
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Gпод.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
Gобр.: 0.16_ - 160.0м3/ч Ду= ___мм
Gп : 10___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _18.11.2024_ по _11.12.2024__ по 17.12.24

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С				Давление		Время, час		
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
18.11.24	5.622	198.90	203.5000	197.15	198.9219	1.75	71.5	43.2	28.3	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
19.11.24	5.854	211.23	216.1328	209.46	211.3984	1.77	71.6	43.9	27.7	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
20.11.24	5.631	204.81	209.5859	202.88	204.7773	1.93	71.8	44.3	27.5	0.0	6.0	5.0	0.88	23.12	U
21.11.24	5.080	166.02	169.8906	163.82	165.1563	2.20	71.9	41.3	30.6	0.0	6.1	5.0	0.06	23.94	U
22.11.24	6.766	264.17	270.3203	260.67	263.3125	3.50	71.7	46.1	25.6	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
23.11.24	6.531	243.77	249.5234	240.57	242.9453	3.19	72.2	45.4	26.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
24.11.24	5.054	158.60	162.3516	156.49	157.7266	2.11	72.3	40.4	31.9	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
25.11.24	7.379	309.79	317.0898	306.00	309.4102	3.80	72.1	48.3	23.8	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
26.11.24	8.893	448.28	458.6563	442.53	448.1094	5.75	71.5	51.6	19.8	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
27.11.24	8.523	401.86	411.2773	396.80	401.6367	5.06	72.0	50.8	21.2	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
28.11.24	7.768	285.75	293.1953	282.20	285.4102	3.55	76.2	49.0	27.2	0.0	6.4	5.0	0.00	24.00	
29.11.24	6.994	263.71	270.1094	260.38	263.1094	3.32	73.4	46.9	26.5	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
30.11.24	6.814	264.96	271.1992	261.65	264.3359	3.31	72.2	46.4	25.7	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
01.12.24	6.638	254.90	260.8711	251.70	254.2344	3.20	72.0	45.9	26.0	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00	
02.12.24	7.031	283.25	289.8789	279.77	282.7148	3.48	71.9	47.0	24.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
03.12.24	7.140	291.18	297.9844	285.64	288.6797	5.54	71.8	47.3	24.5	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
04.12.24	7.593	334.32	342.0586	329.70	333.4297	4.62	71.5	48.8	22.7	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
05.12.24	9.129	469.36	480.2891	463.36	469.3164	6.00	71.7	52.2	19.4	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
06.12.24	9.608	562.89	575.5781	555.18	562.6602	7.71	70.5	53.4	17.1	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
07.12.24	8.608	457.06	467.1328	451.07	456.5938	5.99	69.7	50.8	18.8	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
08.12.24	8.526	463.48	473.6484	457.46	463.0898	6.02	69.4	51.0	18.4	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
09.12.24	7.685	379.99	388.2891	375.11	379.4219	4.88	69.3	49.1	20.2	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
10.12.24	7.880	386.07	394.6289	381.23	385.6602	4.84	69.9	49.5	20.4	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
11.12.24	8.059	403.95	412.9492	398.86	403.5977	5.09	70.0	50.1	19.9	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
Итого	174.806	7708.27	7886.1406	7609.67	7695.6484	98.60	71.4	48.7	22.7	0.0	6.0	5.0	0.94	575.06	0.94

оказания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tp
11.12.24 24:00	1230.098	57648.75	56823.12	59003.54	57526.52	8247.90
18.11.24 00:00	1055.292	49940.48	49213.45	51117.40	49830.88	7672.84
Итого	174.806	7708.27	7609.67	7886.14	7695.65	575.06

-7551

Отчетный период	576.00 час.	Период норм.работы	575.06 час.
Период отключения питания (U)	0.941 час.		
Период t2-t1 < min (D)	0.000 час.	Период функц.отказа (E)	0.000 час.
Период G>max (G)	0.000 час.	Период G<min (g)	0.000 час.

Представитель абонента_____

Представитель теплоснабжающей организации_____

Серпуховский филиал ООО "Газпром теплоэнерго МО" ИНН 5007101649 ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ ОГРН 1175007008824 г.Серпухов, Московской области

Юрошкова 19.165

Ф=278,865 Гкал