

Организация А/О/Р/В/С

Адрес Ворошилова Д.165 ПО Номер договора \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Телефон \_\_\_\_\_

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 369169

ГноД.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм  
 ГобР.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм  
 ГП : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 18.02.2025 по 17.03.2025

| Дата     | Q<br>Гкал | M1     | V1       | M2     | V2       | M1-M2<br>разбор | Температура, °C |      |       |     | Давление  |           | Время, час   |              | Классиф<br>ошибок |
|----------|-----------|--------|----------|--------|----------|-----------------|-----------------|------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|
|          |           |        |          |        |          |                 | t1              | t2   | t1-t2 | tхв | P1<br>атм | P2<br>атм | Нераб.<br>Тн | Работы<br>Тр |                   |
| 18.02.25 | 9.673     | 554.93 | 568.0742 | 542.49 | 550.2109 | 12.44           | 72.4            | 55.0 | 17.4  | 0.0 | 6.3       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 19.02.25 | 8.793     | 425.48 | 435.5039 | 415.63 | 420.8477 | 9.86            | 72.2            | 51.5 | 20.7  | 0.0 | 6.4       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 20.02.25 | 9.975     | 666.87 | 681.7754 | 652.54 | 661.8867 | 14.33           | 70.2            | 55.2 | 14.9  | 0.0 | 6.3       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 21.02.25 | 9.303     | 608.76 | 621.9629 | 595.71 | 603.8379 | 13.05           | 69.1            | 53.8 | 15.3  | 0.0 | 6.3       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 22.02.25 | 9.265     | 602.40 | 615.6152 | 589.48 | 597.6074 | 12.93           | 69.5            | 54.1 | 15.4  | 0.0 | 6.3       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 23.02.25 | 9.806     | 627.32 | 641.7031 | 613.47 | 622.3477 | 13.85           | 71.1            | 55.5 | 15.6  | 0.0 | 6.3       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 24.02.25 | 9.447     | 607.48 | 620.9668 | 594.11 | 602.3906 | 13.37           | 69.9            | 54.4 | 15.5  | 0.0 | 6.3       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 25.02.25 | 9.169     | 553.77 | 566.3828 | 541.45 | 548.9941 | 12.33           | 70.9            | 54.3 | 16.5  | 0.0 | 6.4       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 26.02.25 | 8.922     | 606.20 | 618.8516 | 593.31 | 601.1289 | 12.88           | 67.5            | 52.8 | 14.7  | 0.0 | 6.1       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 27.02.25 | 8.713     | 482.09 | 493.1699 | 470.72 | 477.0293 | 11.36           | 71.2            | 53.2 | 18.1  | 0.0 | 6.3       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 28.02.25 | 8.007     | 444.37 | 454.2383 | 434.08 | 439.6465 | 10.29           | 69.9            | 51.9 | 18.0  | 0.0 | 6.4       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 01.03.25 | 7.155     | 330.18 | 337.4863 | 322.14 | 325.7129 | 8.04            | 69.8            | 48.2 | 21.7  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 02.03.25 | 7.147     | 323.51 | 330.6660 | 315.68 | 319.0977 | 7.84            | 69.8            | 47.7 | 22.1  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 03.03.25 | 6.862     | 301.11 | 307.7754 | 293.72 | 296.8203 | 7.39            | 69.8            | 47.1 | 22.8  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 04.03.25 | 6.389     | 263.13 | 268.9766 | 256.38 | 258.9395 | 6.75            | 69.9            | 45.7 | 24.3  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 05.03.25 | 6.190     | 252.83 | 258.4355 | 243.30 | 245.7148 | 9.52            | 69.9            | 45.4 | 24.5  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 06.03.25 | 4.887     | 171.57 | 175.3770 | 166.71 | 168.0938 | 4.86            | 69.8            | 41.3 | 28.5  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 07.03.25 | 4.352     | 143.57 | 146.7578 | 139.58 | 140.6563 | 3.98            | 70.0            | 39.7 | 30.3  | 0.0 | 6.6       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 08.03.25 | 4.824     | 173.21 | 177.0684 | 168.52 | 169.9570 | 4.70            | 70.0            | 42.1 | 27.9  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 09.03.25 | 4.789     | 170.28 | 174.0605 | 165.61 | 167.0078 | 4.68            | 69.9            | 41.8 | 28.1  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 10.03.25 | 4.597     | 161.96 | 165.5625 | 157.34 | 158.6680 | 4.63            | 70.0            | 41.6 | 28.4  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 11.03.25 | 4.344     | 146.77 | 150.0117 | 142.50 | 143.6074 | 4.27            | 69.8            | 40.2 | 29.6  | 0.0 | 6.4       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 12.03.25 | 4.052     | 133.57 | 136.5137 | 129.68 | 130.6504 | 3.89            | 69.7            | 39.3 | 30.3  | 0.0 | 6.5       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 13.03.25 | 4.053     | 135.14 | 138.0898 | 131.37 | 132.3555 | 3.77            | 69.3            | 39.3 | 30.0  | 0.0 | 6.4       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 14.03.25 | 3.959     | 130.99 | 133.8438 | 127.34 | 128.2871 | 3.65            | 69.3            | 39.0 | 30.2  | 0.0 | 6.4       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |
| 15.03.25 | 6.942     | 317.94 | 324.9102 | 310.48 | 313.8359 | 7.46            | 69.4            | 47.6 | 21.8  | 0.0 | 6.1       | 5.0       | 0.00         | 24.00        |                   |

|          |         |         |            |         |           |        |      |      |      |     |     |     |      |        |
|----------|---------|---------|------------|---------|-----------|--------|------|------|------|-----|-----|-----|------|--------|
| 16.03.25 | 7.186   | 355.04  | 362.7910   | 346.51  | 350.4766  | 8.53   | 69.3 | 49.0 | 20.2 | 0.0 | 6.0 | 5.0 | 0.00 | 24.00  |
| 17.03.25 | 7.780   | 400.42  | 409.1348   | 390.93  | 395.5176  | 9.50   | 69.2 | 49.7 | 19.4 | 0.0 | 5.9 | 5.0 | 0.00 | 24.00  |
| Итого    | 196.581 | 10090.9 | 10315.7051 | 9850.78 | 9971.3262 | 240.12 | 70.0 | 50.6 | 19.5 | 0.0 | 6.4 | 5.0 | 0.00 | 672.00 |



Показания интeграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | V1       | V2       | Tr      |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 17.03.25 | 24:00 | 569.731 | 28626.46 | 28108.50 | 29273.68 | 28453.07 | 1824.00 |
| 18.02.25 | 00:00 | 373.150 | 18535.56 | 18257.72 | 18957.98 | 18481.74 | 1152.00 |
| Итого    |       | 196.581 | 10090.90 | 9850.78  | 10315.71 | 9971.33  | 672.00  |

Отчетный период \_\_\_\_\_ 672.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 672.00 час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



-6,782