

Организация "ООО "Паритет"
 Адрес ул. Ворошилова д.165
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 369169

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм
 ГП : 10 л/млп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн		Работы тр
23.10.23	4.397	132.65	135.9063	131.00	132.0430	1.65	73.7	40.6	33.2	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
24.10.23	5.390	158.70	162.9297	157.03	158.4219	1.67	77.0	43.0	34.0	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
25.10.23	6.646	245.05	251.0391	242.71	245.2109	2.35	73.5	46.4	27.1	0.0	5.9	5.0	0.05	23.95	U
26.10.23	7.593	354.18	361.9492	351.00	354.8477	3.18	69.4	48.0	21.4	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00	
27.10.23	7.325	326.72	333.9961	323.72	327.2148	3.00	70.0	47.5	22.4	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00	
28.10.23	6.669	276.57	282.7266	274.25	277.0234	2.31	70.0	45.9	22.1	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
29.10.23	6.172	246.57	252.0234	244.52	246.8594	2.05	69.7	44.7	25.0	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00	
30.10.23	5.152	195.88	200.1992	194.05	195.8281	1.83	69.7	43.4	26.3	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
31.10.23	3.561	143.72	146.2539	141.93	142.8594	1.80	61.5	36.7	24.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
01.11.23	2.903	89.43	91.3047	88.06	88.5781	1.37	67.7	35.2	32.5	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
02.11.23	3.983	138.39	141.2930	136.77	137.7852	1.62	67.9	39.1	28.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
03.11.23	5.227	200.69	204.9805	198.53	200.2539	2.16	68.5	42.4	26.1	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
04.11.23	5.458	214.41	219.0117	212.31	214.2109	2.11	68.6	43.1	25.5	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
05.11.23	3.612	115.57	118.0273	114.04	114.8047	1.54	68.2	36.9	31.3	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
06.11.23	3.413	109.80	112.1211	107.89	108.5938	1.91	67.9	36.8	31.1	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
07.11.23	3.394	108.02	110.3047	106.45	107.1445	1.57	68.2	36.7	31.5	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
08.11.23	3.939	131.15	133.9648	129.63	130.5508	1.53	68.5	38.4	30.1	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
09.11.23	4.531	159.06	162.5117	157.41	158.6680	1.65	69.0	40.5	28.5	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
10.11.23	4.357	153.03	156.2500	151.43	152.5938	1.59	68.2	39.7	28.5	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
11.11.23	4.866	179.17	182.9883	177.37	178.8086	1.80	68.2	41.0	27.2	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
12.11.23	5.071	189.65	193.6641	185.45	186.9805	4.20	68.2	41.4	26.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
13.11.23	5.028	191.87	195.8828	190.04	191.6172	1.83	67.7	41.5	26.2	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
14.11.23	4.983	183.73	187.6523	182.04	183.5195	1.69	68.3	41.2	27.1	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
15.11.23	5.397	210.19	214.6641	208.32	210.1328	1.87	68.2	42.6	25.7	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
16.11.23	5.719	266.02	271.2227	263.86	266.2617	2.16	65.1	43.6	21.5	0.0	5.6	5.0	0.00	24.00	
17.11.23	7.367	352.27	359.8789	349.74	353.5781	2.53	68.9	48.0	20.9	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
18.11.23	8.704	456.54	466.9805	453.32	459.1211	3.21	71.1	52.0	19.1	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00	
19.11.23	9.322	493.46	505.1914	489.85	496.4961	3.61	72.5	53.7	18.9	0.0	6.4	5.0	0.00	24.00	
20.11.23	9.257	466.07	477.2383	462.71	468.8281	3.36	72.9	53.0	19.8	0.0	6.5	5.0	0.00	24.00	
21.11.23	9.355	483.12	494.7734	435.54	441.4570	47.59	73.1	53.8	19.3	0.0	6.5	5.0	0.03	23.97	E
Итого	168.791	6971.69	7126.9297	6860.95	6930.2930	110.74	69.9	45.7	24.2	0.0	5.9	5.0	0.07	719.93	0.07

Показания интеграторов КМ-5
 Дата Время Q M1 M2 V1 V2 Тр

-5,804

21.11.23 24:00	1108.073	56952.97	54961.95	58284.57	55686.49	7607.18
23.10.23 00:00	939.281	49981.28	48101.00	51157.64	48756.20	6887.26
Итого	168.791	6971.69	6860.95	7126.93	6930.29	719.93

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм.работы _____ 719.93_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.049_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.026_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_час. Период G>min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Q = 168,808 Гкал

