

Организация ООО "Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.165 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369169  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Собр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гп : 10 \_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	
19.04.24	3.462	107.36	109.7500	100.47	101.1836	6.89	70.2	37.9	32.3	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00
20.04.24	3.522	111.67	114.1484	104.68	105.4297	7.00	70.1	38.5	31.5	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00
21.04.24	2.900	84.83	86.7109	77.75	78.2461	7.08	70.1	35.9	34.2	0.0	6.4	5.0	0.00	24.00
22.04.24	2.887	84.48	86.3477	77.34	77.8359	7.14	70.0	35.8	34.2	0.0	6.4	5.0	0.00	24.00
23.04.24	2.963	87.53	89.4727	80.43	80.9375	7.10	70.0	36.2	33.9	0.0	6.4	5.0	0.00	24.00
24.04.24	2.893	86.88	88.8203	80.30	80.8281	6.58	70.2	36.9	33.3	0.0	6.4	5.0	1.68	22.32
25.04.24	0.981	28.53	29.1680	25.94	26.0977	2.59	69.7	35.3	34.4	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00
26.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.8	34.2	6.7	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00
27.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.9	34.2	6.7	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00
28.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.1	33.4	6.7	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00
29.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.4	33.6	6.8	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00
30.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	43.7	36.5	7.1	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00
01.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	42.1	35.6	6.5	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00
02.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	41.0	33.7	7.2	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00
03.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.3	33.0	7.3	0.0	6.3	5.0	0.00	24.00
04.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.6	33.1	7.5	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00
05.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.5	33.7	6.8	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00
06.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	39.4	32.4	7.0	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00
07.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	38.0	31.0	7.1	0.0	6.2	5.0	0.00	24.00
08.05.24	2.070	91.80	93.6484	85.19	85.9844	6.61	66.6	44.1	22.5	0.0	6.4	5.0	0.05	23.95
09.05.24	3.683	150.97	154.0898	139.62	140.8555	11.36	67.2	42.8	24.4	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00
10.05.24	2.709	96.93	98.9297	85.58	86.2305	11.35	66.8	38.9	28.0	0.0	6.6	5.0	0.00	24.00
11.05.24	2.810	101.42	103.4805	90.04	90.6992	11.38	66.6	38.9	27.7	0.0	6.4	5.0	0.00	24.00
12.05.24	3.335	127.75	130.3555	116.26	117.1992	11.49	66.8	40.7	26.1	0.0	6.4	5.0	0.00	24.00
13.05.24	3.181	118.38	120.7656	106.73	107.5352	11.65	66.5	39.6	26.9	0.0	6.5	5.0	0.00	24.00
14.05.24	2.753	96.79	98.7578	84.79	85.3906	12.00	66.9	38.5	28.5	0.0	6.5	5.0	0.00	24.00
15.05.24	1.005	34.02	34.7539	29.55	29.7773	4.47	68.4	38.8	29.5	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00
16.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	39.8	34.6	5.2	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00
17.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	39.4	34.9	4.5	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00
18.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	39.5	34.8	4.7	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00
Итого	41.156	1409.33	1439.1992	1284.66	1294.2305	124.67	68.2	39.0	29.2	0.0	6.3	5.0	1.74	718.26

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.05.24	24:00	807.859	39176.71	38591.13	40094.75	39079.82	3333.94
19.04.24	00:00	766.703	37767.38	37306.47	38655.55	37785.59	2615.68
Итого		41.156	1409.33	1284.66	1439.20	1294.23	718.26

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 718.26 час

Период отключения питания (U) 1.675 час. Период функц. отказа (E) 0.060 час  
 Период t2-t1 min (D) 0.000 час. Период G<min (G) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



- 1/42