

Организация ООО УК "Паритет" вышнелова 10/А
 Адрес Ул. Ворошилова Д. 167А Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Телефон _____
 Дата последней проверки теплосчетчика _____ Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363912

Спод.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.06_ - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Гп : 10_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.10.2022 по 16.11.2022

| Дата | Q Гкал | Масса, Тонн. Объем, м3 | | | | Температура, °С | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибок | | |
|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|------|------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--------------|------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | | Работы Тр | |
| 18.10.22 | 3.280 | 318.27 | 325.5234 | 319.77 | 325.1797 | -1.50 | 71.1 | 60.7 | 10.4 | 0.0 | 8.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.10.22 | 3.194 | 318.46 | 325.7148 | 319.96 | 325.4297 | -1.49 | 71.1 | 61.0 | 10.1 | 0.0 | 8.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.10.22 | 3.253 | 313.36 | 320.5117 | 314.83 | 320.1602 | -1.47 | 71.1 | 60.7 | 10.4 | 0.0 | 8.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.10.22 | 3.281 | 300.63 | 307.4922 | 302.03 | 307.0469 | -1.40 | 71.1 | 60.2 | 11.0 | 0.0 | 8.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.10.22 | 3.277 | 298.49 | 305.3398 | 299.91 | 304.9053 | -1.41 | 71.3 | 60.3 | 11.0 | 0.0 | 8.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.10.22 | 3.257 | 299.05 | 305.9458 | 300.43 | 305.4766 | -1.38 | 71.4 | 60.5 | 10.9 | 0.0 | 8.8 | 10.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.10.22 | 3.288 | 296.55 | 303.4063 | 297.93 | 302.9297 | -1.38 | 71.6 | 60.4 | 11.1 | 0.0 | 8.8 | 10.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.10.22 | 3.311 | 283.48 | 290.0508 | 284.80 | 289.5273 | -1.32 | 71.7 | 60.0 | 11.7 | 0.0 | 8.8 | 10.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.10.22 | 3.276 | 277.37 | 283.6641 | 278.68 | 283.1563 | -1.31 | 70.9 | 59.0 | 11.9 | 0.0 | 8.8 | 10.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.10.22 | 2.357 | 212.11 | 216.4961 | 213.06 | 216.1836 | -0.95 | 67.0 | 55.8 | 11.2 | 0.0 | 8.8 | 10.4 | 5.39 | 18.61 | D |
| 28.10.22 | 3.371 | 301.04 | 307.8008 | 302.27 | 307.1602 | -1.23 | 70.5 | 59.3 | 11.2 | 0.0 | 8.8 | 10.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.10.22 | 3.257 | 306.73 | 313.5781 | 308.13 | 313.1719 | -1.39 | 70.2 | 59.6 | 10.7 | 0.0 | 8.8 | 10.8 | 0.00 | 24.00 | |
| 0.10.22 | 3.328 | 305.91 | 312.8633 | 307.27 | 312.3672 | -1.36 | 70.9 | 60.0 | 10.9 | 0.0 | 8.8 | 10.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 1.10.22 | 3.406 | 282.84 | 289.3125 | 284.14 | 288.7188 | -1.30 | 71.3 | 59.2 | 12.1 | 0.0 | 8.8 | 10.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 2.11.22 | 3.447 | 277.34 | 283.7461 | 278.57 | 283.0742 | -1.23 | 71.6 | 59.1 | 12.5 | 0.0 | 8.8 | 11.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 3.11.22 | 3.419 | 278.16 | 284.5742 | 279.40 | 283.9180 | -1.24 | 71.6 | 59.2 | 12.3 | 0.0 | 8.8 | 11.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 4.11.22 | 3.438 | 281.74 | 288.1445 | 282.96 | 287.4628 | -1.22 | 71.1 | 58.8 | 12.3 | 0.0 | 8.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | |
| 5.11.22 | 3.548 | 305.18 | 312.1406 | 306.49 | 311.4727 | -1.31 | 71.1 | 59.4 | 11.7 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 6.11.22 | 3.576 | 312.03 | 319.1563 | 313.39 | 318.5434 | -1.36 | 71.1 | 59.6 | 11.5 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 7.11.22 | 3.607 | 315.75 | 322.3180 | 317.14 | 322.3125 | -1.39 | 70.9 | 59.5 | 11.5 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 8.11.22 | 3.661 | 332.46 | 340.0391 | 333.89 | 339.3867 | -1.43 | 71.0 | 59.9 | 11.1 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 9.11.22 | 3.658 | 349.25 | 357.1211 | 350.77 | 356.6094 | -1.52 | 70.7 | 60.2 | 10.5 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.11.22 | 3.573 | 355.20 | 363.1758 | 356.65 | 362.6055 | -1.45 | 70.5 | 60.4 | 10.1 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.11.22 | 3.417 | 346.57 | 354.2266 | 348.00 | 353.7383 | -1.44 | 69.8 | 59.9 | 9.9 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.11.22 | 3.476 | 348.86 | 356.7188 | 350.32 | 356.2148 | -1.46 | 70.6 | 60.6 | 10.0 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.11.22 | 3.482 | 358.29 | 366.3086 | 359.76 | 365.8594 | -1.48 | 70.4 | 60.7 | 9.8 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.11.22 | 3.489 | 349.44 | 357.2344 | 350.91 | 356.7734 | -1.46 | 70.3 | 60.2 | 10.0 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.11.22 | 3.548 | 325.32 | 332.6133 | 326.69 | 325.0156 | -1.37 | 70.5 | 59.5 | 11.0 | 0.0 | 8.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.11.22 | 3.551 | 318.96 | 326.0820 | 320.39 | 325.5547 | -1.43 | 70.3 | 59.1 | 11.2 | 0.0 | 8.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.11.22 | 3.637 | 318.32 | 325.5313 | 319.68 | 324.8516 | -1.36 | 70.8 | 59.3 | 11.5 | 0.0 | 8.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 101.663 | 9287.16 | 9497.4102 | 9328.20 | 9481.7930 | -41.04 | 70.8 | 59.8 | 11.0 | 0.0 | 8.8 | 11.1 | 5.39 | 714.61 | 5.39 |

Q = 56,5

00711106

| | | | | | | |
|---------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 6.11.22 24:00 | 642.544 | 53034.13 | 52948.80 | 54222.11 | 53789.27 | 4043.61 |
| 8.10.22 00:00 | 540.881 | 43746.96 | 43620.60 | 44724.70 | 44307.48 | 3329.00 |
| Итого | 101.663 | 9287.16 | 9328.20 | 9497.41 | 9481.79 | 714.61 |

Итого: 720.00 час. Период норм. работы — 714.61 час.

Период отключения питания (U) — 0.000 час.
 Период функц. отказа (E) — 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) — 5.394 час.
 Период G-min (G) — 0.000 час.

Представитель клиента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

