

Организация Старитет Номер договора _____

Адрес Вершинкова 167а Телефон _____

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363912

Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ____ мм
 Гп : 10 ____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.01.2025 по 17.02.2025

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн. Объем, м3 | | | | | Температура, °C | | | | | Давление | | Время, час | | Классиф |
|----------|-----------|------------------------|----------|--------|----------|-------|-----------------|------|-------|-----|-----|----------|--------|------------|---|---------|
| | | M1 | V1 | M2 | V2 | M1-M2 | t1 | t2 | t1-t2 | tхв | P1 | P2 | Нераб. | Работы | | |
| 18.01.25 | 3.941 | 492.59 | 503.4971 | 493.36 | 502.0469 | -0.77 | 70.0 | 62.0 | 8.0 | 0.0 | 9.7 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 19.01.25 | 3.991 | 481.86 | 492.4844 | 482.61 | 490.9980 | -0.75 | 69.9 | 61.6 | 8.3 | 0.0 | 9.7 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 20.01.25 | 3.976 | 474.19 | 484.6611 | 474.97 | 483.2197 | -0.78 | 70.0 | 61.6 | 8.4 | 0.0 | 9.7 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 21.01.25 | 3.956 | 454.68 | 464.6357 | 455.34 | 463.1006 | -0.66 | 69.6 | 60.9 | 8.7 | 0.0 | 9.7 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 22.01.25 | 4.027 | 457.51 | 467.5410 | 458.23 | 466.0195 | -0.72 | 69.7 | 60.9 | 8.8 | 0.0 | 9.8 | 11.1 | 0.01 | 23.99 | У | |
| 23.01.25 | 4.071 | 472.09 | 482.5410 | 472.84 | 481.0068 | -0.74 | 70.1 | 61.4 | 8.7 | 0.0 | 9.7 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 24.01.25 | 4.026 | 491.39 | 502.2598 | 492.20 | 500.8154 | -0.81 | 70.0 | 61.8 | 8.2 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 | | |
| 25.01.25 | 4.004 | 499.30 | 510.3672 | 500.15 | 508.9639 | -0.85 | 70.1 | 62.0 | 8.1 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 | | |
| 26.01.25 | 3.971 | 504.86 | 516.0547 | 505.69 | 514.6504 | -0.83 | 70.1 | 62.2 | 7.9 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 | | |
| 27.01.25 | 3.913 | 510.30 | 521.6484 | 511.08 | 520.2188 | -0.78 | 70.2 | 62.5 | 7.7 | 0.0 | 9.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 28.01.25 | 3.895 | 514.91 | 526.4082 | 515.66 | 524.9648 | -0.76 | 70.4 | 62.8 | 7.6 | 0.0 | 9.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 29.01.25 | 3.830 | 515.22 | 526.6855 | 516.03 | 525.3291 | -0.81 | 70.3 | 62.8 | 7.5 | 0.0 | 9.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 30.01.25 | 3.810 | 513.57 | 525.0527 | 514.38 | 523.6973 | -0.80 | 70.4 | 63.0 | 7.4 | 0.0 | 9.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 31.01.25 | 3.807 | 504.49 | 515.7227 | 505.33 | 514.4111 | -0.84 | 70.3 | 62.7 | 7.6 | 0.0 | 9.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 01.02.25 | 3.815 | 503.43 | 514.6533 | 504.25 | 513.3232 | -0.82 | 70.3 | 62.7 | 7.6 | 0.0 | 9.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 02.02.25 | 3.826 | 495.21 | 506.2090 | 496.04 | 504.8838 | -0.83 | 70.2 | 62.4 | 7.8 | 0.0 | 9.8 | 11.1 | 0.00 | 24.00 | | |
| 03.02.25 | 3.806 | 494.68 | 505.5986 | 495.47 | 504.2549 | -0.80 | 70.0 | 62.3 | 7.7 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 | | |
| 04.02.25 | 3.823 | 491.96 | 502.7949 | 492.75 | 501.4395 | -0.79 | 69.9 | 62.1 | 7.8 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------|------------|---------|------------|--------|------|------|------|-----|-----|------|------|--------|
| 05.02.25 | 3.898 | 494.34 | 505.2207 | 495.19 | 503.8906 | -0.86 | 69.9 | 62.0 | 7.9 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 |
| 06.02.25 | 3.897 | 492.50 | 503.3203 | 493.35 | 501.9844 | -0.84 | 69.8 | 61.8 | 7.9 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 |
| 07.02.25 | 3.771 | 432.77 | 442.1504 | 433.51 | 440.8066 | -0.74 | 69.2 | 60.5 | 8.7 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | 0.00 | 24.00 |
| 08.02.25 | 3.916 | 438.46 | 448.0488 | 439.30 | 446.7207 | -0.84 | 69.6 | 60.6 | 9.0 | 0.0 | 9.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 |
| 09.02.25 | 3.981 | 452.75 | 462.7715 | 453.55 | 461.3535 | -0.80 | 70.1 | 61.3 | 8.8 | 0.0 | 9.8 | 11.3 | 0.00 | 24.00 |
| 10.02.25 | 3.963 | 450.88 | 460.7246 | 451.63 | 459.2676 | -0.75 | 69.5 | 60.7 | 8.8 | 0.0 | 9.8 | 11.4 | 0.00 | 24.00 |
| 11.02.25 | 3.976 | 448.79 | 458.5410 | 449.57 | 457.1230 | -0.79 | 69.4 | 60.5 | 8.9 | 0.0 | 9.8 | 11.4 | 0.00 | 24.00 |
| 12.02.25 | 4.003 | 437.89 | 447.3613 | 438.67 | 445.9297 | -0.78 | 69.2 | 60.0 | 9.2 | 0.0 | 9.8 | 11.4 | 0.00 | 24.00 |
| 13.02.25 | 4.314 | 450.28 | 460.7441 | 451.04 | 459.0449 | -0.75 | 71.9 | 62.3 | 9.6 | 0.0 | 9.8 | 11.4 | 0.00 | 24.00 |
| 14.02.25 | 4.273 | 458.39 | 468.9902 | 459.17 | 467.3418 | -0.78 | 71.7 | 62.4 | 9.4 | 0.0 | 9.8 | 11.4 | 0.00 | 24.00 |
| 15.02.25 | 4.227 | 448.42 | 458.6543 | 449.25 | 457.0898 | -0.83 | 71.2 | 61.7 | 9.5 | 0.0 | 9.8 | 11.5 | 0.00 | 24.00 |
| 16.02.25 | 4.330 | 448.82 | 459.1172 | 449.62 | 457.4590 | -0.80 | 71.4 | 61.7 | 9.7 | 0.0 | 9.8 | 11.5 | 0.00 | 24.00 |
| 17.02.25 | 4.447 | 443.30 | 453.7754 | 444.06 | 451.9961 | -0.76 | 72.6 | 62.5 | 10.1 | 0.0 | 9.8 | 11.5 | 0.00 | 24.00 |
| Итого | 123.484 | 14769.8 | 15098.2354 | 14794.2 | 15053.3516 | -24.47 | 70.2 | 61.8 | 8.4 | 0.0 | 9.8 | 11.2 | 0.01 | 743.99 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 17.02.25 | 24:00 | 189.071 | 22562.85 | 22599.39 | 23061.60 | 22992.27 | 1151.07 |
| 18.01.25 | 00:00 | 65.586 | 7793.03 | 7805.10 | 7963.37 | 7938.92 | 407.08 |
| Итого | | 123.484 | 14769.83 | 14794.29 | 15098.24 | 15053.35 | 743.99 |

Q = 123,486 т/час

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.99 час.

Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

