

Адрес ул. Ворошилова д.167А
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей проверки теплосчетчика _____

Телефон _____
 Номер теплосчетчика 363912

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм
 Годб.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм
 ГП : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Непроб. Тп		Работы Тр
18.12.24	4.107	408.14	417.2031	408.89	415.6719	-0.75	70.2	60.1	10.1	0.0	9.6	11.3	0.00	24.00	
19.12.24	4.391	415.44	425.1094	416.22	423.3906	-0.78	72.0	61.4	10.6	0.0	9.6	11.3	0.00	24.00	
20.12.24	4.096	458.77	468.7500	459.64	467.3594	-0.87	69.5	60.5	9.0	0.0	9.6	11.3	0.00	24.00	
21.12.24	4.050	456.37	466.3516	457.20	464.9531	-0.84	69.6	60.7	8.9	0.0	9.7	11.3	0.00	24.00	
22.12.24	3.937	449.54	459.2734	450.36	457.9219	-0.82	69.3	60.5	8.8	0.0	9.7	11.3	0.00	24.00	
23.12.24	3.910	457.94	467.9297	458.76	466.5703	-0.82	69.5	60.9	8.6	0.0	9.7	11.3	0.00	24.00	
24.12.24	3.878	459.98	470.0547	460.74	468.6563	-0.77	69.7	61.2	8.5	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
25.12.24	3.863	450.31	460.1172	451.12	458.7813	-0.80	69.4	60.8	8.6	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
26.12.24	3.896	459.99	470.0313	460.82	468.6797	-0.83	69.5	61.0	8.5	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
27.12.24	3.905	463.36	473.5313	464.18	472.1563	-0.82	69.8	61.4	8.5	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
28.12.24	3.891	454.76	464.7109	455.54	463.3281	-0.78	69.7	61.1	8.6	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
29.12.24	3.927	455.73	465.8359	456.51	464.3828	-0.78	70.0	61.4	8.7	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
30.12.24	3.943	452.58	462.5000	453.34	461.0938	-0.76	69.8	61.0	8.7	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
31.12.24	3.932	453.96	463.9922	454.82	462.6172	-0.86	69.9	61.2	8.7	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
01.01.25	3.929	454.47	464.4180	455.29	463.0525	-0.82	69.6	60.9	8.7	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
02.01.25	3.963	463.65	473.8680	464.46	472.4631	-0.81	69.9	61.3	8.6	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
03.01.25	3.890	450.81	460.6777	451.57	459.2685	-0.76	69.6	61.0	8.6	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
04.01.25	3.905	447.07	456.9117	447.76	455.4265	-0.69	69.9	61.1	8.8	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
05.01.25	3.938	435.70	445.1909	436.45	443.7609	-0.75	69.5	60.4	9.1	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
06.01.25	3.974	440.63	450.2993	441.29	448.7546	-0.66	69.7	60.7	9.1	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
07.01.25	3.932	462.94	473.1262	463.64	471.6240	-0.69	69.8	61.3	8.5	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
08.01.25	3.832	477.26	487.8037	477.89	486.2808	-0.63	70.0	61.9	8.1	0.0	9.8	11.2	0.00	24.00	
09.01.25	3.763	463.23	473.3845	463.50	471.9585	-0.68	69.7	61.5	8.2	0.0	9.7	11.1	0.00	24.00	
10.01.25	3.758	469.93	480.2285	470.55	478.7456	-0.62	69.7	61.7	8.0	0.0	9.7	11.1	0.00	24.00	
11.01.25	3.743	474.44	484.9116	475.12	483.4932	-0.68	70.0	62.0	7.9	0.0	9.7	11.1	0.00	24.00	
12.01.25	3.777	455.22	465.2329	455.89	463.7847	-0.66	69.8	61.5	8.3	0.0	9.8	11.1	0.00	24.00	
13.01.25	3.789	447.73	457.3540	448.46	455.9863	-0.72	68.9	60.5	8.5	0.0	9.8	11.1	0.00	24.00	
14.01.25	3.799	435.21	444.4243	435.88	443.0156	-0.67	68.4	59.6	8.8	0.0	9.8	11.2	0.00	24.00	
15.01.25	3.631	439.39	448.6177	439.99	447.2271	-0.60	68.1	59.8	8.3	0.0	9.7	11.3	0.00	23.08	U
16.01.25	3.994	472.47	482.9302	473.30	481.5229	-0.83	70.1	61.6	8.5	0.0	9.7	11.1	0.00	24.00	
17.01.25	3.971	502.87	513.9868	503.67	512.5552	-0.80	70.0	62.1	7.9	0.0	9.7	11.2	0.00	24.00	
Итого	121.313	14089.8	14398.7568	14113.2	14354.4824	-23.35	69.7	61.0	8.6	0.0	9.7	11.2	0.92	743.08	0.92

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25	24:00	65.586	7793.03	7805.10	7963.37	7938.92	407.08
01.01.25	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24	24:00	766.341	83880.35	84157.38	85762.17	85607.73	4945.49
18.12.24	00:00	710.614	77583.49	77849.24	79326.78	79192.16	4609.49
Итого		121.313	14089.89	14113.23	14398.76	14354.48	743.08

Отчетный период

744.00 час.

Период норм. работы

743.08


Период отключения питания (У) 0.917_час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000_час.
 Период G>max (G) 0.000_час.

Период функц. отказа (E) 0.000
 Период G<min (B) 0.000

Представитель абонента



Представитель теплоснабжающей организации



Q = 121,463 Гкал