

Адрес ул. Ворошилова д.167А Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363912
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Номер Ду ввода _____ Телефон _____
 Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = _____ мм
 ГП : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.10.24	3.627	391.95	401.1563	392.79	399.9336	-0.84	72.3	63.0	9.3	0.0	9.9	11.2	0.00	24.00	
20.10.24	3.572	402.30	411.6563	403.14	410.4648	-0.84	72.0	63.1	8.9	0.0	9.9	11.2	0.00	24.00	
21.10.24	3.483	405.30	414.6836	406.10	413.4961	-0.80	71.8	63.2	8.6	0.0	9.8	11.2	0.00	24.00	
22.10.24	3.471	406.79	416.2422	407.60	415.0547	-0.80	71.9	63.3	8.6	0.0	9.8	11.2	0.00	24.00	
23.10.24	3.428	409.05	418.4492	409.88	417.3320	-0.83	71.6	63.2	8.4	0.0	9.8	11.2	0.00	24.00	
24.10.24	3.499	398.40	407.6563	399.20	406.4688	-0.80	71.9	63.1	8.8	0.0	9.8	11.2	0.00	24.00	
25.10.24	3.459	388.38	397.3438	389.19	396.1797	-0.80	71.7	62.7	8.9	0.0	9.8	11.2	0.00	24.00	
26.10.24	3.524	386.35	395.3633	387.08	394.0859	-0.73	72.1	63.0	9.2	0.0	9.8	11.1	0.00	24.00	
27.10.24	3.483	397.41	406.6211	398.15	405.3828	-0.74	71.8	63.0	8.8	0.0	9.8	11.1	0.00	24.00	
28.10.24	3.488	400.04	409.3828	400.79	408.1328	-0.75	72.1	63.3	9.0	0.0	9.8	11.1	0.00	24.00	
29.10.24	3.469	387.12	396.0703	387.92	394.8984	-0.80	71.7	62.7	9.0	0.0	9.8	11.1	0.00	24.00	
30.10.24	3.487	382.39	391.2773	383.14	390.0469	-0.75	72.0	62.8	9.2	0.0	9.8	11.1	0.00	24.00	
31.10.24	3.513	372.05	380.6836	372.80	379.4375	-0.75	71.9	62.4	9.5	0.0	9.8	11.1	0.00	24.00	
01.11.24	3.578	416.50	426.1953	417.30	424.9219	-0.79	72.0	63.3	8.6	0.0	9.8	11.3	0.00	24.00	
02.11.24	3.555	383.03	391.8711	383.79	390.6094	-0.76	71.7	62.4	9.3	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
03.11.24	3.651	376.34	385.0781	377.06	383.7227	-0.73	71.9	62.2	9.7	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
04.11.24	3.650	374.39	383.0586	375.15	381.7461	-0.77	71.8	62.0	9.8	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
05.11.24	3.753	377.51	386.2734	378.24	384.8828	-0.73	72.0	62.0	10.0	0.0	9.6	11.4	0.00	24.00	
06.11.24	3.755	387.00	396.0313	387.71	394.5898	-0.71	72.1	62.3	9.7	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
07.11.24	3.727	416.43	426.0508	417.20	424.6953	-0.77	71.7	62.7	9.0	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
08.11.24	3.636	405.11	414.3438	405.85	413.0234	-0.74	71.2	62.1	9.0	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
09.11.24	3.718	404.73	414.1094	405.47	412.7227	-0.74	71.8	62.6	9.2	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
10.11.24	3.644	401.76	411.0039	402.51	409.6797	-0.75	71.5	62.4	9.1	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
11.11.24	3.632	379.63	388.4063	380.32	387.0469	-0.68	71.8	62.2	9.6	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
12.11.24	3.677	379.04	387.8242	379.74	386.4258	-0.70	71.8	62.1	9.7	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
13.11.24	3.699	382.22	391.0234	382.93	389.6289	-0.71	71.6	61.8	9.7	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
14.11.24	3.697	379.74	388.4453	380.48	387.1055	-0.75	71.4	61.6	9.8	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
15.11.24	3.623	374.09	382.5313	374.75	381.1328	-0.66	70.7	60.9	9.7	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
16.11.24	3.662	387.88	396.6172	388.61	395.3125	-0.73	70.8	61.3	9.5	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
17.11.24	3.628	398.52	407.4766	399.21	406.1172	-0.69	70.7	61.5	9.1	0.0	9.7	11.4	0.00	24.00	
Итого	107.790	11751.4	12022.9258	11774.0	11984.2773	-22.65	71.7	62.5	9.2	0.0	9.8	11.3	0.00	720.00	0.00

Оказавшие интеграцию КМ-5



Дата вручения	У	ПД	ПД	УД	УД	ИР
17.11.24 24:00	595.810	65219.46	65462.58	66686.55	66593.67	3890.43
19.10.24 00:00	488.020	53468.02	53688.50	54663.62	54609.39	3170.43
Итого	107.790	11751.43	11774.08	12022.93	11984.28	720.00

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 720.00_ час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_ час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период t2-t1 > min (В) _____ 0.000_ час.
 Период t2-t1 > min (Б) _____ 0.000_ час.



Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____