

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова д.167А Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363912
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	Нераб.	Работы				
					разбор		атм	атм	Тн	Тр	ошибок							
22.01.24	4.052	330.68	338.1792	332.23	337.4863	-1.55	70.8	58.5	12.3	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
23.01.24	3.836	329.58	336.6201	331.14	336.1099	-1.56	68.6	56.9	11.7	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
24.01.24	3.798	343.55	350.9175	345.14	350.4482	-1.60	68.8	57.7	11.1	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
25.01.24	3.702	345.39	352.7544	347.03	352.3838	-1.64	68.5	57.8	10.8	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
26.01.24	3.640	340.55	347.7344	342.09	347.3027	-1.54	68.1	57.4	10.7	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
27.01.24	3.687	335.93	343.1006	337.49	342.6484	-1.55	68.6	57.5	11.0	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
28.01.24	3.716	336.59	343.7686	338.14	343.3047	-1.56	68.6	57.5	11.1	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
29.01.24	3.722	337.10	344.2490	338.67	343.8154	-1.58	68.4	57.3	11.1	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
30.01.24	3.666	347.82	355.0830	349.44	354.7246	-1.61	67.8	57.2	10.6	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
31.01.24	3.489	346.18	353.1641	347.73	352.8555	-1.55	66.5	56.4	10.1	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
01.02.24	3.456	349.62	356.6416	351.14	356.3145	-1.52	66.3	56.4	9.9	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
02.02.24	3.525	347.88	354.9775	349.41	354.6191	-1.53	66.9	56.7	10.2	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
03.02.24	3.529	340.53	347.4795	342.05	347.1045	-1.52	66.9	56.5	10.4	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
04.02.24	3.523	351.39	358.5625	352.94	358.2246	-1.55	66.9	56.9	10.1	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
05.02.24	3.535	347.17	354.2939	348.67	353.9014	-1.50	67.2	56.9	10.2	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
06.02.24	3.540	339.82	346.7783	341.29	346.3604	-1.47	67.1	56.6	10.5	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
07.02.24	3.548	336.90	343.7813	338.35	343.3477	-1.46	67.0	56.4	10.6	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
08.02.24	3.692	324.73	331.4473	326.18	330.9248	-1.45	67.4	56.0	11.4	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
09.02.24	4.007	336.81	344.2871	337.27	342.5273	-0.46	70.0	58.1	12.0	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
10.02.24	4.583	355.22	364.2217	356.82	363.1563	-1.60	75.2	62.3	13.0	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
11.02.24	4.014	342.00	349.6934	343.54	349.0020	-1.54	70.5	58.7	11.8	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
12.02.24	3.709	348.35	355.5977	349.87	355.1250	-1.52	67.6	56.9	10.7	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
13.02.24	3.661	342.24	349.3076	343.76	348.8643	-1.51	67.4	56.6	10.8	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
14.02.24	3.646	325.11	331.7578	326.51	331.2217	-1.40	67.0	55.7	11.3	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
15.02.24	3.827	325.69	332.6699	327.05	331.9473	-1.35	68.6	56.8	11.8	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
16.02.24	3.720	330.00	336.7764	331.03	335.8252	-1.04	67.2	55.9	11.3	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
17.02.24	3.726	340.65	347.6787	342.13	347.1650	-1.48	67.4	56.4	11.0	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
18.02.24	3.654	345.56	352.6875	347.06	352.2285	-1.50	67.3	56.7	10.6	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
Итого	104.204	9523.05	9724.2109	9564.18	9708.9395	-41.14	68.2	57.2	11.0	0.0	8.9	11.3	0.00	672.00	0.00			

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.02.24	24:00	199.044	16481.06	16554.29	16856.06	16818.03	1176.00
22.01.24	00:00	94.840	6958.01	6990.11	7131.85	7109.09	504.00
Итого		104.204	9523.05	9564.18	9724.21	9708.94	672.00


Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 672.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период $t2-t1 < min$ (D) 0.000 час. Период $G < min$ (g) 0.000 час.

Период $G > max$ (G) 0.000 час.

Представитель
абонента



Представитель теплоснабжающей
организации

