

Организация ООО "Паритет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.167А Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363912  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 19.04.2024 по 18.05.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	
	Гкал					разбор	атм	атм	Тн	Тр			ошибок		
19.04.24	3.061	456.07	466.0625	457.86	466.1289		-1.79	69.6	62.8	6.8	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00
20.04.24	3.040	452.76	462.6563	454.53	462.6992		-1.77	69.5	62.7	6.8	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00
21.04.24	2.935	459.36	469.4453	461.15	469.5703		-1.79	69.7	63.2	6.4	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00
22.04.24	2.892	460.72	470.8008	462.58	471.0039		-1.86	69.5	63.2	6.3	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00
23.04.24	2.945	456.22	466.1992	458.06	466.3828		-1.84	69.5	63.0	6.5	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00
24.04.24	2.919	460.04	470.1484	461.91	470.3672		-1.87	69.7	63.3	6.4	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00
25.04.24	0.834	137.40	140.3789	137.96	140.4688		-0.56	69.2	63.1	6.1	0.0	8.9	8.7	13.57	10.43
26.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	22.8	22.9	-0.1	0.0	8.8	7.8	24.00	0.00
27.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	21.4	21.4	-0.0	0.0	8.7	7.7	24.00	0.00
28.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	19.9	19.9	0.0	0.0	8.7	7.7	24.00	0.00
29.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	19.0	19.0	-0.0	0.0	8.7	7.6	24.00	0.00
30.04.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	18.8	18.8	0.0	0.0	8.7	7.6	24.00	0.00
01.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	18.7	18.6	0.0	0.0	8.7	7.6	24.00	0.00
02.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	18.3	18.3	0.0	0.0	8.7	7.6	24.00	0.00
03.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	17.3	17.3	-0.0	0.0	8.7	7.6	24.00	0.00
04.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	16.6	16.6	0.0	0.0	8.7	7.6	24.00	0.00
05.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	16.4	16.4	0.0	0.0	8.7	7.6	24.00	0.00
06.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	16.3	16.2	0.0	0.0	8.7	7.5	24.00	0.00
07.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	15.7	15.7	0.0	0.0	8.7	7.5	24.00	0.00
08.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0039		-0.00	16.6	18.7	-2.1	0.0	8.7	7.2	23.95	0.05
09.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	28.1	36.3	-8.2	0.0	8.7	6.9	24.00	0.00
10.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	30.4	38.0	-7.6	0.0	8.7	6.9	24.00	0.00
11.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	32.2	39.6	-7.4	0.0	8.7	6.9	24.00	0.00
12.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	32.3	39.7	-7.4	0.0	8.7	6.9	24.00	0.00
13.05.24	0.000	0.11	0.1133	0.24	0.2461		-0.13	34.2	42.0	-7.8	0.0	8.7	7.0	24.00	0.00
14.05.24	1.778	288.69	294.0195	289.66	294.0430		-0.97	62.9	56.7	6.2	0.0	8.7	9.2	10.77	13.23
15.05.24	1.329	219.89	224.3320	220.76	224.4766		-0.88	66.6	60.6	6.1	0.0	8.7	9.2	12.45	11.55
16.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	17.9	18.1	-0.2	0.0	8.7	8.0	24.00	0.00
17.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	17.4	17.5	-0.1	0.0	8.7	7.8	24.00	0.00
18.05.24	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000		0.00	17.3	17.4	-0.1	0.0	8.7	7.7	24.00	0.00
Итого	21.733	3391.26	3464.1563	3404.73	3465.3906		-13.46	68.8	62.3	6.5	0.0	8.7	8.4	540.74	179.26

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.05.24	24:00	434.321	47114.72	47321.58	48160.10	48123.46	2795.26
19.04.24	00:00	412.588	43723.46	43916.86	44695.94	44658.07	2616.00
Итого		21.733	3391.26	3404.73	3464.16	3465.39	179.26

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 179.26 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.001 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 540.739 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

