

Организация ООО "Паритет" Номер договора _____
 Адрес ул. Ворошилова д.167А Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363912
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023 *2012.23*

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	[M1-M2]	t1	t2	[t1-t2]	tхв	P1	P2	[Неработы]	[Работы]				
						[разбор]	[атм]	[атм]	[Тн]	[Тр]			[юшибок]					
22.11.23	4.331	407.27	416.9219	409.26	416.4414	-1.98	72.5	61.8	10.7	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
23.11.23	4.505	415.95	426.3047	417.84	425.5547	-1.89	74.5	63.6	10.9	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
24.11.23	4.487	427.33	438.1641	429.41	437.6172	-2.08	75.3	64.7	10.5	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
25.11.23	4.408	433.75	444.6211	435.79	444.0664	-2.04	74.8	64.6	10.2	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
26.11.23	4.433	432.38	443.3555	434.55	442.9141	-2.17	75.3	65.0	10.3	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
27.11.23	3.982	392.49	401.7617	394.46	401.4492	-1.98	72.3	62.1	10.2	0.0	8.9	11.1	0.00	24.00				
28.11.23	3.710	356.67	364.4219	358.47	364.1758	-1.80	69.2	58.8	10.5	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
29.11.23	3.800	359.78	367.6094	361.52	367.2617	-1.74	69.3	58.7	10.6	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
30.11.23	3.723	363.29	371.0664	365.07	370.8164	-1.79	68.7	58.4	10.3	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
01.12.23	3.738	351.08	358.5859	352.74	358.2344	-1.66	68.7	58.0	10.7	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
02.12.23	3.783	338.04	345.3203	339.60	344.8281	-1.56	69.0	57.7	11.2	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
03.12.23	3.783	327.42	334.4844	328.93	333.9375	-1.52	69.0	57.4	11.6	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
04.12.23	3.947	325.15	332.2695	326.49	331.4492	-1.34	69.5	57.3	12.2	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
05.12.23	3.966	328.23	335.3984	329.81	334.8086	-1.58	69.4	57.3	12.1	0.0	8.9	11.2	0.00	24.00				
06.12.23	3.919	339.64	346.9297	341.18	346.3477	-1.54	68.8	57.2	11.6	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
07.12.23	4.099	343.20	350.8594	344.82	350.2305	-1.63	70.3	58.3	12.0	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
08.12.23	4.444	351.56	360.0820	353.32	359.3047	-1.76	73.4	60.7	12.7	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
09.12.23	4.357	344.00	352.1719	345.70	351.3945	-1.70	72.6	59.9	12.7	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
10.12.23	3.882	334.88	341.9531	336.49	341.4844	-1.61	68.2	56.5	11.6	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
11.12.23	3.838	340.28	347.3633	341.88	346.9219	-1.61	67.7	56.4	11.3	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00				
Итого	81.136	7312.37	7479.6445	7347.33	7469.2383	-34.96	71.2	60.0	11.1	0.0	8.9	11.2	0.00	480.00	0.00			

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.23	24:00	648.730	60039.04	60301.52	61385.41	61286.81	4222.91
22.11.23	00:00	567.594	52726.67	52954.19	53905.77	53817.57	3742.91
Итого		81.136	7312.37	7347.33	7479.64	7469.24	480.00

Q = 125,761 Гкал

Отчетный период 480.00 час. Период норм.работы 480.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

