

Организация "ООО Паритет"  
 Адрес ул. Ворошилова Д.167А  
 ил теплосчетчика КМ-5-2  
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Ворошилова 167а  
 Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 363912

Гнод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм  
 Гп : 10 л/имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.10.2023 по 18.10.2023 № 22/10.23

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН		Работы Тр
01.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.5	18.6	-0.1	0.0	9.0	10.7	24.00	0.00	D
02.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.8	18.0	-0.1	0.0	9.0	10.7	24.00	0.00	D
03.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.3	17.4	-0.1	0.0	8.9	10.7	24.00	0.00	D
04.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	17.3	-0.1	0.0	9.0	10.7	24.00	0.00	D
05.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.8	17.0	-0.1	0.0	8.9	10.7	24.00	0.00	D
06.10.23	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.4	16.6	-0.1	0.0	8.9	10.7	24.00	0.00	D
07.10.23	2.025	203.44	207.7461	196.96	200.0391	6.48	68.2	58.2	10.0	0.0	8.9	10.9	8.97	15.03	D
08.10.23	3.203	309.52	316.0117	310.91	315.6680	-1.39	68.0	57.6	10.4	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00	D
09.10.23	3.223	289.34	295.4688	290.47	294.8516	-1.14	68.4	57.2	11.2	0.0	8.9	11.3	0.00	24.00	D
10.10.23	3.376	277.66	283.5703	278.83	282.9258	-1.17	68.5	56.3	12.2	0.0	8.9	11.1	0.00	24.00	D
11.10.23	3.428	280.87	286.8945	282.10	286.2773	-1.23	68.7	56.5	12.3	0.0	9.0	11.4	0.00	24.00	D
12.10.23	3.262	284.43	290.4688	285.64	289.9414	-1.21	68.5	57.0	11.5	0.0	9.0	11.4	0.00	24.00	D
13.10.23	3.177	291.75	297.8477	292.50	296.8945	-0.75	67.9	56.9	10.9	0.0	9.1	11.4	0.00	24.00	D
14.10.23	3.132	290.84	296.9219	292.06	296.4648	-1.22	68.0	57.2	10.8	0.0	9.0	11.4	0.00	24.00	D
15.10.23	3.008	291.43	297.5859	292.73	297.2383	-1.30	68.2	57.8	10.4	0.0	9.0	11.4	0.00	24.00	D
16.10.23	2.936	282.31	288.1719	283.50	287.7969	-1.20	67.6	57.2	10.5	0.0	8.9	11.4	0.00	24.00	D
17.10.23	3.138	278.09	283.9570	279.32	283.4961	-1.22	68.1	56.8	11.3	0.0	8.9	11.4	0.00	24.00	D
18.10.23	3.206	282.94	288.9453	284.20	288.4844	-1.26	68.4	57.0	11.4	0.0	8.9	11.4	0.00	24.00	D
Итого	37.114	3362.61	3433.5898	3369.22	3420.0781	-6.61	68.2	57.1	11.1	0.0	8.9	11.1	152.97	279.03	152.97

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.10.23	24:00	455.595	42409.82	42590.93	43367.07	43293.55	2926.91
01.10.23	00:00	418.481	39047.21	39221.71	39933.48	39873.47	2647.88
Итого		37.114	3362.61	3369.22	3433.59	3420.08	279.03

Тчетный период 432.00 час. Период норм. работы 279.03 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 152.968 час. Период G<min (G) 0.000 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

76.382  
 76.382  
 Q = 49,485 т/час  
 [Signatures and stamps]