

Организация:	ООО "Таргет"		Номер абонента:	Кольчана											
Тип прибора:	ИКС		Номер прибора:	13529											
Адрес дома:	ул Весенняя 102,		Система:	От											
Посутонная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.12.2022 по 16.01.2023															
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.12	5,83	441,38	441,31	0,06	0,00	448,63	445,81	2,81	59,27	46,05	13,22	5,79	5,49	24,0	
18.12	6,24	440,13	440,19	0,00	0,06	447,81	444,88	2,94	61,19	46,99	14,2	5,82	5,54	24,0	
19.12	6,82	433,00	433,00	0,00	0,00	441,44	437,94	3,50	64,73	48,96	15,77	5,8	5,51	24,0	
20.12	7,07	442,50	442,50	0,00	0,00	451,38	447,89	3,69	65,58	49,59	15,99	5,84	5,51	24,0	
21.12	5,90	435,31	435,38	0,00	0,06	442,56	439,88	2,69	59,85	46,29	13,57	5,89	5,57	24,0	
22.12	4,79	431,31	431,44	0,00	0,13	437,13	435,13	2,00	53,4	42,29	11,11	5,96	5,56	24,0	
23.12	4,57	429,81	430,13	0,00	0,31	435,44	433,69	1,75	52,28	41,84	10,64	5,9	5,5	24,0	
24.12	4,69	442,13	442,25	0,00	0,13	447,88	446,00	1,88	52,65	42,04	10,81	5,95	5,54	24,0	
25.12	5,73	441,19	441,31	0,00	0,13	448,38	445,75	2,63	58,84	45,85	12,99	5,84	5,53	24,0	
26.12	6,25	433,69	433,75	0,00	0,06	441,44	438,44	3,00	62,05	47,63	14,42	5,78	5,52	24,0	
27.12	5,72	425,19	425,31	0,00	0,13	432,19	429,56	2,63	59,09	45,63	13,46	5,76	5,52	24,0	
28.12	5,09	424,19	424,31	0,00	0,13	430,31	428,13	2,19	55,4	43,39	12,01	5,8	5,5	24,0	
29.12	5,13	424,38	424,56	0,00	0,19	430,56	428,44	2,13	55,59	43,49	12,1	5,84	5,51	24,0	
30.12	4,80	427,19	427,39	0,00	0,19	433,06	431,13	1,94	53,86	42,61	11,24	5,89	5,55	24,0	
31.12	4,38	406,38	406,44	0,00	0,06	411,50	409,69	1,81	51,98	41,19	10,79	5,74	5,4	23,96	
01.01	4,30	440,69	440,69	0,00	0,00	446,13	444,19	1,94	50,61	40,84	9,77	5,94	5,51	24,0	
02.01	4,75	433,00	433,06	0,00	0,06	438,75	436,75	2,00	52,73	41,75	10,98	5,88	5,51	24,0	
03.01	4,82	435,96	435,63	0,00	0,06	441,56	439,50	2,06	54,13	43,05	11,08	5,86	5,48	24,0	
04.01	5,40	428,00	428,05	0,00	0,06	434,50	432,13	2,38	56,83	44,21	12,62	5,84	5,53	24,0	
05.01	6,17	433,31	433,38	0,00	0,06	440,94	437,94	3,00	61,22	46,87	14,25	5,82	5,54	24,0	
06.01	6,54	421,88	421,75	0,13	0,00	432,31	427,44	4,88	75,84	53,4	20,24	6,67	5,54	24,0	
07.01	9,03	418,50	418,63	0,00	0,13	428,69	423,89	4,81	73,03	51,47	21,56	5,88	5,52	24,0	
08.01	8,81	422,25	422,19	0,00	0,06	432,56	427,75	4,81	73,32	52,46	20,86	5,89	5,5	24,0	
09.01	8,78	419,06	419,25	0,00	0,19	429,44	424,75	4,69	73,59	52,85	20,94	5,81	5,49	24,0	
10.01	8,68	427,89	427,75	0,00	0,06	438,00	433,38	4,63	72,88	52,50	20,3	5,84	5,51	24,0	
11.01	8,67	409,31	407,89	1,63	0,00	418,63	411,63	5,00	60,84	44,52	16,32	5,87	5,53	24,0	
12.01	7,68	391,19	391,63	0,00	0,44	399,38	395,94	3,44	67,48	47,82	19,68	5,81	5,5	24,0	
13.01	6,81	398,00	398,63	0,00	0,63	395,13	392,38	2,75	62,43	45,37	17,06	5,87	5,5	24,0	
14.01	5,89	391,38	391,94	0,00	0,56	397,63	395,56	2,06	58,58	43,52	15,06	5,96	5,59	24,0	
15.01	5,93	395,31	395,88	0,00	0,56	401,75	399,50	2,25	58,85	43,95	15,0	5,95	5,57	24,0	
16.01	6,28	397,81	398,31	0,00	0,50	394,56	392,13	2,44	61,16	44,96	16,2	5,87	5,57	24,0	
Итого:	191,34	13120,66	13123,7	1,88	4,89	13347,69	0,00	90,75	60,49	45,90	14,59	5,82	5,52	743,96	
Показания интеграторов счетчика:												Классификация ошибок:			
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч										
16.12.2022	24.00	7871,51	804575,13	802799,50	58227,14										
16.01.2023	24.00	8062,85	817695,31	815923,19	58971,11										
ИТОГО:		191,34	13120,69	13123,69	743,96										
Точ.	= Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тф.от.	+ Тдт<min	ТG<min	+ TG>max	+ Тд.0.								
744,00	= 743,96	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0								
Досчет: Q = 191,35 Гкал															
Представитель абонента												Представитель тепло(водо)снабжения организации			

