

Организация "ООО Паритет" _____ Номер договора _____ Крупской 14
 Адрес: Ул. Крупской д.12 _____ Телефон _____
 Ид теплосчетчика КМ-5-2 _____ версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 393699
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.016 - 40.0_м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.016 - 40.0_м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			Нераб. Тн
17.12.22	1.579	70.1680	69.8418	0.3262	0.00	-	70.90	48.38	22.52	0.00	24.00	
18.12.22	1.633	72.5859	72.2383	0.3477	0.00	-	71.74	49.24	22.51	0.00	24.00	
19.12.22	1.695	72.4443	72.0957	0.3486	0.00	-	73.94	50.53	23.41	0.00	24.00	
20.12.22	1.712	75.2900	74.9395	0.3506	0.00	-	73.20	50.46	22.74	0.00	24.00	
21.12.22	1.727	88.1426	87.7764	0.3662	0.00	-	72.28	52.68	19.60	0.00	24.00	
22.12.22	1.217	51.0508	50.7979	0.2529	0.00	-	67.31	43.45	23.86	0.00	24.00	
23.12.22	1.091	38.2764	38.0645	0.2119	0.00	-	66.22	37.70	28.52	0.00	24.00	
24.12.22	1.137	40.1807	39.9697	0.2109	0.00	-	66.62	38.28	28.33	0.00	24.00	
25.12.22	1.560	70.6387	70.3262	0.3125	0.00	-	70.26	48.16	22.10	0.00	24.00	
26.12.22	1.564	68.3867	68.0664	0.3203	0.00	-	72.79	49.90	22.89	1.14	22.86	U
27.12.22	1.649	75.5518	75.1924	0.3594	0.00	-	72.24	50.40	21.84	0.00	24.00	
28.12.22	1.459	67.3125	66.9805	0.3320	0.00	-	68.97	47.28	21.69	0.00	24.00	
29.12.22	1.475	68.2556	67.8906	0.3350	0.00	-	69.18	47.53	21.64	0.00	24.00	
30.12.22	1.395	63.4912	63.1787	0.3125	0.00	-	68.40	46.41	21.99	0.00	24.00	
31.12.22	1.366	61.0557	60.7539	0.3018	0.00	-	67.71	45.32	22.39	0.00	24.00	
01.01.23	1.301	54.8672	54.5816	0.2855	0.00	-	68.06	44.34	23.73	0.00	24.00	
02.01.23	1.369	58.8748	58.5731	0.3017	0.00	-	68.42	45.16	23.26	0.00	24.00	
03.01.23	1.410	61.1037	60.7899	0.3139	0.00	-	69.52	46.42	23.10	0.00	24.00	
04.01.23	1.513	71.5361	71.1679	0.3682	0.00	-	69.30	48.13	21.17	0.00	24.00	
05.01.23	1.668	83.3589	82.9387	0.4201	0.00	-	71.36	51.34	20.02	0.00	24.00	
06.01.23	2.136	94.3888	93.8406	0.5181	0.00	-	79.99	57.36	22.63	0.00	24.00	
07.01.23	2.405	94.8988	94.3799	0.5189	0.00	-	85.65	60.33	25.32	0.00	24.00	
08.01.23	2.396	93.5205	93.0325	0.4880	0.00	-	85.45	59.86	25.60	0.00	24.00	
09.01.23	2.329	95.2192	94.7112	0.5080	0.00	-	83.46	59.01	24.45	0.00	24.00	
10.01.23	2.237	96.9148	96.3825	0.5323	0.00	-	81.11	58.03	23.08	0.00	24.00	
11.01.23	2.124	92.9265	92.4354	0.4911	0.00	-	79.46	56.61	22.85	0.00	24.00	
12.01.23	1.932	86.3143	85.8580	0.4563	0.00	-	76.27	53.88	22.39	0.00	24.00	
13.01.23	1.770	77.1740	76.7414	0.4326	0.00	-	74.23	51.28	22.94	0.00	24.00	
14.01.23	1.608	74.9274	74.5099	0.4175	0.00	-	70.45	48.97	21.48	0.00	24.00	
15.01.23	1.580	68.9525	68.5594	0.3931	0.00	-	71.10	48.17	22.92	0.00	24.00	
16.01.23	1.638	72.8628	72.4412	0.4216	0.00	-	72.00	49.50	22.50	0.00	24.00	
Итого	51.674	2260.6111	2249.0557	11.5555	0.00	0.0000	73.79	50.93	22.87	1.14	742.86	1.14

-28,55

Дата	Время	Q	M1	M2	Крупской 12		Tr
					Vi	Tr	
16.01.23	24:00	29.416	1277.81	1270.94	0.00	384.00	0.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	282.943	11198.71	11235.93	0.00	8089.84	0.00
17.12.22	00:00	260.685	10215.91	10257.82	0.00	7730.98	0.00
Итого		51.674	2260.61	2249.06	0.00	742.86	0.00

Исчисленный период — 744.00_час. Период норм. работы — 742.86_час.

Период отключения питания (U) — 1.143_час. Период функц.отказа (E) — 0.000_час.
 период t1-t2 < min (D) — 0.000_час. период G<min (G) — 0.000_час.
 период G>max (G) — 0.000_час.



Представитель
бонента

Представитель
организации



Расс. = 571 ASB