

Организация:	ООО "Перлит"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	386592
Адрес дома:	проезд Машина 13,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Углекисл. т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классификация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
17.12	8,37	545,50	544,33	1,17	0,00	559,69	552,86	5,83	73,17	57,84	15,33	6,72	5,49	24,0	
18.12	8,60	542,42	541,31	1,11	0,00	555,80	549,86	5,92	74,06	58,22	15,84	6,7	5,45	24,0	
19.12	8,84	524,83	524,52	0,31	0,00	538,50	533,09	5,41	76,09	59,28	16,82	6,58	5,43	24,0	
20.12	8,76	521,78	522,80	0,00	1,02	535,05	531,16	3,89	75,22	58,45	16,77	6,57	5,43	24,0	
21.12	8,46	530,94	532,00	0,00	1,06	544,09	540,48	3,61	74,15	58,23	15,92	6,62	5,45	24,0	
22.12	7,73	540,70	539,89	0,81	0,00	552,61	547,73	4,88	69,71	55,42	14,29	6,67	5,48	24,0	
23.12	7,57	549,95	550,98	0,00	1,03	561,83	558,95	2,88	69,05	55,3	13,76	6,71	5,53	24,0	
24.12	7,70	559,33	560,47	0,00	1,14	571,59	568,64	2,96	69,46	55,71	13,75	6,79	5,54	24,0	
25.12	8,33	554,89	555,92	0,00	1,23	567,72	564,39	3,33	72,08	57,09	14,99	6,77	5,54	24,0	
26.12	8,72	546,58	547,72	0,00	1,14	560,36	556,61	3,75	74,99	59,06	15,93	6,7	5,48	24,0	
27.12	8,56	543,84	544,78	0,00	0,94	557,41	553,56	3,84	74,41	58,89	15,52	6,68	5,48	24,0	
28.12	7,92	544,14	545,17	0,00	1,03	556,58	553,33	3,25	70,97	56,43	14,54	6,69	5,47	24,0	
29.12	7,92	541,08	542,09	0,00	1,02	553,44	550,16	3,28	71,63	56,42	14,61	6,66	5,49	24,0	
30.12	7,89	545,56	546,60	0,00	1,09	557,86	554,95	2,90	70,34	55,9	14,45	6,69	5,52	24,0	
31.12	8,12	552,66	553,64	0,00	0,98	564,84	561,53	3,31	69,74	55,08	14,68	6,74	5,53	24,0	
01.01	7,69	557,12	558,22	0,00	1,10	569,55	566,51	3,04	70,14	56,35	13,79	6,76	5,55	24,0	
02.01	7,78	549,77	550,91	0,00	1,15	562,15	559,10	3,05	70,51	56,37	14,14	6,72	5,48	24,0	
03.01	7,98	550,65	551,79	0,00	1,13	563,43	560,21	3,22	71,63	57,15	14,47	6,72	5,51	24,0	
04.01	8,04	544,85	546,00	0,00	1,15	557,33	554,12	3,21	71,13	56,4	14,74	6,69	5,47	24,0	
05.01	8,31	536,84	537,93	0,00	1,09	549,63	546,14	3,49	72,64	57,17	15,47	6,63	5,45	24,0	
06.01	10,25	498,90	499,78	0,00	0,88	513,80	508,53	5,27	82,02	61,52	20,51	6,39	5,29	24,0	
07.01	11,41	500,15	500,98	0,00	0,83	517,15	510,76	6,39	87,98	65,2	22,78	6,36	5,35	24,0	
08.01	11,75	506,15	510,00	0,00	0,85	526,34	519,80	6,54	87,86	64,63	23,03	6,45	5,41	24,0	
09.01	10,98	507,97	508,39	0,00	0,42	524,45	518,04	6,40	85,77	64,19	21,58	6,44	5,35	24,0	
10.01	10,60	511,98	512,43	0,00	0,45	527,74	521,74	6,00	83,38	62,72	20,66	6,46	5,43	24,0	
11.01	10,34	517,67	518,22	0,00	0,55	530,98	527,34	3,64	81,62	61,88	19,94	6,49	5,4	24,0	
12.01	9,58	519,59	519,27	0,32	0,00	533,90	527,99	5,92	78,54	60,12	18,41	6,49	5,4	24,0	
13.01	9,25	525,90	527,19	0,00	1,29	539,68	535,88	3,80	76,42	58,84	17,57	6,54	5,44	24,0	
14.01	8,47	532,86	534,00	0,00	1,35	545,26	541,98	3,29	72,38	56,51	15,88	6,58	5,44	24,0	
15.01	8,73	536,51	536,62	0,00	1,31	548,48	544,95	3,50	73,23	56,95	16,28	6,59	5,44	24,0	
16.01	8,63	522,91	523,45	0,00	0,53	535,62	531,54	4,28	74,05	57,56	16,49	6,54	5,44	24,0	
Итого:	273,28	16565,62	16587,7	3,73	25,78	16984,01	16934,00	132,54	74,80	58,33	16,48	6,62	5,46	744,0	

Показания инверторов счетчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
16.12.2022	24:00	1859,08	180166,41	180651,67	8078,51
31.12.2022	24:00	1982,57	188310,41	188803,95	8438,51
01.01.2023	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.2023	24:00	149,79	8421,62	8435,38	384,00
ИТОГО:		273,28	16565,62	16587,67	744,00

- Классификация ошибок:
- 0 - отклонение по T1-T2<min
 - 1 - отклонение по Gmin, Gmax
 - 2 - фактический объем
 - 3 - отклонение по T1-T2

Точ.	= Тнараб.	+ Тоб.лит.	+ Тгр.отк.	+ Тоб<min	+ TG<min	+ TG>max	+ Тд.о.
744,00	= 744,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Дросс-г: Q = 273,279 Гкал

Представитель абонента:  Представитель тепло(газо)снабжения организации: 

