

Организация \_000 "Паритет"  
 адрес ул. Ворошилова А.151  
 Тип теплосчетчика \_КМ-5-2  
 дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Воршилова 151  
 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика \_369177

С/П

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гп : 10 \_\_\_л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с \_17.12.2022\_ по \_16.01.2023\_

Дата	Q Гкал	Масса, ТОНН			Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 утечка	ВИ	М2-М1 подмес	т1	т2	т1-т2			Нераб. Тн
17.12.22	9.744	606.9336	615.2813	-	0.00	8.3477	71.18	55.16	16.02	0.00	24.00	
18.12.22	9.655	601.9961	610.2461	-	0.00	8.2500	71.05	55.04	16.01	0.00	24.00	
19.12.22	9.945	597.9922	606.1328	-	0.00	8.1406	71.70	55.10	16.60	0.00	24.00	
20.12.22	9.885	596.4844	604.5156	-	0.00	8.0313	71.39	54.84	16.54	0.00	24.00	
21.12.22	9.951	623.6133	623.0078	-	0.00	8.3945	71.52	55.60	15.92	0.00	24.00	
22.12.22	9.927	527.0430	533.8320	-	0.00	6.7891	71.93	54.45	17.47	0.00	24.00	
23.12.22	8.833	485.7266	491.9336	-	0.00	6.2070	71.50	53.34	18.15	0.00	24.00	
24.12.22	8.386	424.6641	430.0703	-	0.00	5.4063	71.28	51.56	19.72	0.00	24.00	
25.12.22	9.647	600.5820	608.5625	-	0.00	7.9803	71.86	55.83	16.03	0.00	24.00	
26.12.22	9.809	607.7422	615.8320	-	0.00	8.0898	71.60	55.49	16.11	0.00	24.00	
27.12.22	9.838	604.6953	612.8438	-	0.00	8.1484	71.41	55.17	16.24	0.00	24.00	
28.12.22	9.757	615.0547	623.2969	-	0.00	8.2422	71.69	55.86	15.83	0.00	24.00	
29.12.22	8.249	449.6289	455.3477	-	0.00	8.0938	71.28	55.75	15.53	0.00	24.00	
30.12.22	7.703	346.3398	350.5664	-	0.00	5.7188	71.62	53.31	18.31	0.00	24.00	
31.12.22	6.812	283.7685	286.9836	-	0.00	4.2266	71.26	49.04	22.22	0.00	24.00	
01.01.23	7.509	340.1306	344.4241	-	0.00	3.2151	71.28	47.30	23.98	0.00	24.00	
02.01.23	7.395	326.2079	330.1407	-	0.00	3.9238	71.18	48.54	22.64	0.00	24.00	
03.01.23	8.414	413.3932	418.6432	-	0.00	5.2500	70.92	50.39	20.32	0.00	24.00	
04.01.23	9.071	470.9073	477.0034	-	0.00	6.0961	71.78	52.55	19.23	0.00	24.00	
05.01.23	13.055	599.3147	606.9801	-	0.00	7.5396	86.56	63.25	23.32	0.00	24.00	
06.01.23	14.288	604.3718	611.9114	-	0.00	7.5193	84.23	61.92	22.31	0.00	24.00	
07.01.23	13.599	608.1418	615.6611	-	0.00	7.1851	84.12	60.77	23.35	0.00	24.00	
08.01.23	13.469	575.3586	582.5437	-	0.00	7.7900	77.72	57.56	20.16	0.00	24.00	
09.01.23	12.278	607.7017	615.4917	-	0.00	7.5200	74.96	55.75	19.20	0.00	24.00	
10.01.23	11.501	597.9521	605.4722	-	0.00	7.4702	72.97	54.82	18.15	0.00	24.00	
11.01.23	10.812	594.8081	602.2783	-	0.00	7.4790	72.90	55.37	17.53	0.00	24.00	
12.01.23	10.490	597.2993	604.7783	-	0.00	4.9565	72.58	50.92	21.66	0.00	24.00	
13.01.23	9.124	420.6816	425.6382	-	0.00	4.7871	72.61	50.50	22.11	0.00	24.00	
14.01.23	8.923	403.0752	407.8623	-	0.00	6.3257	72.37	53.21	19.17	0.00	24.00	
15.01.23	9.625	501.4248	507.7505	-	0.00							
16.01.23				-	0.00							
Итого	306.403	16248.1934	16457.2852	0.0000	0.00	209.0920	73.92	55.10	18.82	0.00	744.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
16.01.23	24:00	166.204	7944.54	8043.56	0.00	384.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	1164.115	50712.07	51110.83	0.00	7203.20
17.12.22	00:00	1023.916	42408.41	42697.11	0.00	6843.20
Итого		✓ 306.403	16248.19	16457.29	0.00	744.00

Отчетный период — 744.00\_час. Период норм. работы — 744.00\_час.

Период отключения питания (U) — 0.000\_час. Период функц. отказа (E) — 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) — 0.000\_час. Период G<min (G) — 0.000\_час.  
 Период G>max (G) — 0.000\_час.



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_