

Организация "ООО "Паритет"  
 адрес ул. Ворошилова д.167А  
 № теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30  
 дата последней проверки теплосчетчика

Номер договора  
 Телефон  
 Номер теплосчетчика 363912

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 Собр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
 Сп : 10 л/Мпп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		М1	V1	М2	V2	М1-М2 разбор	t1	t2	t1-t2 tхв	p1 атм	p2 атм	нераб. Тн	Работы Тр	
17.12.22	3.877	345.35	353.0313	346.77	352.2891	-1.42	70.1	58.8	11.3	8.8	11.0	0.00	24.00	
18.12.22	3.879	340.50	348.0313	341.92	347.3281	-1.42	69.9	58.5	11.4	8.8	11.0	0.00	24.00	
19.12.22	4.024	335.04	342.5859	336.39	341.7422	-1.36	70.6	58.3	12.1	8.8	11.0	0.00	24.00	
20.12.22	3.995	338.00	345.5234	339.36	344.6953	-1.36	70.3	58.4	11.9	8.8	11.0	0.00	24.00	
21.12.22	3.978	327.60	365.6484	359.08	364.8906	-1.48	70.5	59.3	11.2	8.8	11.1	0.00	24.00	
22.12.22	3.951	351.66	359.6406	353.15	358.9219	-1.49	70.9	59.6	11.2	8.8	11.0	0.00	24.00	
23.12.22	3.831	353.05	360.9609	354.46	360.2578	-1.41	70.5	59.6	10.9	8.8	11.0	0.00	24.00	
24.12.22	3.793	351.63	359.5391	353.00	358.7734	-1.37	70.4	59.6	10.8	8.8	11.0	0.00	24.00	
25.12.22	3.838	341.23	348.9609	342.59	348.1719	-1.36	70.8	59.5	11.3	8.8	11.0	0.00	24.00	
26.12.22	3.863	339.07	346.6875	340.45	345.9219	-1.36	70.5	59.0	11.4	8.8	11.0	0.00	24.00	
27.12.22	3.869	343.37	351.0625	344.83	350.3516	-1.46	70.3	59.0	11.4	8.8	11.0	0.00	24.00	
28.12.22	3.883	347.34	355.1719	348.84	354.5156	-1.50	70.6	59.4	11.2	8.8	11.0	0.00	24.00	
29.12.22	3.841	347.02	344.7500	348.55	354.1933	-1.53	70.2	59.1	11.1	8.8	11.0	0.00	24.00	
30.12.22	3.831	353.10	361.0391	354.65	360.4766	-1.55	70.6	59.7	10.9	8.8	11.0	0.00	24.00	
31.12.22	3.793	354.03	361.9375	355.60	361.4297	-1.57	70.3	59.5	10.8	8.8	11.0	0.00	24.00	
01.01.23	3.777	323.91	322.0574	325.47	321.5145	-1.56	70.4	60.0	10.4	8.8	11.0	0.00	24.00	
02.01.23	3.710	355.37	363.1587	357.06	362.8076	-1.69	69.6	59.1	10.5	8.8	11.0	0.00	24.00	
03.01.23	3.785	362.98	371.0706	364.68	370.6659	-1.70	70.2	59.7	10.5	8.8	11.1	0.00	24.00	
04.01.23	3.788	353.47	361.2870	354.95	360.6661	-1.47	69.9	59.1	10.8	8.8	11.1	0.00	24.00	
05.01.23	3.865	347.95	355.7457	349.53	355.1732	-1.58	70.4	59.2	11.2	8.8	11.1	0.00	24.00	
06.01.23	5.168	338.99	348.9517	340.65	347.4293	-1.65	81.5	66.2	15.3	8.8	11.0	0.00	24.00	
07.01.23	5.652	339.42	350.1846	341.18	348.3772	-1.76	85.0	68.3	16.7	8.8	11.0	0.00	24.00	
08.01.23	5.491	344.76	355.2244	346.52	353.5642	-1.75	83.0	67.0	16.0	8.8	11.0	0.00	24.00	
09.01.23	5.531	353.56	364.2549	355.34	362.5937	-1.77	82.8	67.1	15.7	8.8	11.0	0.00	24.00	
10.01.23	4.867	347.41	356.5540	349.06	355.3403	-1.66	76.7	62.7	14.1	8.8	11.0	0.00	24.00	
11.01.23	4.528	336.22	344.4543	337.78	343.4338	-1.56	73.9	60.4	13.5	8.8	11.0	0.00	24.00	
12.01.23	4.269	329.60	337.2629	331.13	336.4087	-1.52	71.8	58.8	13.0	8.8	11.0	0.00	24.00	
13.01.23	4.217	338.54	346.4014	340.09	345.5947	-1.55	71.8	59.3	12.5	8.8	11.0	0.00	24.00	
14.01.23	4.132	347.93	355.9575	349.55	355.2695	-1.62	71.5	59.6	11.9	8.8	11.0	0.00	24.00	
15.01.23	4.046	346.98	354.9844	348.54	354.2803	-1.56	71.5	59.8	11.7	8.8	11.0	0.00	24.00	
16.01.23	4.007	340.78	348.6021	342.38	347.9633	-1.60	71.3	59.5	11.8	8.8	11.0	0.00	24.00	
Итого	129.094	10745.8	11000.7217	10793.5	10975.0488	-47.66	72.5	60.4	12.1	8.8	11.0	0.00	744.00	0.00

Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
5.01.23 24:00	70.852	5547.88	5573.90	5686.15	5671.09	384.00
1.01.23 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12.22 24:00	827.789	69470.45	69455.13	71047.80	70579.48	5123.27
7.12.22 00:00	769.547	64272.45	64235.47	65733.23	65275.52	4763.27
Итого	129.094	10745.89	10793.55	11000.72	10975.05	744.00

сетный период — 744.00\_час. Период норм. работы — 744.00\_час.

период отключения питания (U) — 0.000\_час. Период функц.отказа (E) — 0.000\_час.  
 период t2-t1 < min (D) — 0.000\_час. период G-min (G) — 0.000\_час.  
 период G>max (G) — 0.000\_час.

представитель эвента \_\_\_\_\_ представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

