

Организация:	ООО "Перител"				Номер абонента:	Колетный													
Тип прибора:	КМ-5-2				Номер прибора:	387707													
Адрес дома:	ул. Серпуховская 27,				Система:	Отп													
Поступная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 17.12.2022 по 16.01.2023																			
Дата	Темп., Гкал Q	Масса, т		Учеба, т		Подмос, т		Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- бота Тр. час	Клас- сифи- кация ошибок		
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2						
17.12																	U		
18.12																	U		
19.12																	U		
20.12																	U		
21.12																	U		
22.12	0,67	43,69	42,88	0,72	0,00	44,55	43,47	1,08	69,72	54,34	15,38	7,04	5,75	6,07					
23.12	1,92	129,42	127,07	2,34	0,00	132,27	128,67	3,40	69,66	54,8	14,86	6,98	5,84	24,0					
24.12	1,96	132,53	130,35	2,18	0,00	135,47	132,23	3,24	70,01	55,35	14,67	7,05	5,74	24,0					
25.12	2,12	131,07	128,98	2,11	0,00	134,22	130,90	3,32	72,98	56,85	16,13	7,05	5,82	24,0					
26.12	2,19	128,15	125,96	2,19	0,00	131,45	127,97	3,48	75,69	58,65	17,05	7,01	5,83	24,0					
27.12	2,10	127,74	125,54	2,20	0,00	130,98	127,54	3,43	74,87	58,49	16,38	6,98	5,72	24,0					
28.12	1,99	127,76	125,61	2,15	0,00	130,71	127,44	3,28	71,55	55,97	15,57	6,98	5,7	24,0					
29.12	1,83	114,89	113,00	1,89	0,00	117,55	114,85	2,91	71,75	55,84	15,92	7,0	5,84	21,85		U			
30.12	1,99	128,37	126,29	2,08	0,00	131,29	128,11	3,18	70,95	55,36	15,5	7,01	5,77	23,99		U			
31.12	2,11	131,04	128,85	2,09	0,00	133,98	130,74	3,23	70,36	54,31	16,05	7,07	5,8	24,0					
01.01	1,90	132,60	130,46	2,14	0,00	135,60	132,40	3,20	70,75	56,44	14,32	7,13	5,94	24,0					
02.01	1,98	130,38	128,22	2,07	0,00	133,27	130,10	3,17	71,21	56,07	15,14	6,97	5,84	24,0					
03.01	2,00	130,79	128,70	2,09	0,00	133,86	130,64	3,22	72,09	56,85	15,24	7,03	5,85	24,0					
04.01	2,00	128,78	126,71	2,07	0,00	131,79	128,60	3,19	71,87	56,38	15,49	6,99	5,7	24,0					
05.01	2,09	126,52	124,49	2,03	0,00	129,62	126,39	3,23	73,84	57,12	16,51	6,92	5,8	24,0					
06.01	2,52	115,55	113,57	1,98	0,00	119,11	115,56	3,54	83,38	61,6	21,78	6,68	5,63	24,0					
07.01	2,77	116,16	114,18	1,98	0,00	120,20	116,41	3,79	89,06	65,24	23,84	6,66	5,66	24,0					
08.01	2,81	119,12	117,12	2,01	0,00	123,23	119,40	3,83	88,69	65,17	23,51	6,76	5,67	24,0					
09.01	2,69	117,61	115,61	1,99	0,00	121,70	118,00	3,71	86,72	63,94	22,78	6,72	5,63	24,0					
10.01	2,62	119,71	117,56	2,14	0,00	123,46	119,68	3,78	84,19	62,35	21,84	6,76	5,68	24,0					
11.01	2,56	121,15	119,16	1,99	0,00	124,80	121,23	3,57	82,44	61,32	21,11	6,8	5,68	24,0					
12.01	2,42	121,49	119,50	1,99	0,00	124,88	121,45	3,43	78,17	58,25	19,92	6,79	5,63	24,0					
13.01	2,27	123,51	121,53	1,98	0,00	126,79	123,47	3,32	77,01	58,62	18,39	6,86	5,66	24,0					
14.01	2,17	125,93	123,94	1,99	0,00	128,96	125,75	3,21	73,11	55,87	17,24	6,88	5,7	24,0					
15.01	2,16	126,66	124,66	2,00	0,00	129,77	126,54	3,23	73,88	56,82	17,06	6,92	5,69	24,0					
16.01	2,18	122,74	120,77	1,97	0,00	125,83	122,61	3,22	74,84	57,12	17,71	6,86	5,73	24,0					
Итого:	56,00	3173,37	3120,99	52,38	0,00	3255,32	0,00	85,18	75,70	58,08	17,63	6,92	5,73	605,7					
Показания интеграторов счётов:										Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч	O - отключение по T1<min G - отключение по Gmin, Gmax E - функциональный отказ U - отключение питания													
07.12.2022	24.00	480,90	45882,59	45147,01	7859,88														
31.12.2022	24.00	499,76	47077,15	46321,63	8081,58														
01.01.2023	00.00	0,00	0,00	0,00	0,00														
16.01.2023	24.00	37,14	1978,80	1946,37	384,00														
ИТОГО:		56,00	3173,37	3120,99	605,70														
Тотч.	=	Тнараб.	+	Тоб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тд1<min	+	ТG<min	+	ТG>max	+	Тд.о.					
744,00	=	605,7	+	138,3	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0					
Досчёт: Q =		68,787 Гкал																	
Представитель абонента										Представитель тепло(водо)снабвющей организации									