

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.09.2021 по 17.10.2021

Потребитель:

Адрес объекта: г. Пушкино, м-он. АБ, д. 12

Теплосчетчик МКТС: № 050046-1

Версия МКТС: 6.67

Дата поверки

Формула расчета тепла: Q = M1(h1-h2)

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Объем, м3				Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		V1	V2	V1-V2	Vхвс	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.09.21	0.783	57.50	56.56	0.94	0.04	53.6	39.8	13.8	4.5	3.7	24.00	0.00	
19.09.21	0.525	38.29	37.73	0.56	0.08	58.6	44.7	13.9	4.7	3.7	24.00	0.00	
20.09.21	2.784	146.64	143.48	3.16	0.00	65.8	46.5	19.4	4.8	3.8	24.00	0.00	
21.09.21	4.509	198.74	193.66	5.08	0.00	67.8	44.7	23.2	4.8	3.8	24.00	0.00	
22.09.21	3.818	129.93	125.78	4.15	0.08	66.7	36.7	30.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
23.09.21	3.322	109.62	106.09	3.53	0.03	67.0	36.0	31.0	4.9	3.8	24.00	0.00	
24.09.21	3.255	106.81	103.35	3.46	0.06	66.9	35.8	31.1	4.9	3.8	24.00	0.00	
25.09.21	3.128	101.48	98.16	3.32	1.75	67.2	35.7	31.5	4.9	3.8	23.99	0.01	Эл
26.09.21	3.000	96.91	93.71	3.20	2.81	67.2	35.6	31.6	4.8	3.8	24.00	0.00	
27.09.21	3.025	101.23	97.99	3.24	1.99	66.4	35.9	30.5	4.8	3.8	24.00	0.00	
28.09.21	3.267	109.97	106.46	3.51	2.72	66.7	36.3	30.3	4.9	3.8	24.00	0.00	
29.09.21	3.525	122.93	119.26	3.67	2.45	67.1	37.8	29.3	4.8	3.8	24.00	0.00	
30.09.21	3.308	112.70	109.28	3.42	2.19	66.9	36.9	30.0	4.8	3.8	23.30	0.70	Эл
01.10.21	3.450	118.88	115.15	3.73	2.65	66.5	36.9	29.6	4.8	3.8	24.00	0.00	
02.10.21	3.554	122.57	118.70	3.88	2.95	66.7	37.1	29.6	4.9	3.8	23.90	0.10	Не
03.10.21	3.923	140.44	136.07	4.37	2.51	67.1	38.6	28.5	4.8	3.8	24.00	0.00	
04.10.21	3.551	123.59	119.69	3.90	3.05	66.8	37.5	29.3	4.8	3.8	24.00	0.00	
05.10.21	3.541	120.55	116.70	3.85	3.79	67.3	37.3	30.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
06.10.21	3.220	109.48	106.05	3.43	4.01	66.5	36.4	30.0	4.8	3.8	24.00	0.00	
07.10.21	3.761	138.55	134.45	4.10	3.67	66.5	38.8	27.7	4.9	3.8	24.00	0.00	
08.10.21	3.720	136.11	132.06	4.04	3.94	67.0	39.1	27.9	4.9	3.8	24.00	0.00	
09.10.21	3.620	132.68	128.75	3.93	4.92	66.5	38.6	27.8	4.9	3.8	24.00	0.00	
10.10.21	3.451	126.73	122.99	3.74	5.05	66.1	38.3	27.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
11.10.21	3.451	125.61	121.87	3.74	4.64	66.8	38.7	28.1	4.8	3.8	24.00	0.00	
12.10.21	2.818	95.45	92.50	2.95	3.67	66.4	36.3	30.1	4.9	3.8	24.00	0.00	
13.10.21	2.752	100.09	97.20	2.90	4.21	64.4	36.4	28.0	4.6	3.7	24.00	0.00	
14.10.21	2.839	96.68	93.70	2.97	4.21	65.9	35.9	30.0	4.9	3.8	24.00	0.00	
15.10.21	3.254	113.62	110.17	3.45	3.05	66.2	36.9	29.2	4.9	3.8	24.00	0.00	
16.10.21	2.891	99.04	96.07	2.96	3.49	65.9	36.1	29.8	4.8	3.8	24.00	0.00	
17.10.21	3.222	115.07	111.68	3.39	3.46	65.7	37.1	28.6	4.8	3.8	24.00	0.00	
Итого:	95.266	3447.88	3345.31	102.57	77.46	66.3	38.1	28.2	4.8	3.8	719.19	0.81	ЭлНе

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	Траб, ч
17.10.21 24:00	1203.807	61994.91	60619.95	8836.27
17.09.21 24:00	1108.541	58547.04	57274.64	8117.08
Итого:	95.266	3447.88	3345.31	719.19

подпись 0,28 доп.счета
95.266 - 0,28 под-са

Отчетный период: 720.00 ч
 Время работы: 719.19 ч
 Суммарное время отказа: 0.81 ч = 0.71 + 0.10 + 0.00 + 0.00 + 0.00
 Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

3

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика: