

Организация: ООО "УР Бармет"

Номер абонента: №16 (95/70)

Тип прибора: КМ-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 356363

Адрес дома: ш Борисовское 9

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 18.09.2021 по 17.10.2021**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
18.09	7.197388	1101.383	1093.859	7.523	0.000	0.000	44.4	37.8	6.7	24.00	
19.09	7.191895	1027.617	1018.563	9.055	0.000	0.000	45.3	38.2	7.1	24.00	
20.09	6.984375	886.063	876.484	9.578	0.000	0.000	45.7	37.6	8.0	24.00	
21.09	6.919189	862.156	852.664	9.492	0.000	0.000	45.8	37.7	8.2	24.00	
22.09	7.011841	845.914	839.289	6.625	0.000	0.000	46.2	37.8	8.4	24.00	
23.09	6.834961	819.359	814.859	4.500	0.000	0.000	45.8	37.3	8.5	24.00	
24.09	6.218384	805.984	802.219	3.766	0.000	0.000	43.6	35.8	7.8	24.00	
25.09	5.898804	798.227	794.898	3.328	0.000	0.000	42.5	34.9	7.5	24.00	
26.09	5.785278	799.680	796.141	3.539	0.000	0.000	42.0	34.7	7.4	24.00	
27.09	6.072144	800.219	796.602	3.617	0.000	0.000	43.3	35.6	7.7	24.00	
28.09	6.397461	798.492	794.625	3.867	0.000	0.000	44.1	36.0	8.1	24.00	
29.09	6.835205	790.352	786.672	3.680	0.000	0.000	45.9	37.1	8.8	24.00	
30.09	6.997437	790.133	786.469	3.664	0.000	0.000	46.5	37.5	9.0	24.00	
01.10	7.253052	818.094	814.148	3.945	0.000	0.000	46.7	37.7	9.0	24.00	
02.10	7.356934	833.508	829.773	3.734	0.000	0.000	46.9	37.9	9.0	24.00	
03.10	7.376953	833.773	829.938	3.836	0.000	0.000	46.7	37.8	9.0	24.00	
04.10	7.324341	833.953	829.617	4.336	0.000	0.000	46.8	37.9	8.9	24.00	
05.10	6.837891	817.516	813.375	4.141	0.000	0.000	45.4	36.9	8.5	24.00	
06.10	7.154907	796.031	792.281	3.750	0.000	0.000	47.2	38.0	9.1	24.00	
07.10	7.389038	806.602	802.711	3.891	0.000	0.000	47.9	38.6	9.3	24.00	
08.10	7.276855	803.406	799.414	3.992	0.000	0.000	47.4	38.2	9.2	24.00	
09.10	7.240967	816.453	812.133	4.320	0.000	0.000	47.0	38.0	9.0	24.00	
10.10	7.769775	836.148	831.859	4.289	0.000	0.000	48.9	39.5	9.4	24.00	
11.10	7.449219	842.133	837.836	4.297	0.000	0.000	47.7	38.8	9.0	24.00	
12.10	6.937988	826.602	822.414	4.188	0.000	0.000	46.7	38.1	8.5	24.00	
13.10	6.349365	815.516	811.422	4.094	0.000	0.000	44.9	37.0	7.9	24.00	
14.10	6.292114	813.570	809.328	4.242	0.000	0.000	44.3	36.4	7.9	24.00	
15.10	7.172974	814.531	810.336	4.195	0.000	0.000	46.9	38.0	8.9	24.00	
16.10	7.102295	819.531	815.219	4.313	0.000	0.000	46.7	37.9	8.8	24.00	
17.10	7.068604	816.422	811.813	4.609	0.000	0.000	46.6	37.8	8.8	24.00	
Итого	207.6976	25069.37	24926.96	142.41	0.00	0.00	45.8	37.4	8.4	720.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
17.09.2021	24:00	1480.75183	107613.26	107029.35	0.00	6238.16
17.10.2021	24:00	1688.44946	132682.63	131956.31	0.00	6958.16
Итого		207.698	25069.37	24926.96	0.00	720.00

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Qцo = 207,6976

$$720.00 = 720.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00$$

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающей
организации
"Тепловая инспекция"